

	FORMATO: ACTA	Versión: 4.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

ACTA No.

FECHA: 22 de julio de 2020.

HORA: De 09:00 a 10:00 pm.

LUGAR: Virtual – Plataforma TEAMS

ASISTENTES: Se anexa lista de asistencia

INVITADOS: Se anexa lista de asistencia

ORDEN DEL DIA:

Socialización CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO VEREDA LA MARIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJRA DE BUGA, VALLE DEL CAUCA y asistencia técnica componente estructural

DESARROLLO:

El 22 de julio de 2020, el equipo formulador realizó una presentación del alcance del proyecto en aras de darle al equipo evaluador del MVCT un panorama más claro de todos los componentes y de la localización de las obras a desarrollar.

La persona encargada de explicar de la presentación fue el ing. Oscar Carvajal quien se desempeña como el líder en el proceso de formulación, y trató cada uno de los aspectos de la formulación (generalidades, predios, técnico, presupuestal) de manera muy general y durante la charla se fueron dando respuesta a algunos interrogantes de la lista de chequeo enviada por el Ministerio

En relación al componente estructural se presentaron esquemas y algunos planos de las cámaras de inspección que contiene el proyecto. Se identificó que estas cámaras poseen alturas entre 3.5 y 6m de profundidad motivo por el cual se le sugirió al ing. Oscar presentar dos memorias de cálculo, una para cámaras hasta los 3.5m y otra que considere una profundidad máxima de 6m. Aunque se comentó que estas cámaras tienen refuerzo mínimo es pertinente realizar esta verificación ya que las condiciones de empuje de suelo son diferentes.

Al final de la reunión se solicitó la información de contacto del especialista estructural de la consultoría con el fin de entablar una comunicación mas asertiva para tratar estos temas, a lo cual el

ing Oscar accedió a recopilar la información de todos los especialistas y enviarla al evaluador Líder del MVCT.

Se consideró dar un plazo de un mes para que los formuladores radiquen el proyecto completamente ajustado.

Datos de contacto:

- Oscar Carvajal Lopez. Oscarvajal830@hotmail.com. Formulator del proyecto
- Jorge Andrés Caro Cortes. jcaro@minvivienda.gov.co. MVCT. Evaluador de apoyo componente estructural

- Compromisos (Si aplica)

Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento
Entrega del componente estructural ajustado	Maria Liliana Montoya Oscar Carvajal Lopez	22-Ago-20

FIRMAS: Se adjunta pantallazo de la plataforma teams con listado de asistentes

Elaboró: ing. Jorge Andrés Caro
Fecha: 22/07/2020

