

	FORMATO: ACTA	Versión: 4.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 3

FECHA: Bogotá, 21 de julio de 2020

HORA: De 16:00 am a 16:30 am horas

LUGAR: Mesa de trabajo Virtual – Aplicación TEAMS

ASISTENTES: Carlos Bernal Escobar – Evaluador grupo de evaluación MVCT
Leonardo Álvarez - consultor
Marcela Pineda - gerente de zona EPC
Betsy Yurany Sanabria - ing. Apoyo EPC

INVITADOS: Empresas Publicas de Cundinamarca

ORDEN DEL DIA: Asistencia técnica para el proyecto de alcantarillado de la Mesa.

CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA MESA

Se hace la verificación de lo ajustado con respecto a la lista de chequeo

Se hace la verificación componente por componente de los avances que ha tenido el ajuste al requerimiento, respecto a la resolución 0330:

- Componente ambiental: Se evidencia que el proyecto corresponde a redes de alcantarillado con una descarga hacia una PTAR existente, por lo tanto no requiere permiso de vertimientos.
- Componente institucional: Se cita al municipio y a la empresa de servicios públicos para que radiquen en el menor tiempo posible la información del diagnóstico del prestador.
- Componente técnico: De acuerdo a la revisión, la actualización de la dotación neta con respecto a la resolución 330 de 2017, es menor que el 4%, ya que se encontraba en un valor de 125 lt/hab.día, por lo cual no evidencia que el caudal y los diámetros de diseño varíen de tal manera que se deban cambiar los diámetros de los planos.
- Componente presupuestal y Plan financiero: No se ha revisado en su totalidad la documentación, sin embargo, debe actualizarse el presupuesto ya que se encuentra con valores del año 2017.

Se le pide al ajustador del proyecto que se tengan en cuenta los cruces en la vía principal para el manejo de estos por medio de excavación sin zanja, para evitar los permisos de paso por vía concesionada.

- Componente predial: Este proyecto no requiere permisos prediales, ya que todos los colectores pasan por vía publica.
- De acuerdo al plan de trabajo, se tiene proyectado presentar el proyecto el 07 de agosto ante comité. Finalmente, se programa una reunión para el próximo viernes 24 de Julio a las 3:30 PM, con el objetivo de realizar seguimiento al avance del proyecto.

Compromiso	Responsable	Fecha limite de cumplimiento
Definir las fuentes de financiación	Estructuración de Proyectos	Julio
Establecer comunicación con el Municipio para el diligenciamiento del formato de diagnóstico de entidades prestadoras y la actualización de las certificaciones	Estructuración de Proyectos	Julio
Definir y enviar el cronograma de actividades	Consultor	Julio

FIRMAS:

Asistencia virtual de todas las personas del numeral ASISTENTES. Se anexa captura de pantalla de la sesión.

Elaboró: Ing. Carlos Bernal Escobar – Contratista MVCT

Fecha: 21 de julio de 2020.

Calendario

Inicio

Enviar Cancelar Participar en línea Responder Mostrar como: Ocupado Aviso: 15 minutos Repetir evento

Detalles

● Revisión de avance a los ajustes al proyecto Plan maestro alcantarillado de La Mesa, Cundinamarca.

Ubicación

Inicio: 21 de julio de 2020 4:00 p. m. Todo el día

Fin: 21 de julio de 2020 4:30 p. m.

De acuerdo a los compromisos de la reunión del día viernes 17/07/2020. Se programa la reunión para revisión del avance de los ajustes al plan maestro de alcantarillado de La Mesa, Cundinamarca.

[Unirse a reunión de Microsoft Teams](#)

[Más información sobre Teams](#) | [Opciones de reunión](#)

Personas Asistente para programación

Invitar a personas

Ordenar por Orden original

- Yo Organizador
- marcela.pineda@epc.com.co marcela.pineda@epc.com.co
- leonardoalvarezrodriguez@gmail.com leonardoalvarezrodriguez@gmail.com
- Jackeline Meneses Olarte JMeneses@minvivienda.gov.co
- carlos.bernal.escobar@gmail.com Aceptada
- betsy.sanabria@epc.com.co betsy.sanabria@epc.com.co

Escribe aquí para buscar

10:40 p. m. 23/07/2020