

	FORMATO: ACTA	Versión: 4.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 3

FECHA: Bogotá, 28 de julio de 2020

HORA: De 16:00 a 17:00 horas

LUGAR: Mesa de trabajo Virtual – Aplicación TEAMS

ASISTENTES: Carlos Bernal Escobar – Evaluador grupo de evaluación MVCT
Tayulad Mejía – Estructuración de proyectos EPC
Ginary Parra - Estructuración de proyectos EPC
Angie Paola Montenegro – Secretaria de planeación municipio de Sasaima.

INVITADOS: Municipio Sasaima

ORDEN DEL DIA: Asistencia técnica al Municipio de Sasaima.

REUNION 3. 28 DE JULIO DE 2020. CONSTRUCCION DE 4 TANQUES DEL ACUEDUCTO RURAL VEREDAS SANTA ANA, SAN VICENTE, LOMA LARGA, Y CUATRO ESQUINAS (ACUALIMONAL Y SUR OCCIDENTE) DEL MUNICIPIO DE SASAIMA.

Se hace la verificación de lo ajustado con respecto a la lista de chequeo

Capítulo 1

Se realiza la verificación de los permisos que requiere el proyecto.

Se cuenta con una concesión de aguas de 6.5 L/s del 29 de junio de 2012, a favor de ACUALIMONAL.

Capítulo 2

Se debe presentar el plan de fortalecimiento con todos sus soportes respectivos. El cual está a cargo del grupo de aseguramiento de la prestación de EPC.

Capítulo 3

Se hace la verificación de los componentes técnicos acorde a la resolución 0330 de 2017. Los cuales no presentan novedad.

Capacidad de los tanques

Líneas de conducción hacia los 4 tanques, aspectos evaluados:

- Dotación.
- presiones de servicio

- Modelos hidráulicos EPANET: Desarenador – Tanque Herradura, Desarenador – tanque el Entable, desarenador – Tanque Oriente, Desarenador – Tanque Trinidad.

Deben presentar planos hidráulicos en formato DWG.

Capítulo 4

El presupuesto debe ajustarse al año 2020, y deben incluir los costos de bioseguridad en las obras.

Capítulo 5

Permisos prediales, se debe entregar el plano predial con los componentes que este requiere: Área afectada, área del lote, matrícula inmobiliaria, propietario. Deben informar si hay alguna novedad con respecto a los propietarios.

Se actualizan los certificados de libertad y tradición actualizado, los cuales entraran en la próxima radicación.

Se les solicita la servidumbre del predio el entable.

- Predio tanque el Entable
Matricula: 156 90638
Propiedad: Municipio Sasaima.
Sin observación.
- Predio la Herradura
Matricula: 156 141049
Propiedad: municipio
Sin observación.
- Predio la Trinidad
Matricula: 156 91300
Propiedad: municipio, definido un 4%.
Sin observación.
- Predio Oriente
Matricula: 156 38733
Propiedad: municipio, escrituración, en trámite ante notaria.
Se puede dejar como en trámite en notaria.
- Compromisos *(Si aplica)*

Compromiso	Responsable
1- Radicación de plano predial	Grupo de estructuración - EPC
2- Anexar plano donde se aprecien todos los componentes del acueducto de Acualimonal.	Municipio de Sasaima
3- Ajuste del plan de fortalecimiento	Grupo fortalecimiento - EPC.

FIRMAS:

Asistencia virtual de todas las personas del numeral ASISTENTES. Se anexa captura de pantalla de la sesión.

Elaboró: Ing. Carlos Bernal Escobar – Contratista MVCT

Fecha: 28 de julio de 2020.

