

	FORMATO: ACTA PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Versión: 4.0
		Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 2

FECHA: Bogotá, 14 de agosto de 2020

HORA: De 15:00 a 16:00

LUGAR: Mesa de trabajo Virtual – Aplicación TEAMS

ASISTENTES: Carlos Bernal Escobar – Evaluador grupo de evaluación MVCT
Cesar Augusto Martínez – Secretario de Planeación Oiba
Eymar Báez Camacho – Gerente Oibana de Servicios Públicos.
Carolina Mejía – Coordinadora de proyectos de agua y saneamiento ESANT
Carlos Lozano – Profesional de apoyo ESANT

INVITADOS: ESANT SANTANDER, municipio de Oiba.

ORDEN DEL DIA: Asistencia técnica para el proyecto de acueducto del casco urbano del municipio de Oiba, Santander.

Acta #2. 14 agosto 2020. OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE LA PTAP Y REDES DE DITRIBUCION DEL MUNICIOIO DE OIBA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

Se hace la verificación componente por componente de los avances de la consultoría cumpliendo la resolución 0330:

- Documentación del municipio: Información completa

Ajustar MGA con los ajustes del presupuesto. **PENDIENTE.**

- Componente ambiental: Se evidencia concesión de aguas de las fuentes de captación:

Q. La Mochilera por 10 L/s y Q. La Olavica 6 L/s

- Componente institucional: Deben entregar el diagnóstico de la entidad prestadora de servicios con todos los soportes respectivos. **PENDIENTE.**
- Componente técnico:

PTAP

Deben presentar un análisis de alternativas mediante una matriz multicriterio donde se ponderen las variables mas importantes como componente técnico, costos de operación y mantenimiento, complejidad de la operación, componente predial, ambiental. **PENDIENTE.**

SISTEMA DE ACUEDUCTO

Deben incluir en los costos, el paso por vía mediante excavación dirigida.

Deben presentar la cotización mediante el método de Ramming.

En los planos deben aparecer los accesorios con su respectiva ubicación.

Los planos deben estar con su respectivo urbanismo, donde se aprecien los andenes, vías, postes y demás componentes del urbanismo.

Modelo en epanet, del sector de los barrios altos. **PENDIENTE.**

- Componente presupuestal y Plan financiero: Deben colocar los concreto en unidad de m3, faltan las cantidades de los accesorios de la red de distribución, deben incluir los metros de la excavación dirigida.

Deben incluir el ítem de bioseguridad para toma de medidas para la prevención al contagio del COVID 19 en obra.

- Componente predial: Este proyecto no requiere permisos prediales, ya que todos los colectores pasan por vía pública, sin embargo, deben presentar el permiso de excavación para garantizar la continuidad de la estructura de pavimento. **PENDIENTE.**
- Deben revisar el permiso de paso por vía y los ajustes presupuestales para la respectiva presentación en el MVCT.

COMO COMPROMISO LA RADICACION DEL PROYECTO EL DIA MARTES 18 DE AGOSTO. TENTATIVA FECHA DE PRESENTACION AL COMITÉ 21/8/2020.

Compromiso	Responsable
Radicación del proyecto completo al MVCT.	Ingeniero de ajustes de la consultoría

FIRMAS:

Asistencia virtual de todas las personas del numeral ASISTENTES. Se anexa captura de pantalla de la sesión.

Elaboró: Ing. Carlos Bernal Escobar – Contratista MVCT

Fecha: 14 de agosto de 2020.

