

	FORMATO: ACTA PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Versión: 4.0
		Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 4

FECHA: Ciudad, Bogotá 21 del mes de agosto de 2020

HORA: De 04:00 pm a 05:00 am

LUGAR: Reunión virtual – Microsoft Teams

ASISTENTES: Gina Rincón, Contratista – Grupo Evaluación de proyectos MVCT
Gloria del Castillo, secretaria de planeación e infraestructura
Cesar Augusto Agudelo, Alcalde municipal de Guadalupe.
Guillermo Amaya, Consultor del proyecto

INVITADOS: Revisar asistentes.

ORDEN DEL DIA: Presentación de los asistentes
Revisión general del proyecto
Revisión de los componentes del proyecto.
Compromisos y conclusiones

DESARROLLO:

- Compromisos (*Si aplica*)

Compromiso	Responsable	Fecha limite de cumplimiento
Agendar reunión de suelos	Gina Rincón	24 de agosto de 2020 tentativo
Agendar reunión tema estructural	Gina Rincón	Guillermo confirma fecha la próxima semana.

FIRMAS:

En anexos se comprueba asistencia de las personas indicadas en el numeral asistentes.

Elaboró: Gina Juliana Rincón Rodríguez
Fecha: 21 de agosto de 2020.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

Objetivo: *Revisar avance del proyecto de la conducción y el proyecto de la optimización de la red de distribución.*

Se pregunta sobre el diagnóstico del prestador: El Ministerio indica que siempre se debe presentar. Sobre el diagnóstico de la infraestructura existente: No se requiere un diagnóstico de todo el sistema, sino de las necesidades de la conducción, se debe presentar proyección de población, caudal de diseño.

Dentro de la topografía y los estudios de suelos, se indica que estos deben estar completos para los ajustes de la conducción requerida.

Ya el consultor tiene datos de usuarios, que les permitirán ajustar las proyecciones de población y caudal que se habían realizado.

Se aclara que se debe dar claridad frente a los puntos donde inicia y termina la conducción. Se indica que se debe presentar el diseño y comprobación hidráulica. La conducción va desde la bocatoma a la PTAP.

En cuanto al proyecto de la red de distribución, se tiene algunas inquietudes con respecto al tema de suelos, número de apiques y sondeos. Se realizará reunión con la ingeniera Isabel Lopera.

En cuanto a la concesión de agua, el municipio ya cuenta con concesión, se presentará la vigente.

En cuanto a permisos de ocupación, si los pasos elevados atraviesan cuerpos de agua, se requeriría. El consultor indica que los viaductos no atraviesan depresiones del terreno.

ANEXOS

