

	<b>FORMATO: ACTA</b>	Versión: 4.0
	<b>PROCESO: GESTION DOCUMENTAL</b>	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

## ACTA No. 2

**FECHA:** Bogotá, 31 de agosto de 2020

**HORA:** De 8:00 Am a 10:00 Am

**LUGAR:** Mesa de trabajo Virtual – Aplicación TEAMS

**ASISTENTES:** Carlos Bernal Escobar – Evaluador grupo de evaluación MVCT  
 Carlos Mario Duran – secretario de planeación Puerto Wilches  
 Diego Betancourt – Empresa de servicios públicos  
 Jairo Toquira Aguilar – Alcalde de Puerto Wilches.  
 Camilo Cuellar – Coordinador de proyectos de Ecopetrol.  
 William Niño – Consultor del proyecto.

**INVITADOS:** Municipio de Puerto Wilches, Santander

**ORDEN DEL DIA:** Asistencia técnica proyecto “OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO RURALES PARA LOS CENTROS POBLADOS DE LOS CORREGIMIENTOS EL PEDRAL, LA AURORA KM8 Y SAN PEDRO CLAVER KM16 EN EL MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES”.

REUNION 2. 31 DE AGOSTO DE 2020. REVISION DE AVANCE DEL PROYECTO: “OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO RURALES PARA LOS CENTROS POBLADOS DE LOS CORREGIMIENTOS EL PEDRAL, LA AURORA KM8 Y SAN PEDRO CLAVER KM16 EN EL MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES”.

**Se hace la verificación del proyecto de pre-inversión en su etapa de diagnóstico para que el proyecto cumpla con los parámetros de diseño para que el proyecto cumpla con la normativa de la resolución 0330 de 2017 y la resolución 0661 de 2019.**

### Capítulo 1

Se realiza la verificación del avance de la consultoría.

De acuerdo con el consultor el proyecto está en etapa de diagnóstico y alternativas, para lo cual, el consultor ha adelantado etapas de topografía y de levantamiento de información de censo de población.

Se requiere hacer la verificación de proyectos anteriores presentados al MVCT, donde encontramos el proyecto de las redes de acueducto:

MEJORAMIENTO ACUEDUCTO CENTRO POBLADO EL PEDRAL MUNICIPIO DE PTO. WILCHES. Por valor de \$ 1.776.834.423. Viabilizado el 2/8/2013.

Para este proyecto se solicitó una concesión de aguas subterráneas la cual quedo en trámite con el consecutivo 68081-00279-2012.

Carlos Alberto Bernal Escobar

## Capítulo 2

El consultor ha hecho la investigación de las fuentes de captación, en donde figuran pozos profundos. Para ello se necesita pedir ante la corporación las concesiones de aguas de los acueductos de: La Aurora y San Pedro Claver, actualización de la concesión de aguas del Pedral.

- Compromisos (Si aplica)

Compromiso	Responsable	Fecha limite de cumplimiento
1- Se organiza una nueva reunión con el equipo de la consultoría para revisar el porcentaje de avance del proyecto.	Consultoría del proyecto de pre-inversión.	15 de septiembre de 2020

### FIRMAS:

Asistencia virtual de todas las personas del numeral ASISTENTES. Se anexa captura de pantalla de la sesión.

Elaboró: Ing. Carlos Bernal Escobar – Contratista MVCT

Fecha: 31 de agosto de 2020.

