

	<b>FORMATO: ACTA</b>	Versión: 4.0
	<b>PROCESO: GESTION DOCUMENTAL</b>	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

### ACTA No. 5

**FECHA:** Bogotá, 14 de septiembre de 2020

**HORA:** De 14:00 a 16:00

**LUGAR:** Mesa de trabajo Virtual – Aplicación TEAMS

**ASISTENTES:** Carlos Bernal Escobar – Evaluador grupo de evaluación MVCT  
Cesar Ariel Helvez – Consultor  
Eymar Báez Camacho – Gerente Oibana de Servicios Públicos.  
Carolina Mejía – Coordinadora de proyectos de agua y saneamiento ESANT  
Carlos Lozano – Profesional de apoyo ESANT

**INVITADOS:** ESANT SANTANDER, municipio de Oiba.

**ORDEN DEL DIA:** Asistencia técnica para el proyecto de acueducto del casco urbano del municipio de Oiba, Santander.

Acta #5. 14 de septiembre 2020. OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE LA PTAP Y REDES DE DISTRIBUCION DEL MUNICIPIO DE OIBA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

Revisión técnica

Se hace la revisión del componente técnico del sistema de acueducto, donde se aclaran los siguientes aspectos:

- Se deben entregar los planos de la línea de aducción desde el desarenador hasta la PTAP proyectada.
- Deben entregar el plano del diagnóstico de la línea de aducción que va hasta la PTAP existente.
- Deben entregar el plano de la PTAP y su secuencia de flujo normal y como trabaja en retro lavado por medio de válvulas de corte.
- Debe presentar la implantación del paso elevado.
- Deben presentar las memorias de la estimación del volumen por medio de curva de masas teniendo en cuenta las horas de máximo consumo.
- Deben presentar las alternativas de la PTAP.

Compromiso	Responsable
"Presentación al comité el día 17/9/2020.	Evaluador MVCT

**FIRMAS:**

Asistencia virtual de todas las personas del numeral ASISTENTES. Se anexa captura de pantalla de la sesión.  
 Elaboró: Ing. Carlos Bernal Escobar – Contratista MVCT  
 Fecha: 14 de septiembre de 2020.

