

	FORMATO: ACTA PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Versión: 4.0
		Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 01

FECHA: 27 de octubre de 2020

HORA: De 3:30 PM a 4:00 PM

LUGAR: Virtual Vía Microsoft TEAMS

ASISTENTES: Eduardo Pérez Santos - Gerente Aguas de Sucre, PDA Sucre
Francisco Buenaventura Amell - Alcalde de Buenavista
Tomás Oliveros - Ingeniero Aguas de Sucre
Luis Fernando Cerro - Secretario de Planeación Buenavista
Oscar Gómez Padilla - Contratista Subdirección de Proyectos VASB MVCT

PROYECTO:

ESTADO: Devolución del Proyecto al Municipio

DESARROLLO:

El evaluador del proyecto hizo una presentación de las observaciones más importantes al proyecto por parte del Viceministerio de Agua y Saneamiento, indicando que son razones de fondo ya se parte de un diagnóstico realizado hace 9 años el cual no representa las condiciones actuales del sistema en la zona urbana de Buenavista. Adicionalmente el diseño se lleva a cabo con base en la norma RAS 2000 cuyo período de transición venció el pasado 31 de diciembre de 2019. De igual manera manifiesta que el Ministerio está interesado en que el municipio logre estructura un buen proyecto con el apoyo de la entidad y del Plan Departamental de Aguas de Sucre

El señor Alcalde manifiesta que acoge las sugerencias al proyecto y que inmediatamente se pone a trabajar en el tema a fin de lograr la formulación de un buen proyecto, para lo cual pide el apoyo al PDA.

De igual manera el ingeniero Eduardo Pérez manifiesta que Aguas de Sucre y su equipo de trabajo está a disposición del municipio a fin de que se logren hacer los ajustes necesarios, para lo cual indica que la entidad hará la revisión del proyecto con sus ingenieros para analizar el alcance de las necesidades que se requieren para consolidar un buen proyecto e invita al alcalde a una reunión de trabajo en Sincelejo el próximo viernes 30 de octubre.

El ingeniero evaluador manifiesta que es importante inicia con un buen diagnóstico de la situación actual ya que en el documento anterior, se indicaba que habían sectores con tuberías de concreto y asbesto cemento en mal estado y con deficiencias hidráulicas en varios sectores que ocasionan rebose continuos en pozos de inspección, por lo que se podría formular un proyecto de reposición de redes y ampliación de la cobertura del servicio a nuevos sectores.

- Compromisos

Compromiso	Responsable	Fecha limite de cumplimiento
Envío comunicación de devolución del proyecto y Ficha de Evaluación a Aguas de Sucre	Evaluador MVCT	27 de octubre de 2020
Mesa de Trabajo entre el municipio y Aguas de Sucre para analizar alternativas financiamiento de una preinversión para la estructuración de un buen proyecto	PDA Sucre/Municipio de Buenavista	30 de octubre de 2020

FIRMAS:

Se anexa lista de asistencia.

Elaboró: Oscar Gómez Padilla / Contratista MVCT

Fecha: 27/10/2020

