

	<b>FORMATO: ACTA</b>	Versión: 4.0
	<b>PROCESO: GESTION DOCUMENTAL</b>	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

### ACTA No. 9

**FECHA:** Bogotá, 27 de octubre de 2020

**HORA:** De 5:00 a 7:00 P.M.

**LUGAR:** Mesa de trabajo Virtual – Aplicación TEAMS

**ASISTENTES:** Carlos Bernal Escobar – Evaluador grupo de evaluación MVCT  
 Carlos Ariel Helvez – Consultor  
 Eymar Báez Camacho – Gerente Oibana de Servicios Públicos.  
 Carolina Mejía – Coordinadora de proyectos de agua y saneamiento ESANT  
 Carlos Lozano – Profesional de apoyo ESANT

**INVITADOS:** ESANT SANTANDER, municipio de Oiba.

**ORDEN DEL DIA:** Asistencia técnica para el proyecto de acueducto del casco urbano del municipio de Oiba, Santander.

Acta #9. 27 de octubre 2020. "OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE LA PTAP Y REDES DE DISTRIBUCION DEL MUNICIPIO DE OIBA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER".

Revisión técnica

Se hace la revisión del componente técnico del sistema de tratamiento de agua potable, donde se aclaran los siguientes aspectos:

- Se recomienda revisar la obtención de la cantidad de lodos a tratar en los lechos de secado.
- Se recomienda utilizar teja traslucida en los lechos de secado.
- Se recomienda la revisión de los parámetros de Turbiedad y color en diferentes tiempos, ya sea tiempo seco, tiempo de lluvia, con la intención de revisar si es necesario utilizar un módulo de aireación adicional para lograr reducir esas concentraciones en el agua a tratar.
- Se recomienda el ajuste de los planos en su versión definitiva, ya que en las mesas de trabajo ha habido diferentes versiones de tratamiento, por tal razón la última radicada antes del comité debe ser la definitiva.

Compromiso	Responsable
"Presentación al comité el día 29/11/2020.	Evaluador MVCT

**FIRMAS:**

Asistencia virtual de todas las personas del numeral ASISTENTES. Se anexa captura de pantalla de la sesión.  
Elaboró: Ing. Carlos Bernal Escobar – Contratista MVCT  
Fecha: 27 de octubre de 2020.

