

	FORMATO: ACTA	Versión: 4.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 1

FECHA: 2 de diciembre de 2020

HORA: De 8:30 a 9:00 AM.

LUGAR: Virtual – Plataforma TEAMS

PROYECTO Optimización sistema de acueducto del corregimiento San Sebastián, municipio de Curumaní (Cesar)

ORGANIZADOR: Ingeniero Oscar Amín Gómez – Evaluador Líder

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	CONTACTO
Orlando Oliveros	Director Técnico	Aguas del Cesar	orlandoliveros@hotmail.com
Pedro Serrano	Consultor Proyecto	Municipio de Curumaní	pedroserrano.ing@gmail.com
Hugo Cadena	Consultor Proyecto	Municipio de Curumaní	cadenapalomino@hotmail.com
José Luis	Consultor Proyecto	Municipio de Curumaní	Jlrc10@hotmail.com
Oscar Amín Gómez	Evaluador Líder	Ministerio de Vivienda	ogomez@minvivienda.gov.co

ORDEN DEL DÍA:

1. Contexto de la reunión.
2. Presentación de asistentes
3. Desarrollo de la reunión
4. Compromisos

DESARROLLO:

1. Contexto de la reunión.

El ingeniero Oscar Gómez en su condición de evaluador líder del proyecto convoca la presente reunión con el formulador del proyecto con el fin de socializar las observaciones al proyecto luego de revisada la documentación entregada luego de la revisión documentaria preliminar al proyecto denominado “OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO SAN SEBASTIAN, MUNICIPIO DE USIACURI, CESAR”.

2. Presentación de asistentes

El Ingeniero Gómez presenta a los asistentes a la reunión.

3. Desarrollo de la reunión:

El ingeniero evaluador da a conocer a los asistentes, las siguientes observaciones en contradas al proyecto:

1. Ajustar el valor del proyecto en el plan financiero de la Carta de Presentación. Según la carta el valor sería de 3227 millones sumando los 3 componentes.
2. El certificado donde se indica que el proyecto está acorde con el EOT, hace referencia al municipio de Pailitas
3. No hay manual de operación y mantenimiento del pozo profundo y de la planta de tratamiento, solo de las redes. Se debe anexar
4. Se debe presentar la certificación de las canteras para la utilización de los materiales de construcción incluida la distancia a la zona del proyecto y las escombreras para la disposición de los residuos.
5. Se presentan Inconsistencias entre el presupuesto, los APUS y las especificaciones técnicas
6. Las especificaciones técnicas no están completas. Cada ítem del presupuesto debe tener el APU y la especificación técnica correspondiente
7. El tanque elevado de 70 m³ y 17.5 m tiene un costo total de 1.174 millones, que consideramos elevado, se debe revisar el presupuesto.
8. No se presenta un plano de localización general de las obras proyectadas
9. Según la modelación hidráulica Tabla 4 página 24 (Memorias de Diseño), se presentan presiones mínimas de 22 mca en la red de distribución. Se recomienda revisar el diámetro de las tuberías y la altura del tanque elevado.
10. No se presenta el permiso de exploración del pozo profundo
11. No se presentan soportes de cotizaciones del suministro de la tubería
12. No hay diseño del filtro propuesto y las especificaciones del material filtrante, el plano no tiene dimensiones.
13. No se presentan planos topográficos

El ingeniero Orlando Oliveros manifiesta luego de las observaciones del evaluador:

- El pozo existente saldrá del servicio con la construcción del nuevo pozo, incluido en el proyecto.
- En la zona no existen sitios de disposición de escombros, estos son utilizados por la comunidad para el relleno de calles en afirmado y de sus patios.
- Hizo una explicación del funcionamiento del filtro donde el agua captada del pozo pasa por el medio filtrante y con la misma presión sube al tanque elevado, para evitar un doble bombeo. El medio filtrante es una resina de aniones y cationes que remueven hierro, manganeso y otros parámetros fisicoquímicos que contiene las aguas subterráneas, sistema que se está utilizando en varias zonas corregimentales del departamento del Cesar.

4. Compromisos:

Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento
Presentar los ajustes solicitados por el evaluador líder del proyecto	Aguas del Cesar/Consultor	11 de diciembre 2020

ANEXO: Evidencia de asistencia a mesa de trabajo

Elaboró: Oscar Gómez – Evaluador Líder (Contratista) VASB

Fecha: 2/12/2020

ANEXO

