

	FORMATO: ACTA	Versión: 4.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 10

FECHA: Bogotá, 9 de diciembre de 2020

HORA: De 8:00 Am a 11:00 Am

LUGAR: Mesa de trabajo Virtual – Aplicación TEAMS

ASISTENTES: Carlos Bernal Escobar – Evaluador grupo de evaluación MVCT
Leonardo Álvarez - consultor
Marcela Pineda - gerente de zona EPC
Betsy Yurany Sanabria - ing. Apoyo EPC

INVITADOS: Empresas Publicas de Cundinamarca

ORDEN DEL DIA: Asistencia técnica para el proyecto de alcantarillado de la Mesa.

Acta #10. 9 diciembre de 2020. Plan maestro alcantarillado de la mesa, Cundinamarca. Revisión del componente presupuestal.

- incluir el 5% de desperdicio de la tubería.
- Incluir en el APU el uso de retroexcavadora, la cuadrilla requiere de un ayudante adicional.
- Revisar el APU cono de reducción, el cual está mal elaborado, revisar si es necesario la instalación.
- del cono de reducción considerando que se contempla la construcción de la placa superior.
- La descripción de la actividad construcción cilindro de concreto no es clara, no se entiende si hasta los 6 m va en un diámetro de 1.50 y a los 4 m hay una reducción a 1.2m. Se requiere el detalle de la cámara.
- Revisar si el concreto cumple con la resistencia para el MR 43 kg/cm².
- Se recomienda plantear el concreto en 4000 PSI dado su contacto con la fuente de agua.
- Presentar cotización y especificación técnica, revisar si el tipo de tubería es la recomendada para el tipo de tecnología.

Compromiso	Responsable	Fecha limite de cumplimiento
Radicación de presupuesto del proyecto completo al MVCT.	Ingeniero de ajustes de EPC	15 DICIEMBRE 2020
Radicación del producto ajustado a resolución 0330 de 2017.	Estructuración de Proyectos	15 DICIEMBRE 2020

FIRMAS:

Asistencia virtual de todas las personas del numeral ASISTENTES. Se anexa captura de pantalla de la sesión.
 Elaboró: Ing. Carlos Bernal Escobar – Contratista MVCT
 Fecha: 9 de diciembre de 2020.

