

	<b>FORMATO:</b> ACTA	Versión: 5.0
	<b>PROCESO:</b> GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

## ACTA No. 07

### DATOS GENERALES

FECHA:	Virtual, 15 de febrero de 2021	
HORA:	De 10:00am a 11:00am	
LUGAR:		
ASISTENTES:	Juan Alejandro Garzón P	<a href="mailto:jgarzon@minvivienda.gov.co">jgarzon@minvivienda.gov.co</a>
	Isabel Lopera	<a href="mailto:ilopera@minvivienda.gov.co">ilopera@minvivienda.gov.co</a>
	Juan Carlos Restrepo	<a href="mailto:jrestrepo@minvivienda.gov.co">jrestrepo@minvivienda.gov.co</a>
	Jose Eduard Guaza	<a href="mailto:jguaza@minvivienda.gov.co">jguaza@minvivienda.gov.co</a>
	John Marroquin	<a href="mailto:jmarroquin@minvivienda.gov.co">jmarroquin@minvivienda.gov.co</a>
	Luis Hernán Torres Suárez	<a href="mailto:ltorres@minvivienda.gov.co">ltorres@minvivienda.gov.co</a>
	Andres Sepúlveda	<a href="mailto:andresfelipe.sepulveda@aqualia.com">andresfelipe.sepulveda@aqualia.com</a>
INVITADOS:	NA	

### ORDEN DEL DIA:

Mesa de trabajo para socialización de observaciones del proyecto "OPTIMIZACIÓN Y EXPANSIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE MOMIL"

### DESARROLLO:

A continuación, el ingeniero Luis Hernan Torres Suarez da la palabra al ingeniero Juan Alejandro Garzón encargado de la revisión del componente topografía quien informa que según la última información radica no se observan los ajustes requeridos en el tema y que la información está igual al último informe remitido en noviembre pues hay problemas en la georreferenciación del proyecto. De acuerdo a esto se corroboran las observaciones remitidas en el último informe lo cual deberá ser revisado pues la evaluación obedece a la información radicada en la plataforma del ministerio.

Luego la ingeniera Isabel Lopera informa que una vez revisada la información enviada el estado del informe geotécnico no presenta los ajustes solicitados por lo cual se adelantaran mesas particulares del tema con el fin de revolver las inquietudes que no han sido atendidas.

El componente eléctrico evaluado por el ingeniero José Eduard Guaza informa que una vez revisado lo enviado es necesario tener en cuenta las siguientes observaciones:

En el presupuesto de la EBAR principal revisar los KVA del transformador, no corresponden con los de los cálculos y planos.

Anexar las cotizaciones de todos los suministros.

Hay especificaciones que no hacen parte del presupuesto.

Las numeraciones de las especificaciones no corresponden con las planteadas en el presupuesto.

En el presupuesto no se evidencia un capítulo para la EBAR de la zona de inundación.

La ingeniera Leidys margarita Chadid y paula Sibaja informan que quedan entendidas las observaciones que los demás componentes serán enviados en el transcurso de la semana y que se programarán las reuniones con los especialistas para adelantar los ajustes indicados.


### COMPROMISOS (Si aplica)

Se programarán las mesas de trabajo durante el transcurso de la semana con el fin de resolver las observaciones solicitadas con cada uno de los especialistas.

Se programa mesa de trabajo para el seguimiento a los ajustes, el día 24 de febrero de 2021.

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Meas de trabajo para seguimiento a los ajustes	MVCT	24/02/21
2			
3			

### FIRMAS:



Elaboró: Luis Hernan Torres - profesional especializado

Fecha: 15-02-21