

	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 3

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C., 19 de febrero de 2021
HORA:	De 11:00 a 12:30 horas
LUGAR:	TEAMS
ASISTENTES:	Diego Alejandro Sorza Ríos - Evaluador especializado - dsorza@minvivienda.gov.co Ghisel A. González Grey – Contratista subdirección de proyectos – ga Gonzalez@minvivienda.gov.co
INVITADOS:	Juan Gómez – Ingeniero secretaria de infraestructura de Cartagena - ingigomezruiz@gmail.com Antonio Cogollo – Consultor especialista en geotecnia.

ORDEN DEL DIA:

Proyecto CONSTRUCCIÓN FASE DE MITIGACIÓN: TRAMO DE 65 M DEL CANAL EL CAMPESTRE Y ALCANTARILLAS EN CAJÓN SOBRE EL CANAL MATUTE EN LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS.

1. Aclaración de dudas sobre el componente geotécnico.

DESARROLLO:

Se realiza la presente mesa de trabajo con el motivo de aclarar dudas respecto a la información geotécnica faltante para el proyecto en cuestión, teniendo en cuenta los compromisos adquiridos en la anterior mesa del trabajo realizada el día 12 de febrero de 2021.

Que, de acuerdo con estos compromisos, el ingeniero Antonio Cogollo y el ingeniero Juan Gomez, quedaron de allegar la documentación geotécnica del proyecto, en la cual se diera alcance al proyecto, de acuerdo con lo establecido por la normatividad vigente y por las observaciones geotécnicas emitidas por el ingeniero Diego Sorza, evaluador especializado del componente de Geotecnia del Ministerio, teniendo en cuenta que la información presentada en un inicio, correspondiente al estudio del plan maestro de la universidad de Cartagena para el canal El Campestre y el Canal Matute, no contempla de manera precisa y detallada las características geotécnicas y recomendaciones para las obras puntuales del presente proyecto presentado a consideración del VASB.

Así las cosas, y una vez revisada la información allegada el día 18 de febrero de 2021 por el ingeniero Juan Gomez, en el que se incluye un documento geotécnico del canal El Campestre y de los Box Coulvert del canal Matute en el sector Chapundún, se determina que la información allegada no da cumplimiento a lo convenido, y por consiguiente no da cumplimiento a los establecido por la resolución 0330 de 2017 y 0661 de 2019 para el proyecto, y se convoca a la presente mesa de trabajo.

En la presente mesa de trabajo, el evaluador del ministerio del componente de Geotecnia, Diego Sorza, manifiesta que la documentación allegada, no contiene la información necesaria requerida en reuniones anteriores, y que todavía se evidencia la ausencia de planos de localización de los sondeos, definición precisa del alcance del proyecto, características de las estructuras, capacidad portante del suelo de cimentación, profundidad de cimentación, cálculo de asentamientos, cálculo de empujes y subpresiones, y firmas de los profesionales responsables y de la interventoría, todas observaciones requeridas y socializadas previamente.

El ingeniero Juan Gomez manifiesta que parte de esta información está en el estudio de la universidad de Cartagena presentado en un inicio, y que la localización de los sondeos se incluye en figuras.

El ingeniero Diego Sorza, ante esto, menciona que esta información no se encuentra de acuerdo con lo solicitado por la norma y procede a socializar nuevamente las observaciones del 08 de enero de 2021 para dar mayor claridad al asunto. Dentro de esta claridad se indica al ingeniero Antonio y al Ingeniero Juan, cómo debe presentarse la información para su revisión de acuerdo con la normativa vigente ya mencionada, a lo que ellos convienen presentar nuevamente la información en un documento en el que se atiendan en su totalidad las observaciones y la información faltante, siendo este un documento nuevo que tenga en cuenta los diseños y parámetros del estudio de la universidad de Cartagena, pero ajustado para las obras del proyecto en cuestión.

El ingeniero Antonio indica que este documento se generará entonces de su autoría como profesional responsable del componente de geotecnia para este proyecto.

La ingeniera Ghisel González les reitera que está pendiente que se haga llegar un documento de respuesta a las observaciones y un documento del proyecto CONSTRUCCIÓN FASE DE MITIGACIÓN: TRAMO DE 65 M DEL CANAL EL CAMPESTRE Y ALCANTARILLAS EN CAJÓN SOBRE EL CANAL MATUTE EN LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS, que contenga la memoria técnica, planos , cálculos y demás soportes de las intervenciones a realizar en la zona del proyecto; en la cual se hará referencia al documento plan maestro inicial y se anexarán los nuevos estudios realizados en el marco del presente proyecto. La secretaría de infraestructura deberá asegurarse de que el documento brinde respuesta a los aspectos pendientes que se remitieron el 08-01-2021.

La ingeniera Ghisel González procede a realizar un resumen de lo convenido, de manera que haya claridad ante lo expuesto, y se pueda establecer la fecha de entrega de esta nueva documentación.

El ingeniero Juan Gomez, confirma que el martes 23 de febrero se entregará dicha información completa y terminada.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Entregar la información requerida para dar respuesta a las observaciones del proyecto,	Secretaría de infraestructura de la Alcaldía de Cartagena.	23-02-2021

FIRMAS: Se anexa lista de asistencia.

Elaboró: Diego Sorza.
Fecha: 19-02-2021.

	FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-17

LUGAR: Virtual (TEAMS) **FECHA:** 16-02-2021 **HORA:** 11:00 AM

TEMA: CONSTRUCCIÓN FASE DE MITIGACIÓN: TRAMO DE 65 M DEL CANAL EL CAMPESTRE Y ALCANTARILLAS EN CAJÓN SOBRE EL CANAL MATUTE EN LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS

PRESIDE: MVCT

EQUIPO ACOMPAÑANTE: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE LA ALCALDÍA DE CARTAGENA

No.	NOMBRE	CARGO	ENTIDAD / MUNICIPIO	TELÉFONOS Y CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	SOLICITUDES/ TEMÁTICA	FIRMA
1	Juan Gómez	Ingeniero Secretaría de infraestructura	Alcaldía de Cartagena	3015271827	ingjgomezruiz@gmail.com	Proyecto	
2	Antonio Cogollo	Consultor especialista en geotecnia	Consultor			Proyecto	
3	Diego Alejandro Sorza Ríos	Evaluador especializado	Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio	3003109010	Dsorza@minvivienda.gov.co	Proyecto	
4	Ghisel A. González Grey	Contratista	Ministerio de vivienda, ciudad y territorio	3107761655	gagonzalez@minvivienda.gov.co	Proyecto	