ACTA DE ASISTENCIA TÉCNICA N° 8

FECHA: 13 de abril de 2021

HORA: 10:00 a.m.

LUGAR: Medio Virtual

ASISTENTES:
Leonardo Guerrero Laverde - VASB
Isabel Lopera - VASB
Nayibe Cabrera - EMCASERVICIOS
Juan Pablo Ordoñez - Consultoría

TEMA DE LA REUNIÓN:

OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO INTERVEREDAL LA TETA - LA BALSA, MUNICIPIO DE BUENOS AIRES-DEPARTAMENTO DEL CAUCA

ORDEN DEL DIA:
Revisión informe geotécnico

Antecedentes:
Informe del consultor a observaciones del especialista del VASB.

Temas tratados:
Informe de geotecnia
Diseño estructural del tanque de almacenamiento (en el sitio de la PTAP)
Permiso de concesión de aguas q. La Teta.

Notas y consideraciones finales:
Geotecnia en obras puntuales versus obras lineales
El informe de geotecnia debe ser presentado siguiendo lo establecido en el artículo 10 “Estudioso Básicos” y 22 “Procedimiento General” para el diseño, del RAS.

Compromisos *(Si aplica)*:
Ampliar el alcance del informe presentado, teniendo en cuenta las observaciones de esta reunión.

Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
Ampliar el alcance del informe presentado, teniendo en cuenta las observaciones de esta reunión.	Consultoría	23/04/2021

FIRMAS:

Anexos:


Ac. Interveredal La Teta-La Balsa, Buenos Aires, CAUCA - Geotecnia
Meeting chat
balances estableciendo la forma en la cual el proyecto puede afectarlas.
3. Geología, geomorfología, suelos y geotecnia. Para la formulación de proyectos en Agua y Saneamiento Básico, es necesario establecer de manera general las características de las principales formaciones geológicas, geomorfológicas y fisiográficas de la región, del paisaje y topografía asociada con la localidad, con el fin de identificar las fallas geológicas activas, zonas de desgarre o de movimientos en masa, que se localicen en el área circundante del proyecto y el grado de sismicidad a que puede estar sometido.
Dependiendo del tipo de obra de ingeniería, los estudios de suelos deben contemplar el reconocimiento general del terreno afectado por el proyecto, así como el programa de investigaciones de campo y muestreos del subsuelo necesario para evaluar sus características partiendo de un estudio que incluya como mínimo: clasificación de los suelos, permeabilidad, nivel freático, características físico-mecánicas y características químicas que identifiquen la posible acción corrosiva del subsuelo para elementos metálicos y no metálicos que van a quedar localizados en el subsuelo; estudio geotécnico que determine: capacidad portante, condiciones de amenaza y vulnerabilidad y la estabilidad geotécnica del suelo y de las obras que lo requieran. Las
por aquí, por favor
Type here to search

Ac. Interveredal La Teta-La Balsa, Buenos Aires, CAUCA - Geotecnia
Meeting chat
balances estableciendo la forma en la cual el proyecto puede afectarlas.
3. Geología, geomorfología, suelos y geotecnia. Para la formulación de proyectos en Agua y Saneamiento Básico, es necesario establecer de manera general las características de las principales formaciones geológicas, geomorfológicas y fisiográficas de la región, del paisaje y topografía asociada con la localidad, con el fin de identificar las fallas geológicas activas, zonas de desgarre o de movimientos en masa, que se localicen en el área circundante del proyecto y el grado de sismicidad a que puede estar sometido.
Dependiendo del tipo de obra de ingeniería, los estudios de suelos deben contemplar el reconocimiento general del terreno afectado por el proyecto, así como el programa de investigaciones de campo y muestreos del subsuelo necesario para evaluar sus características partiendo de un estudio que incluya como mínimo: clasificación de los suelos, permeabilidad, nivel freático, características físico-mecánicas y características químicas que identifiquen la posible acción corrosiva del subsuelo para elementos metálicos y no metálicos que van a quedar localizados en el subsuelo; estudio geotécnico que determine: capacidad portante, condiciones de amenaza y vulnerabilidad y la estabilidad geotécnica del suelo y de las obras que lo requieran. Las
por aquí, por favor
Type here to search


Ac. Interveredal La Teta-La Balsa, Buenos Aires, CAUCA - Geotecnia
Recording has started. This meeting is being recorded. By joining, you are giving consent for this meeting to be recorded. Privacy policy
Dismiss
Meeting chat
balances estableciendo la forma en la cual el proyecto puede afectarlas.
3. Geología, geomorfología, suelos y geotecnia. Para la formulación de proyectos en Agua y Saneamiento Básico, es necesario establecer de manera general las características de las principales formaciones geológicas, geomorfológicas y fisiográficas de la región, del paisaje y topografía asociada con la localidad, con el fin de identificar las fallas geológicas activas, zonas de desgarre o de movimientos en masa, que se localicen en el área circundante del proyecto y el grado de sismicidad a que puede estar sometido.
Dependiendo del tipo de obra de ingeniería, los estudios de suelos deben contemplar el reconocimiento general del terreno afectado por el proyecto, así como el programa de investigaciones de campo y muestreos del subsuelo necesario para evaluar sus características partiendo de un estudio que incluya como mínimo: clasificación de los suelos, permeabilidad, nivel freático, características físico-mecánicas y características químicas que identifiquen la posible acción corrosiva del subsuelo para elementos metálicos y no metálicos que van a quedar localizados en el subsuelo; estudio geotécnico que determine: capacidad portante, condiciones de amenaza y vulnerabilidad y la estabilidad geotécnica del suelo y de las obras que lo requieran. Las
April 8, 2021
Leonardo Nicolas Guerrero Laverde named the meeting to Ac. Interveredal La Teta-La Balsa, Buenos Aires, CAUCA - Geotecnia.
Isabel Carolina Lopera Munoz was invited to the meeting.
Today
9:52 AM Meeting started
"Juan Pablo Ordoñez D (Invitado)" was invited to the meeting.
10:07 AM
por aquí, por favor
NAYIBE CABRERA FERNÁNDEZ (Invitado) was invited to the meeting.
Recording has started
https://minviviendagovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lguerrero_minvivienda_gov_co/EohbMuosL68ImK6ZPFXiqoMBy3czo5t9Wo5MKZwLpbZxrw?e=GSaeFG
Type a new message
Type here to search


Ac. Interveredal La Teta-La Balsa, Buenos Aires, CAUCA - Geotecnia
Recording has started. This meeting is being recorded. By joining, you are giving consent for this meeting to be recorded. Privacy policy
Dismiss
Meeting chat
Google Earth
April 8, 2021
Leonardo Nicolas Guerrero Laverde named the meeting to Ac. Interveredal La Teta-La Balsa, Buenos Aires, CAUCA - Geotecnia.
Isabel Carolina Lopera Munoz was invited to the meeting.
Today
9:52 AM Meeting started
"Juan Pablo Ordoñez D (Invitado)" was invited to the meeting.
10:07 AM
por aquí, por favor
NAYIBE CABRERA FERNÁNDEZ (Invitado) was invited to the meeting.
Recording has started
https://minviviendagovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lguerrero_minvivienda_gov_co/EohbMuosL68ImK6ZPFXiqoMBy3czo5t9Wo5MKZwLpbZxrw?e=GSaeFG
NAYIBE CABRERA FERNÁNDEZ (Invitado) (Guest) 10:35 AM
No le escucho nada al inge Leonardo
Type a new message
"Juan Pablo Ordoñez D (Invitado)" (Guest)
Type here to search



Elaboró: Leonardo Nicolás Guerrero Laverde - Contratista MVCT

Fecha: 13/04/2021