

	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 02

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 23 de agosto de 2021
HORA:	De 10:00 a 11:00 horas
LUGAR:	Bogotá D.C. – Calle 18 No. 9 – 79 – Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
ASISTENTES:	Nelly Puerto – Gerente General de EmpoDuitama S.A. Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes e introducción
2. Antecedentes y presentación del proyecto por parte del formulador
3. Comentarios de los asistentes
4. Cierre de la reunión

DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes e introducción. Participantes de la entidad territorial y evaluadores del MVCT.
2. Antecedentes y presentación del proyecto por parte del formulador
CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE POTABILIZACIÓN MILAGROSA EN LA CIUDAD DE DUITAMA
3. Comentarios de los asistentes
 - a. La Ingeniera Nelly Puerto abre la reunión preguntando por las observaciones del evaluador líder. Adicionalmente indica que el manejo de residuos sólidos no aplica para el proyecto. Muestra fotos de la planta de tratamiento. Adicionalmente pregunta por el esquema organizacional.
 - b. El Ingeniero Jaime Alberto Fuentes Romero realiza lectura del apartado 2.3.1 de la Resolución 0661 de 2019 sobre Esquema Organizacional. Indica que adicionalmente se está a la espera de la evaluación del componente institucional para remitirlo al municipio.
 - c. La Ingeniera Nelly Puerto indica que el catastro de redes de Duitama no es muy completo y no cuentan con una modelación hidráulica del acueducto. Considera tener la duda de por qué se solicita modelación hidráulica.
 - d. El Ingeniero Jaime Alberto Fuentes Romero indica que se les solicita modelación hidráulica debido a que se va proyectar una red de distribución que se va a conectar a la red existente. Adicionalmente, comenta que la Resolución 0661 de 2019 indica que se debe incluir información sobre el software utilizado para el diseño, así como los parámetros de ingreso empleados, con su correspondiente justificación.

d. La Ingeniera Nelly Puerto solicita aclaración sobre comentarios acerca de la proyección de la población en cuanto a la población actual de diseño.

e. El Ingeniero Jaime Alberto Fuentes Romero, indica que debe haber coherencia entre los datos de proyección de población presentados en el informe de proyección de la población y los presentados en la carta de presentación del proyecto.

f. La Ingeniera Nelly Puerto pregunta por qué se requiere manual de puesta en marcha.

g. El Ingeniero Jaime Alberto Fuentes Romero responde que el manual de puesta en marcha según lo indica la Resolución 0330 de 2017 debe contemplar el cumplimiento del artículo 96 sobre pruebas de estanqueidad en tanques de almacenamiento.

h. La Ingeniera Nelly Puerto indica que se allegará información sobre localización y permisos para escombreras y aclara que al usar concreto premezclado, no se hace necesario solicitar permisos de canteras. Adicionalmente, indica que estará enviando la información de soporte sobre materiales de canteras y a disponer en escombreras.

i. La Ingeniera Nelly Puerto indica que el proyecto no fue realizado por la secretaría de planeación del municipio, por tanto en la ficha MGA no se indica nombre de formulador y código BPIN.

j. El Ingeniero Jaime Alberto Fuentes Romero indica la importancia de entregar la ficha MGA diligenciada con el nombre del formulador y el código BPIN. Adicionalmente indica que se estarán allegando las evaluaciones de los evaluadores de apoyo, a medida que se vayan recibiendo.

4. Cierre de la reunión

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Envío de la lista de chequeo al formulador del proyecto con los resultados de la evaluación	Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP	07/09/2021
2	Remisión de correcciones a las observaciones realizadas por el Evaluador Líder	Nelly Puerto – Gerente General de EmpoDuitama S.A.	10/09/2021

FIRMAS:



Elaboró: Jaime Alberto Fuentes Romero
Fecha: 23-08-2021