

	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 04

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 30 de agosto de 2021
HORA:	De 14:30 a 15:00 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Daniel Martin – Secretaría de Planeación Leidy Pérez – Consultoría del proyecto Brayan Martínez – Director Unidad Servicios Públicos Domiciliarios Angy Vega – Secretaría de Planeación Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes e introducción
2. Antecedentes y presentación del proyecto por parte del formulador
3. Comentarios de los asistentes
4. Cierre de la reunión

DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes e introducción. Participantes de la entidad territorial, consultoría del proyecto y evaluadores del MVCT.
2. Antecedentes y presentación del proyecto por parte del formulador
DIAGNOSTICO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA CULIMA Y GUADUALES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA – BOYACÁ
3. Comentarios de los asistentes
 - El Ingeniero Jaime Alberto Fuentes Romero abre la reunión indicando que el proyecto se encuentra en fase de evaluación – Etapa 3. Adicionalmente, pregunta qué comentarios adicionales se tienen sobre el proyecto.
 - El Ingeniero Brayan Martínez indica que se está surtiendo el trámite de ocupación de cauce y concesión de aguas.
 - El Ingeniero Jaime Alberto Fuentes Romero explica como funciona la evaluación del proyecto. Explica que se tienen evaluadores de apoyo para los componentes institucional, predial, geotécnico, estructural, presupuestal y topográfico. Explica que hacen falta las evaluaciones de los evaluadores de apoyo, salvo el componente predial. Que a medida que vaya recibiendo las evaluaciones de los

diferentes componentes, así mismo, las estará enviando a la Ingeniera Leidy Pérez.

Adicionalmente, explica que finalizada la reunión, estará remitiendo la revisión parcial del proyecto en borrador junto con el acta de la reunión. Y aclara que las evaluaciones de los evaluadores de apoyo, las enviará a medida que los evaluadores, las estén remitiendo.

Se les sugiere avanzar en las correcciones a medida que se les vayan enviando las observaciones.

Cuando se tengan todas las observaciones al proyecto, se les realiza un requerimiento, el cual se les enviará por oficio con la lista de chequeo.

El Ingeniero Jaime Alberto Fuentes Romero explica que han surgido observaciones a la carta de presentación del proyecto, ficha MGA, certificados del proyecto. Menciona la importancia de manejar el mismo nombre del proyecto en todos los informes. Menciona la importancia de entregar certificados de socialización del proyecto con la comunidad y certificado de inscripción del proyecto en el banco de proyectos del municipio. Adicionalmente realiza precisiones sobre lo que se debe corregir en el formato resumen del proyecto, diagnóstico situacional de sistemas existentes, proyección de la población y análisis de alternativas con respecto al cumplimiento de la Resolución 0330 de 2017 y Resolución 0661 de 2019. Indica que todos los datos del proyecto deben ser concordantes y además todos los informes deben estar firmados por consultor, interventor y supervisor. La población actual en la carta de presentación del proyecto no coincide con la población actual en los demás informes del proyecto.

El Ingeniero Jaime Alberto Fuentes Romero, indica que el proyecto debe tener interventoría.

- El Ingeniero Daniel Martin indica que no se le puede asignar interventoría al proyecto porque el contrato fue por menor cuantía y que los contratos de interventoría son por licitación pública.
- El Ingeniero Jaime Alberto Fuentes Romero menciona que la Resolución 0661 de 2019 establece claridad de que todo proyecto presentado ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio debe tener interventoría. Adicionalmente, indica mirar la pertinencia de estudios arquitectónicos debido a que se va a construir PTAP. Para el informe hidráulico realiza precisiones sobre la inclusión del artículo 8 de la Resolución 0330 de 2017 en el informe. Del mismo modo, realiza lectura de algunos artículos de la Resolución 0330 de 2017 que no se evidenciaron en la revisión. Comenta que en los cálculos, se encontraron errores sobre la dotación neta, presiones máximas y mínimas en la red de distribución y procesos unitario de la PTAP.
- La Ingeniera Leidy Pérez, indica que se realizará la justificación suficiente para el tema de presiones de servicio en el componente hidráulico.
- El Ingeniero Jaime Alberto Fuentes Romero indica que en el comité técnico se le recomendó, solicitar al municipio, estudio de deslizamientos y posibles fallas geológicas para el proyecto.
- El Ingeniero Brayan Martínez indica que se entregará mapa de fenómenos de remoción en masa en concordancia con el EOT.
- El Ingeniero Jaime Alberto Fuentes Romero indica que se puede realizar mesa de trabajo con la especialista del componente geotécnico para tratar el tema de deslizamientos en la zona del proyecto.

El Ingeniero Jaime Alberto Fuentes Romero realiza observaciones sobre las memorias de cantidades de obra y especificaciones técnicas e indica que posterior a la reunión, estará enviando su evaluación. Adicionalmente, realiza observaciones sobre el certificado de funcionalidad e integralidad del proyecto. Menciona que no se anexa certificado de escombreras. Indica que el cronograma de obra debe cumplir con lo estipulado en la Resolución 0661 de 2019.

El Ingeniero Jaime Alberto Fuentes Romero, menciona que si se requieren reuniones acerca del diseño, éstas sean planteadas.


4. Cierre de la reunión

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Envío de la lista de chequeo al formulador del proyecto con los resultados de la evaluación	Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP	30/08/2021
3	N/A		

FIRMAS:

Nombre completo	Hora de Unión	Hora de salida	Duración	userPrincipalName	Rol
Jaime Alberto Fuentes Romero	30/08/2021 14:29	30/08/2021 15:20	50 min 52 s	JFuentes@minvivienda.gov.co	Organizador
USPD	30/08/2021 14:35	30/08/2021 15:20	44 min 27 s		Moderador
Daniel Martin	30/08/2021 14:40	30/08/2021 14:41	46 s		Moderador
Daniel Martin Planeacion Santa Maria (Invitado)	30/08/2021 14:42	30/08/2021 14:45	3 min 1 s		Moderador
Angy Vega-Planeación (Invitado)	30/08/2021 14:43	30/08/2021 14:45	2 min 15 s		Moderador
Angy Vega-Planeación (Invitado)	30/08/2021 14:47	30/08/2021 15:20	32 min 46 s		Moderador
Leidy	30/08/2021 14:44	30/08/2021 15:20	35 min 17 s		Moderador
Daniel Martin	30/08/2021 14:46	30/08/2021 15:20	34 min 4 s		Moderador



Elaboró: Jaime Alberto Fuentes Romero
Fecha: 30-08-2021