

	FORMATO: ACTA	Versión: 4.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

ACTA No. (1)

FECHA: **13 de agosto de 2021**

HORA: De: ___4:00 p.m.___ a ___5:00 p.m.___horas

LUGAR: **Videoconferencia.**

PROYECTO: OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE EL COPEY FASE 1, MUNICIPIO DE EL COPEY-CESAR

OBJETO: Mesa técnica general para socialización del proyecto por parte del consultor, solución de inquietudes y descripción del mecanismo de evaluación para las próximas mesas técnicas de trabajo por especialidades.

ASISTENTES:

Estructurador: Municipio El Copey – Cesar

- Andrés Fernandez - Secretaría de Infraestructura.
- Luis Sierra - Consultoría
- Abtonio Silvera – Consultoría
- Vanesa Iguaran - Secretaría de Planeación municipal.
- María Andrea García.

Funcionarios del MVCT - VASB:

- Julio Cuesta Olave / Evaluador líder (Esp. Hidráulico – Hidrología)

ORDEN DEL DÍA:

- Se realiza una presentación breve del proyecto por parte de la consultoría. (introducción detallando los componentes principales el sistema existente, propuesto, proyectos precedentes y/o complementarios, etc.)

- Se socializa la metodología de trabajo y la necesidad del acompañamiento del consultor e interventor en las mesas técnicas que sean requeridas por las especialidades. (VASB)
- Comentarios generales VASB.

DESARROLLO

- Se presenta la metodología de trabajo y evaluación de proyectos del VASB a través de mesas técnicas donde se requiere la presencia de la consultoría e interventoría del proyecto con sus especialidades.
- El proyecto se encuentra por requerimientos y es necesario el acompañamiento de la consultoría e interventoría. Se requiere proyectos en fase 3 y firmas de interventoría.
- Se realizan observaciones generales sobre la población del proyecto: 19500 hab. y/o 23000 hab. en otros documentos. Se sugiere validar la coherencia en la redacción de los documentos técnicos presentados especificando el alcance del proyecto y las zonas que se pretenden atender con la fase presentada al VASB en la actualidad.
- La consultoría realiza precisiones sobre el alcance del proyecto, indicando que se trata de la etapa A. Se sugiere que las claridades se encuentren en la documentación recibida.
- Se presentan observaciones asociadas con la coherencia de los documentos, no se encuentra modelación hidráulica del escenario de diagnóstico que permita el entendimiento del sistema existente y la problemática, no se presenta modelación hidráulica de la red propuesta. Se requiere planos de detalle, esquinas, etc. De las zonas que corresponden a la fase radicada al VASB.

- Compromisos (*Si aplica*)

Compromiso	Responsable	Fecha limite de cumplimiento
Se entregará documentación actualizada	Consultoría – Municipio El Copey	Por definir
Mesa técnica para la validación según información recibida	VASB	Por definir

FIRMAS:

Elaboró: Julio Cuesta Olave.
Fecha: 13 de agosto de 2021.

REGISTRO FOTOGRÁFICO 13/08/2021.



