

	<b>FORMATO:</b> ACTA	Versión: 5.0
	<b>PROCESO:</b> GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

## ACTA No. 02

### DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 6 de septiembre de 2021
HORA:	De 10:00 a 10:30 horas
LUGAR:	<b>Virtual</b>
ASISTENTES:	<p>Duván González – Apoyo de la Unidad de Infraestructura de Gigante – Huila</p> <p>Juan Sebastián Vargas – Jefe de la Unidad de Infraestructura de Gigante - Huila</p> <p>Alberto Salcedo – Secretario de Planeación Municipal de Gigante – Huila</p> <p>Cesar Roa – Alcalde del municipio de Gigante - Huila</p> <p>Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP</p>
INVITADOS:	No aplica

### ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes e introducción
2. Antecedentes y presentación del proyecto por parte del formulador
3. Comentarios de los asistentes
4. Cierre de la reunión

### DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes e introducción. Participantes de la entidad territorial y evaluadores del MVCT.
2. Antecedentes y presentación del proyecto por parte del formulador
  - CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CENTRO POBLADO POTRERILLOS MUNICIPIO DE GIGANTE-HUILA
3. Comentarios de los asistentes
  - El Ingeniero Jaime Alberto Fuentes Romero abre la reunión indicando que el comité técnico recomendó la socialización de recomendaciones al proyecto, con la finalidad de que el municipio realice las subsanaciones pertinentes para presentar nuevamente el proyecto ante este comité. El Ingeniero Jaime Alberto Fuentes Romero comenta que el comité realizó las siguientes sugerencias:
    1. Aclarar el uso de reactor anaerobio y filtro anaerobio, debido a que es lo mismo.
    2. Incluir dentro del proyecto, el sedimentador secundario.
    3. Entregar los planos completos del proyecto, que incluyan a la red existente.


4. Se deben realizar aclaraciones sobre el tema predial. Se debe aclarar si el emisor pasa por predio privado que pase por servidumbre, así mismo, garantizar que el trazado del emisor corresponda a las certificaciones entregadas.
  5. Entregar el plano del colector en planta-perfil.
  6. Entregar los planos topográficos, independientes de los planos de diseño.
  7. Todos los planos que se entreguen, deben ser construibles.
  8. Indicar a cuántos litros por segundo se quiere llegar con la planta de tratamiento de aguas residuales.
- El Ingeniero Duván González comenta que va a realizar la aclaración con la consultoría acerca de la diferencia entre reactor anaerobio y filtro anaerobio. Adicionalmente, indica que la red existente, está obsoleta. Se están haciendo instalaciones nuevas de redes de alcantarillado en el Centro Poblado Potrerillos. Lo relacionado en los planos, es la red principal, correspondiente a la red proyectada.
  - El Ingeniero Jaime Alberto Fuentes Romero reitera que se debe proyectar la red existente. De igual manera, comenta que el tema predial fue evaluado por la especialista de este componente y que posterior a la reunión lo estará remitiendo al municipio.
  - El Ingeniero Duván González indica que el Centro Poblado Potrerillos, no tiene planta de tratamiento de aguas residuales. El agua llega a un tanque. El caudal medio de aguas residuales es de 4 litros por segundo.
  - El Ingeniero Jaime Alberto Fuentes Romero pregunta acerca del compromiso de entrega de las subsanaciones a los documentos.
  - El Ingeniero Duván González comenta que se va a realizar la contratación de una consultoría por tanto propone plazo de entrega de los documentos faltantes para el día 12 de Noviembre de 2021, teniendo en cuenta que el tema más importante a subsanar es el tema predial.
  - El alcalde municipal, Cesar Roa, comenta que dentro de 20 días empieza el contrato de consultoría para trabajar en los proyectos del municipio de Gigante-Huila y que espera se cumpla el plazo de 2 meses hasta el 12 de noviembre de 2021, para entregar los documentos faltantes del proyecto.
4. Cierre de la reunión

#### COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remisión de evaluación predial del proyecto, al municipio	Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP	06/09/2021
2	Envío de documentos faltantes del proyecto	Duván González – Apoyo de la Unidad de Infraestructura de Gigante – Huila	12/11/2021
3	N/A		

## FIRMAS:

Nombre completo	Hora de Unión	Hora de salida	Duración	userPrincipalName	Rol
Jaime Alberto Fuentes Romero	6/09/2021 10:00	6/09/2021 10:42	42 min 53 s	JFuentes@minvivienda.gov.co	Organizador
Infraestructura Gigante (Invitado)	6/09/2021 10:04	6/09/2021 10:43	38 min 49 s		Moderador
GONZALEZ GARCIA DUVAN EDINSON	6/09/2021 10:07	6/09/2021 10:42	35 min 32 s	duvan.gonzalez-g@mail.escuelaing.edu.co	Moderador
Cesar Roa Alcalde	6/09/2021 10:30	6/09/2021 10:42	11 min 53 s		Moderador
Manuela Sáenz (Invitado)	6/09/2021 10:32	6/09/2021 10:42	10 min 5 s		Moderador



Elaboró: Jaime Alberto Fuentes Romero  
Fecha: 06-09-2021