

	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 01

DATOS GENERALES

FECHA:	Ciudad, Bogotá 15 de septiembre de 2021
HORA:	De 10:15 a 11:30 AM
LUGAR:	Reunión virtual – Microsoft Teams
ASISTENTES:	William Zambrano, Grupo Evaluación de proyectos MVCT
INVITADOS:	Yenifer Yurley Diaz Chacón Secretaria General CORPACUR Curití - Santander. Viviana Niño Empresa Bioagua – Consultoria Yeison Leon Empresa Bioagua – Consultoria Miguel Angel Empresa Bioagua – Consultoria Paula Andrea Topografa - Bioagua

ORDEN DEL DIA:

Socializar las principales observaciones resultantes de la Revisión Documental Preliminar correspondiente al proyecto “PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE CURITI- DEPARTAMENTO DE SANTANDER”.

DESARROLLO:

Se inicia la reunión por parte del Ingeniero William Zambrano, Evaluador de Proyectos del VASB, Agradeciendo a cada uno de los presentes por su asistencia en la reunión y se procede con la presentación de cada uno de los asistentes. (ver anexo).

El ingeniero William, pidió aclaraciones sobre algunos puntos para determinar si los requerimientos aplicaban o no al proyecto en cuestión. Con lo anterior Viviana Niño Empresa Bioagua – Consultoria, brindó todas las aclaraciones correspondientes, informando la aplicabilidad de ciertos documentos. Entre estos se aclaró la aplicabilidad si el proyecto genera afectación sobre bienes de interés cultural o patrimonio arqueológico y reasentamiento de población, Diseño electromecánico, o la justificación de que el proyecto no requiere este diseño.

El ingeniero William le indico a Viviana Niño Empresa Bioagua – Consultoria que el proyecto presenta falencias en los documentos generales, legales, institucionales, técnicos, financieros y prediales. Así mismo William hizo la aclaración a los responsables del proyecto que se debe presentar los documentos correspondientes al proyecto en su totalidad para dar trámite a la siguiente fase de evaluación.

Miguel Angel de la Empresa Bioagua – Consultoria, solicitó el envío de las diapositivas donde se indicaban los puntos tratados y los formatos exigidos en la resolución 0661 de 2019 para estos proyectos. Con lo anterior, el ingeniero William se comprometió a enviar el documento con prontitud.

Adicionalmente, Miguel Angel de laa Empresa Bioagua – Consultoria, pregunto sobre el plazo máximo para el envío de los documentos, para lo cual el ingeniero William, indicó que estos documentos deben presentarse lo más pronto posible. Por lo anterior, se pactó una fecha límite para dichos documentos, la cual corresponde al 29 de septiembre del 2021.

Se agradece a cada uno de los asistentes y se da por terminada la reunión.


COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Enviar la presentación con las observaciones de la Revisión Documental Preliminar y los formatos de cotización para estructuras en fibra de vidrio y de funcionalidad e integralidad.	Ingeniero William Zambrano, MVCT	Miercoles 15 de septiembre de 2021
2	Enviar la totalidad de los documentos faltantes.	Yenifer Yurley Diaz Chacón Secretaria General CORPACUR Curití - Santander. Viviana Niño Empresa Bioagua – Consultoria Yeison Leon Empresa Bioagua – Consultoria Miguel Angel Empresa Bioagua – Consultoria Paula Andrea Topografa - Bioagua	Miercoles 29 de septiembre de 2021

FIRMAS: En anexos se comprueba asistencia de las personas indicadas en el numeral de asistentes.

Elaboró: William Farid Zambrano Guillen
Fecha: 15 de septiembre de 2021

ANEXOS



LISTA DE REQUERIMIENTOS FALTANTES PROYECTO 2-2020-464

- Copia de la póliza de calidad de diseño vigente, de parte del Consultor responsable de los Diseños hacia la Entidad que presenta el proyecto y que ampare el diseño presentado por al menos un (1) año más posterior a la fecha de entrega al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en medio físico (impreso), así como en medio magnético (digital).
- Capítulo o documento donde se determine la población directa o indirectamente afectada calculada dentro del periodo de diseño del mismo (RAS 8.2).
- Capítulo o documento con las características socioculturales de la población y participación comunitaria
- Certificación de planeación municipal que acredite que está de acuerdo con la proyección de población empleada en el diseño y que esta corresponde con las expectativas de las herramientas de planeación disponibles
- Capítulo o documento que determine la disponibilidad y confiabilidad del suministro de energía eléctrica en el área de influencia del proyecto. (RAS 10.6)
- Capítulo o documento que contenga el diagnóstico y la evaluación del sistema existente que presente la información sobre su funcionamiento general, la capacidad máxima real, la condición tecnológica, la eficiencia y los criterios operacionales (RAS 8.5)
- Capítulo o documento donde se realice el análisis de alternativas de proyectos que permitan dar solución a los problemas, objetivos y metas identificados, según lo expuesto en el RAS 13. (El análisis de alternativas de proyectos debe presentar diferentes proyectos que solucionen la problemática a nivel de pre-dimensionamiento).
- Plano de localización de sondeos para cada uno de los puntos estudiados en medio físico (impreso en escala adecuada) como en medio magnético (digital) en formato de documento portátil (PDF) así como los archivos de diseño asistido por computadora tipo CAD.
- Memoria de diseño estructural, de todas las estructuras contempladas en el alcance del proyecto, donde se incluya: declaratoria de cumplimiento y/o certificación de que se emplea la NSR-10 o la norma que la reemplace, metodologías empleadas para su cálculo, casos de carga considerados, combinaciones de carga, suposiciones utilizadas, esquemas de los componentes a construir con sus respectivas dimensiones, información sobre el programa de modelación empleado para el cálculo. se deben entregar las memorias en formato de documento portátil (PDF), junto con los resultados de la modelación presentando con claridad los datos de entrada para cada escenario modelado.

TA

MA

C

IL

VN

William Fari Zambano Guillen

Top Paola Andrea Amaya - Bioagua [...] Miguel Angel (Invitado) Corpacur Ing. Jeyson Leon - Bioagua (Invitado) Viviana Nello - Bioagua (Invitado)

17°C Muy soleado 10:45 a. m. 15/09/2021