

	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 02

DATOS GENERALES

FECHA:	Gigante, 6 de octubre de 2021
HORA:	De 16:00 a 17:00 horas
LUGAR:	Gigante, Edificio Municipal
ASISTENTES:	Duván González – Apoyo de la Unidad de Infraestructura de Gigante – Huila Alberto Salcedo – Secretario de Planeación Municipal de Gigante – Huila Daniel Fernando Cárdenas Quintero – Consultoría del proyecto Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes e introducción
2. Antecedentes y presentación del proyecto por parte del formulador
3. Comentarios de los asistentes
4. Cierre de la reunión

DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes e introducción. Participantes de la entidad territorial y evaluadores del MVCT.
2. Antecedentes y presentación del proyecto por parte del formulador
 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CENTRO POBLADO LA GRAN VÍA MUNICIPIO DE GIGANTE-HUILA y CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CENTRO POBLADO POTRERILLOS MUNICIPIO DE GIGANTE-HUILA
3. Comentarios de los asistentes
 - El Ingeniero Jaime Alberto Fuentes Romero abre la reunión indicando que se realizó la visita a los proyectos de planta de tratamiento de aguas residuales y alcantarillado en los centros poblados La Gran Vía y Potrerillos.
 - El Ingeniero Alberto Salcedo indica que la visita se inició, visitando el lote donde queda proyectada la PTAR de Potrerillos.
 - El Ingeniero y Topógrafo Daniel Cárdenas invitó a inspeccionar el lote de la PTAR de Potrerillos y realizó explicación sobre la proyección de la PTAR y las redes de alcantarillado. Evidenció que las redes de alcantarillado van sobre la ronda del río.

- El Ingeniero Jaime Alberto Fuentes Romero realiza explicación al municipio sobre las recomendaciones del comité, indicándoles que el comité recomienda:
 1. Corregir el uso de dos reactores, debido a que se implementan para el proyecto Reactor UASB y Reactor RAP. Igualmente, se debe contemplar dentro del proyecto un sedimentador secundario.
 2. Se recomienda incluir en el análisis de alternativas una laguna de oxidación, la cual puede ser de mayor beneficio para la comunidad. La tecnología que se implemente debe tener los menores costos de operación.
 3. Se debe presentar información sobre el sistema de acueducto, primero que el sistema de alcantarillado.
 4. Dentro del análisis de alternativas, se debe contemplar un pozo séptico y un filtro anaeróbico individual que podría ser la mejor solución al problema presentado en los centros poblados La Gran Vía y Potrerillos.
- El Ingeniero Duván González indica que sobre el Reactor UASB y el Reactor RAP se va a realizar corrección en el presupuesto, porque son elementos que funcionan de la misma manera. Se va a analizar la inclusión del sedimentador secundario dentro del proyecto.
 Por las consideraciones topográficas, al ser terreno escarpado, no se considera la construcción de una laguna de oxidación.
 Ambos centros poblados tienen acueducto veredal y asociados con personería jurídica, por lo que se incluye esta información en el formato resumen del proyecto.
 Se va a añadir análisis de alternativas que incluye pozo séptico, pero mediante el cual se evidencia que se escogió la alternativa de planta de tratamiento de aguas residuales mediante la tecnología de Reactor UASB y redes de alcantarillado, para los proyectos La Gran Vía y Potrerillos.
- El Ingeniero Jaime Alberto Fuentes Romero, al terminar la visita en el centro poblado Potrerillos, indica al municipio que radique el análisis de alternativas como soporte para presentar el proyecto a comité técnico. De igual manera, indica se entreguen los documentos faltantes.
- El Ingeniero Duván González asume el compromiso de entregar la totalidad de documentos del proyecto para el 12 de Noviembre para el proyecto de Potrerillos. De igual manera, indica que a medida que vaya teniendo los resultados de los componentes ambiental, topográfico, predial, suelos e hidrológico, los estará remitiendo.
- El Ingeniero Jaime Alberto Fuentes Romero indica que sobre el proyecto de la Gran Vía, se visitó el lote donde quedará ubicada la PTAR y junto con la comunidad, la consultoría y la supervisión del proyecto, se revisaron los planos y se evidenció que se debe construir un viaducto para soportar la tubería en cruce con la quebrada. Solicita se le entreguen estudios ambientales, prediales, topográficos, estructurales, geotécnicos, hidrológicos e hidrogeológicos sobre el tramo donde se encontrara ubicado el viaducto.
- El Ingeniero Duván González indica que se realizarán las correcciones a los planos a nivel de detalle y se incluirá el viaducto, sin modificar el trayecto inicialmente presentado ante el Ministerio. Por tanto, se entregarán los estudios solicitados por el Ingeniero Jaime Alberto Fuentes Romero. Asume el compromiso de entregar la totalidad de documentos del proyecto para el 12 de Noviembre para el proyecto de La Gran Vía. De igual manera, indica que a medida que vaya teniendo los resultados de los componentes ambiental, estructural, topográfico, predial, suelos,

hidrológico e hidrogeológico, los estará remitiendo. La comunidad demuestra tener interés en la realización de estos proyectos.

4. Cierre de la reunión

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remisión de documentos faltantes de los proyectos La Gran Vía y Potrerillos	Duván González – Apoyo de la Unidad de Infraestructura de Gigante – Huila	12/11/2021
3	N/A		

FIRMAS:





Elaboró: Jaime Alberto Fuentes Romero
Fecha: 06-10-2021