

	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

ACTA MESA DE TRABAJO 03/11/2021

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 3 de noviembre de 2021
HORA:	De 8:00 am a 9:30 am 1.5 horas
LUGAR:	Reunión virtual.
ASISTENTES:	<p>German A. Naranjo F., Grupo de Evaluación MVCT, Celular 3015296421.</p> <p>Jesús Antonio Castro, Especialista Topografía, Grupo de Evaluación MVCT.</p> <p>Daniel Martínez, Representante donante, Donante del diseño, ingenieriadh@gmail.com o proyectos.planeacion@lasceibas.gov.co , 3183784097</p> <p>Yhon Rivera, Especialista en topografía del Donante. topocampoaleriofrio@hotmail.com</p>
INVITADOS:	<p>ingenieriadh@gmail.com</p> <p>proyectos.planeacion@lasceibas.gov.co</p> <p>topocampoaleriofrio@hotmail.com</p> <p>ing.jesusacastro@gmail.com</p>

ORDEN DEL DIA:

1. Mesa de trabajo del componente de Topografía dentro de los avances en la evaluación por requerimientos al proyecto CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL BARRIO RODRIGO LARA, COMUNA 1 DE LA CIUDAD DE NEIVA.

DESARROLLO:

Esta mesa de trabajo virtual se desarrolló el miércoles 3 de noviembre de 2021, iniciando a las 9:00 a.m., con la finalidad de asistir técnicamente en las inquietudes específicas sobre las observaciones socializadas en el componente de topografía dentro de los avances en la evaluación por requerimientos al proyecto CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL BARRIO RODRIGO LARA, COMUNA 1 DE LA CIUDAD DE NEIVA, ante la entidad territorial encargada del proyecto, la interventoría y su consultor.


La reunión inicia con el saludo y agradecimiento a los asistentes, donde se deja la nota que no fue posible la participación de la entidad territorial ni de la interventoria, pero dada la premura de adelantar este componente se continua la mesa programada.

Luego de lo cual, el Ingeniero Naranjo como Evaluador Líder por parte del MVCT realiza una introducción a la reunión proponiendo como metodología que la Consultoria indique cuáles son sus inquietudes y una a una se realizaran los comentarios y recomendaciones por parte del Especialista del MVCT.

Ante lo cual los participantes consideran una metodología adecuada.

El Ingeniero Rivera indica que tiene únicamente dos inquietudes, da la razón sobre la falta de documentación sobre el ejercicio realizado por la topografía, indica de forma general los alcances del trabajo con el que se complementara la topografía, preguntando si es posible realizar el levantamiento con estación o por método RTK.

El Ingeniero Castro responde que es importante que se realice un amarre adecuado, donde se forme una red geodésica adecuada, así como dar el cumplimiento a la normatividad estipulada, presentando los puntos de control y la metodología de amarre a la red que defina la consultoría (MAGNA ECO o la PASIVA), así como la metodología para la determinación de la altura, se presenta en pantalla imagen del área de trabajo donde se observa un punto como ejemplo, ver abajo.



Con la imagen se da las recomendaciones de posibilidades de herramientas que pueden ser elegidas por la Consultoría, las cuales se presentaron en el documento de avance de observaciones presentados. Se deja la indicación que el ejercicio definitivo que defina la Consultoría dados las recomendaciones indicadas por el MVCT debe ser concertada con la interventoría dado que en definitiva es quien presenta la aprobación de la misma.

La otra pregunta del Ingeniero Rivera que presentaba la consultoría era sobre que se debía entregar dentro de la complementación del ejercicio la cual ya quedo clara luego de las recomendaciones realizadas.

Se deja la indicación por parte del MVCT que cualquier entrega de información complementaria debe ser realizada de manera oficial por parte de la entidad territorial una vez se tenga el visto bueno de la interventoría, el cual de forma clara debe ser indicado

ante el MVCT en la entrega que se realice, ya sea mediante certificación, informe o carta donde explícitamente la interventoría indique que la información complementaria fue revisada en su cumplimiento normativo y se encuentra aprobada por ellos.

La Consultoría indica que ellos están presentando otro proyecto al MVCT el proyecto CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL BARRIO LOS ANDAQUÍES, COMUNA 1 DE LA CIUDAD DE NEIVA, para solicitar que sea evaluado por el mismo especialista de topografía. El Ingeniero Naranjo indica que se realizaran las gestiones necesarias para esto, pero depende en parte de las determinaciones de la Coordinación del Grupo de Evaluación de Proyectos. Sin embargo, se considera que será lo más posible.

Con lo cual se da por terminada la mesa de trabajo. Se deja la indicación de si existe algún comentario o duda posterior se comunique al Ingeniero Naranjo a su celular con el número 3015296421, o al correo electrónico gnaranjo@minvivienda.gov.co, para dar la atención del caso. De igual manera el Ingeniero Castro deja su Numero Telefónico para cualquier consulta 3208999498.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
N/A			

FIRMAS:

Se presentan a manera de firmas la imagen de la reunion evidenciando la presencia de los asistentes:



Elaboró: German A. Naranjo F. – Grupo de Evaluacion VASB-MVCT.
 Fecha: 3-11-2021