

	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 18

DATOS GENERALES

FECHA:	18 de noviembre de 2021
HORA:	De 10:00 a.m. a 11:00 a.m. horas
LUGAR:	Sesión virtual
ASISTENTES:	Ing. Carmen Chona / Municipio Ocaña Ing. Maricela Quintero / Municipio Ocaña Ing. Pablo Quintero / consultor Ing. Lucia Lombana Ortiz / VASB MVCT
INVITADOS:	N.A.

ORDEN DEL DIA:

Mesa seguimiento al proyecto; “CONSTRUCCIÓN DE LOS CRUCES ESPECIALES DE EMPALME DE LA RED DE ALCANTARILLADO SOBRE LA AVENIDA FRANCISCO FERNÁNDEZ DE CONTRERAS EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA - NORTE DE SANTANDER”.

1. Contextualización.
2. Revisión de documentación pendiente por entregar.
3. Conclusiones y compromisos.

DESARROLLO:

1. Aspecto ambiental: permiso de vertimiento y PSMV – Modelación hidráulica.

El proyecto “CONSTRUCCIÓN DE LOS CRUCES ESPECIALES DE EMPALME DE LA RED DE ALCANTARILLADO SOBRE LA AVENIDA FRANCISCO FERNÁNDEZ DE CONTRERAS EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA - NORTE DE SANTANDER”, se encuentra en evaluación por requerimientos al mecanismo de evaluación del MVCT y en la presente mesa de trabajo se realizará seguimiento a la documentación pendiente por entregar.

Permisos ambientales y modelación hidráulica

Se recuerda a la entidad formuladora que se debe entregar el PSMV aprobado, al igual que el permiso de vertimientos por parte de la autoridad ambiental, puesto que son requisito de acuerdo a la resolución 661 del 2019.

Por otro lado, se indica que la modelación del colector Rio Tejo se hace necesaria debido a que no se cuenta con el PSMV aprobado y permiso de vertimiento. Sin embargo, cuando se tenga esta documentación ambiental requerida, quedaría subsanado el requisito.

De acuerdo con lo anterior, el formulador manifiesta que se está en el proceso de adelanto del PSMV ante la autoridad ambiental. En cuando al permiso de vertimiento manifiestan que actualmente el municipio se encuentra pagando tasa retributiva y por tanto no se cuenta con el permiso de vertimiento. Debido a lo anterior, se indica que se

debe hacer la respectiva investigación sobre el tema y entregar la documentación respectiva.

Por otro lado, la ing. Maricela del municipio informa que se cuenta con el acto administrativo del permiso forestal y con el trámite de ocupación de cauce. Se aclara que el permiso forestal no es requisito para la evaluación del proyecto ante el mecanismo de evaluación del MVCT.

2. Revisión de documentación pendiente

Se realizar revisión del listado de documentación pendiente por componentes, como se muestra a continuación:

DOCUMENTAL, LEGAL Y AMBIENTAL

1. Carta de presentación: ajustes finales una vez se tenga la última versión del proyecto y otras observaciones.
2. Ficha MGA: ajustes finales una vez se tenga la última versión del proyecto y otras observaciones.
3. Permisos ambientales: falta PSMV y permiso de vertimiento aprobados.

COMPONENTE TÉCNICO

1. Formato resumen del proyecto: ajustes finales una vez se tenga la última versión del proyecto y otras observaciones.
2. Diagnóstico situacional: se recomienda complementar con el Artículo 10 Resolución 330/2017 sobre estudios básicos. El formulador indica que trabajará en los ajustes.
3. Estudio hidrológico: No se entregan registro de caudales máximos de una estación hidrológica, se debe complementar la información debido a la modelación que se debe realizar del sistema. Se indica que en caso de realizar la modelación del sistema se debe entregar la documentación mencionada.
4. Estudio de suelos: se comunica que el 17/11/21 se dio el visto bueno del componente por parte del especialista del MVCT.
5. Diseño estructural: se encuentra en evaluación por el especialista.
6. Diseño hidráulico: Definir la modelación del sistema (ver lo indicado en el numeral 2 de esta acta).
7. Planos: Revisar que todos los planos tengan firma de los especialistas e interventoría en ambos formatos (PDF y AutoCAD). Se esta a la espera del Visto bueno de los planos estructurales por parte del especialista, para definir que todos los planos estén acorde a la resolución 661 del 2019.
8. Especificaciones técnicas: revisar que algunos ítems no están contemplados en las especificaciones. El consultor manifiesta que en los APUS del presupuesto están indicadas las paginas donde se encuentran las especificaciones de cada ítem. La evaluadora líder realizará nueva revisión del tema.
9. Manual de operación y mantenimiento: No se recibe documentación relacionada al manual de operación y mantenimiento. El formulador indica que se subirá al one drive del proyecto el documento en mención.
10. Certificado de disponibilidad de servicios públicos: No se recibe nueva información relacionada al requisito. El formulador indica que se subirá al one drive del proyecto el documento en mención.
11. Certificación de aprobación del proyecto por parte de la interventoría de los estudios y diseños: No se recibe nueva información relacionada al requisito. El formulador indica que se subirá al one drive del proyecto el documento en mención.
12. Póliza de calidad: No se recibe nueva información relacionada al requisito. El formulador indica que se subirá al one drive del proyecto el documento en mención.

Por otro lado, se indica que presupuesto y demás documentación presupuestal, está en revisión por los especialistas. Se pregunta por la gestión predial pendiente “registro del área nueva del predio parque Lucía Padilla ante instrumentos públicos”, para lo cual el municipio indica que se está adelantando la gestión y que una vez se tenga respuesta del mismo se harpa entrega de la documentación pertinente.

3. Conclusiones y compromisos

El municipio se encuentra adelantando las gestiones ante la autoridad ambiental de los permisos pendientes y de la parte predial ante la entidad correspondiente.

El formulador hará entrega de la documentación pendiente.


Se recuerda que se hará acompañamiento del MVCT en el proceso de evaluación del proyecto.

COMPROMISOS

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Entrega documentación faltante	Municipio	Fecha abierta

FIRMAS:

Nombre completo	Acción del usuario
Lucia Del Carmen Lombana Ortiz	Unido
Pablo Quintero (Invitado)	Unido
Carmen (Invitado)	Unido
MARICELA QUINTERO PEREZ (Invitado)	Unido



Elaboró: Lucia Lombana Ortiz / Contratista MVCT
Fecha: 18-11-2021