

	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 2

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 20 de diciembre de 2021
HORA:	De 5:40 pm a 6:30 pm
LUGAR:	Reunión virtual – Microsoft Teams
ASISTENTES:	LUIS ALBERTO NIETO THERÁN. INGENIERO CIVIL. PROFESIONAL UNIVERSITARIO ADSCRITO A GERENCIA TÉCNICA DE LA EAAV ESP Omar Quiroga, Profesional de Apoyo EAAV ESP Steven Acevedo Sanchez, Grupo Evaluación de Proyectos MVCT
INVITADOS:	Revisar asistentes.

ORDEN DEL DIA: Mesa técnica convocada por el Ministerio para dar seguimiento y resolver las observaciones resultantes de las subsanaciones de la revisión documental preliminar efectuada al proyecto “MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LOS SECTORES SEIS DE ABRIL Y EL CONSUELO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO”

DESARROLLO:

1. Se inicia la reunión a las 5:40 pm
2. De conformidad con los parámetros exigidos por la Guía de presentación de proyectos se relacionan los documentos faltantes y se resuelven dudas provenientes de la entidad formuladora
3. El formato resumen del proyecto adjunto se encuentra sin diligenciar
4. Certificación de planeación municipal que acredite que está de acuerdo con la proyección de población empleada en el diseño y que esta corresponde con las expectativas de las herramientas de planeación disponibles en el municipio
5. Capítulo o documento que contenga el diagnóstico y la evaluación del sistema existente que presente la información sobre su funcionamiento general, la capacidad máxima real, la condición tecnológica, la eficiencia y los criterios operacionales (RAS 8.5).
6. Capítulo o documento que contenga la información recopilada, así como los análisis para determinar las características de las fuentes receptoras (RAS 10.2).
7. El archivo “P54-LEV-TOPO-V1” no concuerda con el plano “PLANO TOPO FIRMADO”. Hace falta información
8. Se presenta un listado de los precios de mercado de los materiales e insumos de la región donde se desarrollará el proyecto, incluyendo el costo de los equipos y la mano de obra. NO ES UN CATALOGO DE PAVCO

9. En el documento "certificado de interventor" se menciona que el especialista RAMIRO ROJAS asume la calidad de supervisión y no de interventor. Acordarse de que la supervisión e interventoría es muy distinto, y para los proyectos que ingresan al mecanismo deben venir avalados por la INTERVENTORIA.
10. El plano de afectación predial presentado no es un plano predial por ende no se presenta plano predial.
11. En el plano predial se deben identificar los predios y servidumbres necesarios, sobre un plano catastral - plancha IGAC -, que permita la verificación de los predios sobre los cuales se proyectan las obras y el trazado de las tuberías del proyecto, superponiendo las áreas y franjas requeridas; con el detalle de líneas de colindancia, propietarios, matrícula inmobiliaria y/o código catastral, áreas construidas y disponibles, y zonas de protección de orilla.

COMPROMISOS

Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
Enviar la totalidad de los documentos faltantes del proyecto indicados en la reunión	Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio EAAV E.SP	3 de enero de 2022

FIRMAS:

En anexos se comprueba asistencia de las personas indicadas en el numeral de asistentes.



Elaboró: Steven Acevedo Sanchez
 Fecha: 20-12-2021