

	<b>FORMATO:</b> ACTA	Versión: 5.0
	<b>PROCESO:</b> GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

## ACTA No. 06

### DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 30 de marzo de 2022
HORA:	De 10:00 a 10:35 horas
LUGAR:	<b>Virtual</b>
ASISTENTES:	<p>Einer Palacios Mena, Asesor Contable del Municipio de Jurado Departamento de Chocó</p> <p>Carlos Antonio Braga Silva, Consultoría (Ingeniero)</p> <p>Carlos Andrés Castillo Sotomayor, Profesional Subdirección de Desarrollo Empresarial DIDE-VASB-MVCT</p> <p>Sergio A. Rodríguez Olaya, Evaluador Líder Grupo Evaluación de Proyectos SDP-DIDE-VASB-MVCT</p>
INVITADOS:	No aplica.

### ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de asistentes.
2. Objetivo de la reunión.
3. Intervención de los asistentes
4. Cierre de la reunión

### DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes. Representantes del Municipio de Juradó-Chocó, consultoría y evaluador de proyectos del MVCT (Ver lista de asistencia).

2. Objetivo de la reunión.

Mesa de trabajo solicitada por el evaluador del proyecto para realizar seguimiento a los avances de los ajustes y pendientes solicitados por observaciones, requerimientos y faltantes identificados en la evaluación por Requerimientos del proyecto de pre-inversión ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE JURADÓ, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ.

En la presente sesión se tratará sobre el componente institucional.

3. Intervención de los asistentes.

a) Se realiza contexto sobre el alcance del proyecto al profesional de la subdirección de desarrollo empresarial del VASB-MVCT, ingeniero Carlos Castillo, que consiste

en el proyecto de pre-inversión que incluye sobre los estudios y diseños del sistema de alcantarillado del casco urbano y sistema de tratamiento de aguas residuales, y dentro de las actividades contempladas se incluyen actividades de fortalecimiento institucional sin términos de referencia ni productos esperados.

- b) Al respecto el Ing. Carlos Castillo (MVCT), pregunta sobre los servicios prestados por la ESP; el Ing. Carlos Braga (Consultoría) e Einer Palacios (Asesor Municipio Juradó), mencionan que es una asociación de usuarios que presta servicios de acueducto, alcantarillado y aseo con calidad deficiente e insuficiente, y se presenta en el municipio falta de cobertura.
  - c) Al respecto, el Ing. Carlos Castilla menciona que sobre la idoneidad sobre la inclusión del fortalecimiento institucional con este proyecto de pre-inversión deberá verificarse con el PDA, porque es de conocimiento que actualmente el PDA esta en proceso de actividades de aseguramiento frente a prestadores de varios municipio del Departamento del Chocó, incluido el municipio de Juradó; por lo anterior, el evaluador mencionó que se deberá realizar reunión con PDA para solicitar información al respecto y verificar sobre la pertinencia de incluir sobre este componente en el proyecto bajo el entendido que ya están haciendo acciones sobre el aseguramiento. A lo anterior representantes del equipo formulador concuerdan y se programará una reunión en el transcurso de la semana de 4 al 8 de abril de 2022.
  - d) Mencionan representantes del formulador que aportaran ajustes parciales para la verificación del evaluador el día de hoy (30/03/2022)
4. El proyecto presenta observaciones que deben complementarse con los requisitos de presentación de la Resolución 0661 de 2019 para proyectos de pre-inversión y la normativa técnica vigente. Los evaluadores del proyecto hacen recomendaciones generales y observaciones sobre lo aportados para que se realicen las correcciones pertinentes. No se establece fecha de entrega de los ajustes. Se programa reunión para confirmar fecha (semana del 4 al 8 de abril de 2022) para la revisión del componente institucional con acompañamiento del PDA de Chocó. Se enviará mediante correo electrónico observaciones sobre últimos ajustes presentados al proyecto. Cierre de la reunión.

#### COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Reunión para verificar sobre componente institucional en el proyecto de pre-inversión con acompañamiento de PDA Chocó	Representantes del Municipio de Juradó  Consultoría  Evaluadores del proyecto	Fecha por definir  Semana del 4 al 8 de abril de 2022.
2	Aportar ajustes al diagnóstico, términos de	Municipio de	30/03/2022

	referencia y productos esperados respecto del componente institucional, sobre el cual se incluye alcance con el proyecto del asunto	Jurado Consultoría	
3			

## FIRMAS:

Nombre completo	Acción del usuario	Marca de tiempo
Sergio Andres Rodriguez Olaya	Unido	3/30/2022, 9:58:51 AM
Einer (Invitado)	Unido	3/30/2022, 9:58:52 AM
Einer (Invitado)	Abandonó	3/30/2022, 10:32:29 AM
Carlos Braga (Guest) (Invitado)	Unido	3/30/2022, 9:59:13 AM
Carlos Braga (Guest) (Invitado)	Abandonó	3/30/2022, 10:32:22 AM
Carlos Andres Castillo Sotomayor	Unido	3/30/2022, 10:01:50 AM
Carlos Andres Castillo Sotomayor	Abandonó	3/30/2022, 10:35:03 AM

9.1.3.2 Componentes del sistema alternativa 3

Componente del sistema	Alternativa 3 (Bombeo 8 hrs fuente solar y horizonte de diseño 10 años)
Rejilla de captación	3xQMD: 6.86 l/s (8 horas bombeo – Etapa 1: 10 años)
Canal de aducción	3xQMD: 6.86 l/s (8 horas bombeo – Etapa 1: 10 años)
Cámara de aducción	3xQMD: 6.86 l/s (8 horas bombeo – Etapa 1: 10 años)
Desarenador	3xQMD: 6.86 l/s (8 horas bombeo – Etapa 1: 10 años)
Línea de Aducción	3xQMD: 6.86 l/s (8 horas bombeo – Etapa 1: 10 años)
Bombeo de agua cruda	QMD: 6.86 l/s (8 horas bombeo)
Planta de Tratamiento de agua Potable	3xQMD: 6.86 l/s (8 horas bombeo – Etapa 1: 10 años)
Tanque de almacenamiento superficial	1/3xqmd+20%: (80m <sup>3</sup> )
Tanque de almacenamiento Elevado	
Bombeo de agua tratada	3xQMD: 6.86 l/s (8 horas bombeo – Etapa 1: 10 años)
Red de distribución	QMH: 8.2 l/s

Elaboró: Sergio A. Rodríguez O. – Evaluador Líder Grupo Eval. Proyectos SDP-DIDE-VASB-MVCT  
Fecha: 30-03-2022