

	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 12

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 11 de mayo de 2022
HORA:	De 09:00 a 09:30 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	<p>Andrés Martínez, Consultoría del Proyecto</p> <p>Yulder Manossalva, PDA Atlántico</p> <p>Gustavo Vásquez, Aguas de Malambo S.A.</p> <p>Mayra Alejandra Martínez Lopera, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP</p> <p>Jhon Jair Marroquín Saavedra, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP</p> <p>Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP</p>
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes e introducción
2. Mesa de trabajo en el marco de la evaluación presupuestal del proyecto
3. Comentarios de los asistentes
4. Cierre de la reunión

DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes e introducción. Participantes de la consultoría y supervisión
2. Mesa de trabajo en el marco de la evaluación presupuestal del proyecto
AMPLIACIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL SECTOR ZONAL 6 PARA LOS BARRIOS: CRISTO REY, LOS MANGOS Y VEREDA CARMEN Y DEL SECTOR ZONAL 1 BARRIO VILLA CONCORDE II DEL MUNICIPIO DE MALAMBO ATLÁNTICO
3. Comentarios de los asistentes
 - El Ingeniero Andrés Martínez abre la reunión indicando que se recibieron las observaciones presupuestales para el proyecto. Se atendieron las observaciones y se quiere confirmar que se esté de acuerdo con la corrección. Se tiene el dato definitivo de la administración, para el tema de los impuestos.
 - La Ingeniera Mayra Martínez, pregunta cuál va a ser el sitio de disposición.

- El Ingeniero Andrés Martínez indica que el sitio de disposición queda a 5.2 km del municipio y está confirmando el nombre.
- La Ingeniera Mayra Martínez, pregunta dónde va a llevarse el material sobrante.
- El Ingeniero Andrés Martínez, indica que no se va a realizar retiro de escombros y que se dispondrá el material en el mismo lugar.
- La Ingeniera Mayra Martínez indica que el sitio de disposición se deje por aparte. Y que se realice la debida justificación.
- El Ingeniero Andrés Martínez indica que se va a revisar dónde se va disponer los sobrantes y verificar los costos. Indica que se quitó el ítem de la tubería en la instalación de accesorios.
- La Ingeniera Mayra Martínez indica que no se puede tener instalación de los accesorios con la instalación de tubería. Dependiendo del diámetro del tubo, también depende el equipo. Entre más grande el diámetro, el tiempo de enfriamiento es más largo para el proceso de pegue. Deben mirarse los manuales.
- El Ingeniero Andrés Martínez indica que los codos y TEEs para las acometidas son los que se tienen en cuenta para el presupuesto. Indica que se respondió a la observación sobre los hidrantes. Se crearon los básicos. Comenta también que se hizo ajuste al rendimiento.
- La Ingeniera Mayra Martínez, indica que debe revisarse el rendimiento para el entibado, dado que se encuentra muy costoso.
- El Ingeniero Andrés Martínez comenta que el 12 de Mayo, estará remitiendo las correcciones al componente presupuestal del proyecto. Indica que la Secretaría de Agua Potable realizó las cotizaciones del proyecto.


4. Cierre de la reunión

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remisión de subsanaciones presupuestales del proyecto.	Andrés Martínez, Consultoría del Proyecto	12/05/2022

FIRMAS:

Nombre completo	Hora de Unión	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol	Id. de participante (UPN)
Jaime Alberto Fuentes Romero	11/5/2022, 9:02:48	11/5/2022, 9:18:19	15 min 31 s	JFuentes@minvivienda.gov.co	Organizador	JFuentes@minvivienda.gov.co
Andrés Martínez (Invitado)	11/5/2022, 9:02:59	11/5/2022, 9:18:20	15 min 21 s		Moderador	
gustavo (Invitado)	11/5/2022, 9:03:02	11/5/2022, 9:18:24	15 min 22 s		Moderador	
Yulder Manosalva	11/5/2022, 9:03:07	11/5/2022, 9:18:28	15 min 21 s	yulder_07@hotmail.com	Moderador	admin@YulderManosalva.onmicrosoft.com
Jonh Jair Marroquin Saavedra	11/5/2022, 9:03:41	11/5/2022, 9:18:17	14 min 36 s	JMarroquin@minvivienda.gov.co	Moderador	JMarroquin@minvivienda.gov.co
Mayra Alejandra Martinez Lopera	11/5/2022, 9:04:02	11/5/2022, 9:18:18	14 min 15 s	MMartinezL@minvivienda.gov.co	Moderador	MMartinezL@minvivienda.gov.co



Elaboró: Jaime Alberto Fuentes Romero
Fecha: 11-05-2022