

	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

.ACTA No. 03

DATOS GENERALES

FECHA:	16 de agosto de 2022
HORA:	De 9:00 am a 9:26 am
LUGAR:	TEAMS (La reunión se realizó por medios virtuales)
ASISTENTES:	GHISEL ALCIRA GONZÁLEZ GREY MVCT Contratista Subdirección de Proyectos - Líder NATY VANESA RIVERO GALVIS Contratista Subdirección de Proyectos – Especialista en geotecnia CARLOS ANDRES CASTILLO MVCT - Subdirección de Desarrollo Empresarial Contratista JOSÉ EDUARD GUAZÁ ZABALA Minvivienda Evaluador Componente Eléctrico JONH JAIR MARROQUIN SAAVEDRA MINVIVIENDA - VASB - DIDE - SP – GE Contratista JESUS ARMANDO RODRIGUEZ SALGUERO Consultoría Ingeniero de apoyo CRISTIAN ALEJANDRO MURCIA BARAJAS Consultoría Ingeniero
INVITADOS:	Se invitó a ESEPGUA S.A. E.S.P., en su calidad de Gestor PDA Guajira, pero no asistió.

ORDEN DEL DIA:

El consultor solicitó realizar esta mesa de trabajo con el propósito de mostrar los avances de la actualización del proyecto: OPTIMIZACIÓN HIDRAULICA PARA GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE AGUA CONTINUA AL MUNICIPIO DE DIBULLA - LA GUAJIRA.

DESARROLLO:

Antecedentes

- A través del radicado No.2021ER0032057 del 15 de marzo de 2021 fue presentado el proyecto ante el mecanismo de viabilización del VASB.
- Por medio del radicado No.2021EE0111546 del 22 de septiembre de 2021 se remitió al Municipio de Dibulla el resultado de la revisión documental preliminar y se le informó el ingreso al mecanismo de viabilización de proyectos.
- Se realizaron mesas técnicas los días, 1° de diciembre de 2021 y 24 de marzo de 2022.
- El 6 de diciembre de 2021 se cumplió la presentación ante el Comité de la Etapa 2 del proceso de evaluación por etapas. El comité recomendó pasar el proyecto a Evaluación.
- Con el radicado No.2022EE0009419 del 7 de febrero de 2022 se remitió requerimiento sobre el proyecto, a la luz de los requisitos establecidos en la Res.0661 de 2019.

- El 29 de abril de 2022,, por medio de un correo electrónico remitido por aguasguajira2019@gmail.com, se envió información documental que se encontraba pendiente.

El consultor solicitó la presente mesa de trabajo con el propósito de aclarar dudas de la lista de chequeo, para lo cual pidió el acompañamiento de la Interventoría y de ESEPGUA S.A. E.S.P.; pero no asistieron.

Desarrollo de la reunión

El consultor manifiesta que ya se encuentra subsanado el proyecto.

El MVCT aclara que – de acuerdo con la última información recibida el 29 de abril, ya se subsanó una información documental pero aún quedan algunos pendientes.

- Ambiental: Se requiere permiso de concesión de agua correspondiente a la nueva captación.
- Hidráulico: Pendiente dar soporte a la tasa de crecimiento de población flotante adoptada, (10% requiere justificación) 2) Pendiente justificar el número de establecimientos utilizados en el cálculo de la demanda institucional, comercial utilizados; 3) Presentar la modelación hidráulica en software EPANET, se requiere articular el informe de Diseño con el Análisis de Alternativas, toda vez que en el Análisis de Alternativas se incluyen componentes que no están en la solución de diseños, tales como adecuación del antiguo desarenador y optimización de la PTAP.
- Suelos: La profundidad de los sondeos no coincide con la profundidad de desplante de las estructuras, se requiere articular.
- Estructural: No se presentó el análisis de cargas, el modelo matemático, para las estructuras de floculación, sedimentación y filtración no se realizaron ensayos que corroboren el estado estructural de las mismas.
- Topografía: Falta implantación de los mojones georreferenciados, la Topografía es muy somera, no cumple requisitos de la Res.0661/2019 y Res.0330/2017.
- Presupuestos: El presupuesto se encuentra bien estructurado, pero faltan cotizaciones para sustentarlo.
- Institucional: Se deberá determinar la necesidad de formular e implementar un plan de fortalecimiento institucional. Pendiente remitir formato Diagnóstico Institucional.
- Predial: El plano predial remitido (10 planos) no cumple requisitos de la Res.0661/2019. Pendiente formato 8. Pendiente subsanar observaciones en las servidumbres presentadas.

Por otra parte, el MVCT informa que, a través de los oficios No.2022ER0095529 del 9 de agosto de 2022 y No.2022ER0096256 del 11 de agosto de 2022, ESEPGUA S.A. E.S.P., entidad contratante de los estudios y Gestor del Plan Departamental de Aguas de La Guajira solicitó la devolución del proyecto.

Así las cosas, ya no es posible recibir la subsanación del proyecto, porque el proyecto será devuelto al Gestor del PDA de La Guajira.

El MVCT manifiesta, sin embargo, que en la reunión se encuentra el equipo evaluador del proyecto, por si deseen aclarar alguna inquietud independientemente a que el proyecto siga su curso ante otra Entidad.

El consultor agradece toda la disipación demostrada por el equipo evaluador, considera que las observaciones están entendidas por su parte, que la intención de la reunión era establecer un diálogo con la Interventoría y con el Gestor el PDA, pero ante su ausencia no habría razón para continuar con la reunión.

Se da por terminada la reunión.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Devolución del proyecto.	MVCT	Tan pronto se surtan el debido trámite de devolución el cual venía siendo evaluado Por Etapas.

FIRMAS: Se adjunta lista de asistentes.

Elaboró: Ghisel González.
Fecha: 16-08-2022.

INFORME DE ASISTENCIA TEAMS

1. Resumen						
Meeting title	Revisión Proyecto OPTIMIZACIÓN HIDRAULICA PARA GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE AGUA CONTINUA AL MUNICIPIO DE DIBULLA - LA GUAJIRA					
Participantes que asistieron	9					
Hora de inicio	16/8/22, 9:00:12 a. m.					
Hora de finalización	16/8/22, 9:26:21 a. m.					
Duración de la reunión	26m 9s					
Tiempo medio de asistencia	19m 57s					
2. Participantes						
Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de	Correo electrónico	Id. de participante (UPN)	Rol
Ghisel Alcira Gonzalez Grey	16/8/22, 9:00:40 a. m.	16/8/22, 9:26:20 a. m.	25m 39s	GAGonzalez@minvivienda.gov.co	GAGonzalez@minvivienda.gov.co	Organizador
Jonh Jair Marroquin Saavedra	16/8/22, 9:00:47 a. m.	16/8/22, 9:26:15 a. m.	25m 27s	JMarroquin@minvivienda.gov.co	JMarroquin@minvivienda.gov.co	Moderador
Naty Vanesa Rivero Galvis	16/8/22, 9:01:57 a. m.	16/8/22, 9:22:21 a. m.	18m 13s	NRivero@minvivienda.gov.co	NRivero@minvivienda.gov.co	Moderador
Carlos Andres Castillo Sotomayor	16/8/22, 9:02:44 a. m.	16/8/22, 9:26:16 a. m.	23m 32s	CCastillo@minvivienda.gov.co	CCastillo@minvivienda.gov.co	Moderador
Armando Rodríguez (Invitado)	16/8/22, 9:03:38 a. m.	16/8/22, 9:26:17 a. m.	22m 39s			Moderador
Mayra Alejandra Martinez Lopera	16/8/22, 9:05:49 a. m.	16/8/22, 9:26:21 a. m.	20m 31s	MMartinezL@minvivienda.gov.co	MMartinezL@minvivienda.gov.co	Moderador
INGENIERIA CIVIL: CRISTIAN ALEJANDRO MURCIA BAR	16/8/22, 9:07:32 a. m.	16/8/22, 9:26:18 a. m.	18m 46s	MURCIA.CRISTIAN@uniagraria.edu.co	MURCIA.CRISTIAN@uniagraria.edu.co	Moderador
Jose Eduard Guaza Zabala	16/8/22, 9:08:22 a. m.	16/8/22, 9:26:20 a. m.	17m 58s	JGuaza@minvivienda.gov.co	JGuaza@minvivienda.gov.co	Moderador
Julian Enrique Mesino Estrada	16/8/22, 9:19:25 a. m.	16/8/22, 9:26:16 a. m.	6m 51s	jemesino@uninorte.edu.co	jemesino@uninorte.edu.co	Moderador