

 <p>La vivienda y el agua son de todos</p> <p>Mirvivienda</p>	<b>FORMATO:</b> ACTA	Versión: 6.0
	<b>PROCESO:</b> GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

## ACTA No. 7

### DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 16 de septiembre de 2022
HORA:	De 10:00 a 10:30 horas
LUGAR:	<b>Virtual</b>
ASISTENTES:	Juan David Cormane Angarita, Consultoría del Proyecto  Yulder Manosalva, Gobernación del Atlántico  Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP
INVITADOS:	No aplica

### ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes e introducción
2. Mesa de trabajo en el marco de la evaluación del proyecto
3. Comentarios de los asistentes
4. Cierre de la reunión

### DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes e introducción. Participantes de la consultoría supervisión y evaluadores MVCT
2. Mesa de trabajo en el marco de la evaluación del proyecto  
ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIOS: EL ÉXITO, RÍOS DE AGUA VIVA Y LA SALLE. MUNICIPIO DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
3. Comentarios de los asistentes:
  - El Ingeniero Jaime Alberto Fuentes Romero, abre la reunión solicitando al municipio, indique sus dudas acerca de las observaciones del evaluador líder a las subsanaciones al componente hidráulico, documental, legal y ambiental del proyecto. De igual manera, solicita se indique cuando se van a enviar las subsanaciones de los componentes predial, institucional, topográfico e hidráulico. Indica que falta remitir la evaluación presupuestal.
  - El Ingeniero Yulder Manosalva indica que el 26 de septiembre se entregarán las subsanaciones institucionales y prediales del proyecto.
  - El Ingeniero Juan David Cormane, indica que las memorias de cantidades de obra están debidamente formuladas, pero quiere precisión de por qué no se realiza el aval.
  - El Ingeniero Jaime Alberto Fuentes Romero, indica que según la Resolución 0661 de 2019 ítem 2.4.2.17 las memorias de cantidades de obra deben ser presentadas en hoja electrónica formulada dinámica de manera que se puedan ver las medidas y las operaciones aritméticas de las que resultan las cantidades finales consignadas en el presupuesto de obra. Algunas cantidades solamente están

digitadas, pero no tienen formulación aritmética. Indica que una vez se subsanen las firmas de la interventoría de los demás documentos, se subsanarán las otras observaciones de las cantidades de obra.


- El Ingeniero Juan David Cormane indica que sobre las especificaciones técnicas se tienen observaciones que no se comparten, sobre los suministros ya que éstos no van en dicho documento.
  - El Ingeniero Jaime Alberto Fuentes Romero, indica que dicha aclaración se realizará en mesa de trabajo del componente presupuestal del proyecto. Indica que no se subsanó el certificado de funcionalidad e integralidad, debido a que no cumple con el formato 9 de la Resolución 0661 de 2019. Indica también que no se subsanó el manual de operación y mantenimiento. Solicita que el cronograma sea remitido en versión PDF.
  - El Ingeniero Juan David Cormane indica que consultará con el equipo, la fecha de subsanaciones técnicas del proyecto.
  - El Ingeniero Jaime Alberto Fuentes Romero, se compromete a 23 de septiembre de 2022, remitir las observaciones presupuestales del proyecto.
4. Cierre de la reunión

#### COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remisión de subsanaciones prediales e institucionales	Yulder Manossalva, Gobernación del Atlántico	26/09/2022
2	Remisión de observaciones presupuestales del proyecto	Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP	23/09/2022
3	Agendamiento mesa de trabajo del componente presupuestal	Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP	26/09/2022

#### FIRMAS:

Nombre	Primera unión	Última salida	ión de la reu	Correo electrónico	Id. de participante (UPN)	Rol
Jaime Alberto Fuentes Romero	16/9/22, 9:01:22	16/9/22, 9:41:40	40m 18s	JFuentes@minivienda.gov.co	JFuentes@minivienda.gov.co	Organizador
Secretaría de Agua Potable	16/9/22, 9:01:54	16/9/22, 9:41:48	39m 54s	secretariadeaguas@atlantico.gov.co	secretariadeaguas@atlantico.gov.co	Moderador
Juan David Cormane Angarita	16/9/22, 9:10:42	16/9/22, 9:41:40	30m 57s	juan.cormane@aaa.com.co	juan.cormane@aaa.com.co	Moderador



Elaboró: Jaime Alberto Fuentes Romero  
Fecha: 16-09-2022