

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 9

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 30 de septiembre de 2022
HORA:	De 09:00 a 10:00 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Juan David Cormane Angarita, Consultoría del Proyecto Yulder Manossalva, Gobernación del Atlántico Mayra Alejandra Martínez Lopera, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP Jhon Jair Marroquin Saavedra, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes e introducción
2. Mesa de trabajo en el marco de la evaluación presupuestal del proyecto
3. Comentarios de los asistentes
4. Cierre de la reunión

DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes e introducción. Participantes de la consultoría supervisión y evaluadores MVCT
2. Mesa de trabajo en el marco de la evaluación presupuestal del proyecto
ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIOS: EL ÉXITO, RÍOS DE AGUA VIVA Y LA SALLE. MUNICIPIO DE SOLEDAD, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
3. Comentarios de los asistentes:
 - La Ingeniera Mayra Martínez inicia la reunión indicando algunas observaciones al proyecto. Solicita se revise el tema de las domiciliarias. Pregunta si las calles son sin pavimentar.
 - El Ingeniero Yulder Manosalva indica que las calles no tienen pavimento. Indica que no es necesario la demolición de pavimento. Indica que no se requiere demolición y reposición de andenes.
 - La Ingeniera Mayra Martínez indica que el presupuesto subió por los accesorias de las derivaciones y el A.I.U., estaba muy bajo. Como el proyecto es para concepto técnico, no se tienen fuentes definidas. El 2% de Seguimiento MVCT solamente se aplica para los proyectos que ejecuta la nación. Comenta que se eliminó la

actividad de los geotextiles, porque no estaba justificado dentro de las actividades geotécnicas, según lo expuesto por el evaluador líder del proyecto y la evaluadora de apoyo para el componente de geotecnia.

- El Ingeniero Jaime Alberto Fuentes Romero, indica que no se dio el suficiente sustento al geotextil para el componente de geotecnia, según lo expuesta por la evaluadora de apoyo para el componente de geotecnia.
- La Ingeniera Mayra Martínez indica que les entregará el archivo para que se realicen las correcciones correspondientes.
- El Ingeniero Juan David Cormane, indica que realizará las correcciones e indicará la necesidad de una mesa de trabajo.
- El Ingeniero Jaime Fuentes indica que aún hace falta aval del componente topográfico, institucional, predial, documental y presupuestal.

4. Cierre de la reunión

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Entrega de subsanaciones presupuestales del proyecto	Juan David Cormane Angarita, Consultoría del Proyecto	04/10/2022

FIRMAS:

Nombre	Hora de conexión	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol
Jaime Alberto Fuentes Romero	30/9/22, 9:00:54	30/9/22, 9:29:18	28m 24s	JFuentes@minvivienda.gov.co	Organizador
Mayra Alejandra Martinez Lopera	30/9/22, 9:01:02	30/9/22, 9:29:20	28m 17s	MMartinezL@minvivienda.gov.co	Moderador
Secretaría de Agua Potable	30/9/22, 9:01:10	30/9/22, 9:24:58	23m 47s	secretariadeaguas@atlantico.gov.co	Moderador
Jonh Jair Marroquin Saavedra	30/9/22, 9:01:23	30/9/22, 9:07:21	5m 58s	JMarroquin@minvivienda.gov.co	Moderador
Juan David Cormane Angarita	30/9/22, 9:08:37	30/9/22, 9:24:50	16m 13s	juan.cormane@aaa.com.co	Moderador

