

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 03

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 30 de septiembre de 2022
HORA:	De 11:00 a 11:30 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	<p>Fredy Castañeda, Empresas Públicas de Cundinamarca</p> <p>Johana Cruz, Consultoría del proyecto</p> <p>Diego León Sarmiento, Secretaría de Infraestructura – Municipio de Gachalá – Cundinamarca</p> <p>Tayulad Mejía, Empresas Públicas de Cundinamarca</p> <p>Diego Bernal, Consultoría del proyecto</p> <p>Ronald Vacca, Consultoría del proyecto</p> <p>Cristian Benavides, Consultoría del proyecto</p> <p>Jesús Antonio Castro Guerra, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP</p> <p>Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP</p>
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes e introducción
2. Reunión en el marco de la evaluación topográfica del proyecto
3. Comentarios de los asistentes
4. Cierre de la reunión

DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes e introducción. Participantes de la entidad territorial, consultoría del proyecto y evaluadores del MVCT.
2. Reunión en el marco de la evaluación topográfica del proyecto CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA INSPECCIÓN DE LOS ALPES (PALOMAS) DEL MUNICIPIO DE GACHALA
3. Comentarios de los asistentes
 - El Ingeniero Jaime Alberto Fuentes Romero abre la reunión, dando la palabra al evaluador de apoyo para el componente topográfico.

- El Ingeniero Jesús Castro pregunta si se tiene interventoría del proyecto.
 - La Ingeniera Johana Cruz indica que la consultoría tiene interventoría, contratada por el municipio. Pero no fue posible que la interventoría acompañara la reunión.
 - El Ingeniero Jesús Castro pregunta a la consultoría si conocen las observaciones al componente topográfico.
 - El Ingeniero Cristian Benavides, indica que conoce las observaciones. La mayoría de los datos de la georreferenciación si están los archivos.
 - El Ingeniero Jesús Castro, indica que encontró posicionamiento de dos puntos. En este caso, de acuerdo a la Resolución 0661 de 2019, se deben dejar para cada estructura por lo menos dos puntos. Los puntos quedaron en la parte alta. Los elementos deben tener concordancia con los demás estudios del proyecto. La interventoría debió haber seguido los lineamientos de la Resolución 0661 de 2019. A lo largo de las líneas de alcantarillado hay vacíos importantes, debido a que se deben realizar aclaraciones a las curvas de nivel. Se recomienda limitar las curvas de nivel al área efectiva donde se va a realizar el levantamiento topográfico. Se recuerda que los dos mojones deben instalarse según la Resolución 0661 de 2019. Si se piensa que se tenga dos puntos hacia la zona de la PTAR, con los dos puntos se cumpliría la condición de la Resolución 0661 de 2019. Se sugiere que se presente un plano de localización general y los planos planta-perfil. Se pide también un plano de implantación del proyecto.
 - El Ingeniero Cristian Benavides indica que se señalaron las zonas que se iban a levantar y después hubo un cambio en los lotes que se iban a destinar como PTAR y por eso no se realizaron los mojones, al no tener certeza absoluta de dónde quedaría el diseño. El trazado de los pozos también debe ampliarse. Para realizar los niveles, se tomó la cota ortométrica.
 - El Ingeniero Jesús Castro indica que es un buen inicio la cota ortométrica.
 - La Ingeniera Johana Cruz indica que se revisarán las observaciones y se realizará nuevamente entrega de los documentos.
 - El Ingeniero Diego León Sarmiento indica que ya se tienen adelantadas las servidumbres para el proyecto.
 - La Ingeniera Johana Cruz indica que en este punto se depende del tema de la topografía.
 - El Ingeniero Jaime Fuentes propone se indique una fecha de subsanación del proyecto.
 - El Ingeniero Cristian Benavides, indica que para el próximo 7 de octubre se tendrían las subsanaciones o la evaluación de tener que ir a campo.
 - El Ingeniero Jaime Alberto Fuentes Romero, propone nueva mesa de trabajo una vez el Ingeniero Jesús Castro revise subsanaciones del componente topográfico.
4. Cierre de la reunión

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remisión subsanaciones definitivas del componente topográfico	Cristian Benavides, Consultoría del proyecto	07/10/2022

--	--	--	--

FIRMAS:

Nombre	Hora de conexión	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol
Jaime Alberto Fuentes Romero	30/9/22, 11:01:18	30/9/22, 11:50:04	48m 46s	JFuentes@minvivienda.gov.co	Organizador
Fredy Castañeda (Invitado)	30/9/22, 11:01:23	30/9/22, 11:50:13	48m 50s		Moderador
Gachalá- Secretaria Infraestructura (Invitado)	30/9/22, 11:01:42	30/9/22, 11:50:07	48m 25s		Moderador
Jesus Antonio Castro Guerra	30/9/22, 11:01:44	30/9/22, 11:50:26	48m 42s	JACastro@minvivienda.gov.co	Moderador
Andres Bernal (Invitado)	30/9/22, 11:03:19	30/9/22, 11:50:11	46m 52s		Moderador
Johana Cruz (Invitado)	30/9/22, 11:09:03	30/9/22, 11:50:05	41m 2s		Moderador
Christian Benavides	30/9/22, 11:10:29	30/9/22, 11:50:06	39m 37s		Moderador
Tayulad (Invitado)	30/9/22, 11:10:56	30/9/22, 11:50:00	39m 3s		Moderador
RONAL VACA (Invitado)	30/9/22, 11:17:45	30/9/22, 11:50:05	32m 19s		Moderador



Elaboró: Jaime Alberto Fuentes Romero
 Fecha: 30-09-2022