ACTA MESA DE TRABAJO COMPONENTE DE HIDRÁULICA PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOGOTES – SANTANDER

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 12 de octubre de 2022
HORA:	De 11:30 am a 12:00 md, 1/2 horas
LUGAR:	**Reunión virtual.**
ASISTENTES:	German A. Naranjo Faccini, Evaluador líder del proyecto, Grupo de Evaluación MVCT. Lady Morantes, Gestora PDA, ESANT, lady.morantes@esant.com.co , 3173611111 Diego Andrés Calderón, Director De Consultoría, Meraki Ingenieros SA, iq64diego@gmail.com, 3058146843 William Rodríguez, Especialista Hidráulico Consultoría
INVITADOS:	secretariadeplaneacion@mogotes-santander.gov.co lady.morantes@esant.com.co iq64diego@gmail.com

ORDEN DEL DIA:

1. Mesa de trabajo en el componente hidráulico del proyecto “CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOGOTES – SANTANDER” para atender varias inquietudes del Formulador.

DESARROLLO:

Esta mesa de trabajo virtual se desarrolló el miércoles 12 de octubre de 2022, iniciando a las 8:00 a.m., con la finalidad de atender varias inquietudes del Formulador en cuanto al componente de hidráulica del proyecto “CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOGOTES – SANTANDER”, así como dar recomendaciones para su ajuste.

La reunión inicia con el saludo y agradecimiento a los asistentes, luego de lo cual, el ingeniero Calderón procede a presentar sus dudas sobre los resultados de modelación hidráulica en referencia a el logro del cumplimiento de parámetros normativos del reglamento técnico del sector, a lo cual el Ingeniero Naranjo responde que esto debe ser realizado mediante análisis de costo beneficio claro y presentando criterios adecuados que permitan justificar ante la interventoría cualquier resultado que supere dentro de un

margen aceptable las recomendaciones del reglamento, es la interventoría la encargada de verificar y aprobar los diseños en ese respecto es ella quien debe aprobar estas justificaciones; adicionalmente indica que dentro del proceso de evaluación es recomendable presentar con claridad si existen este tipo de eventualidades, debe dentro del informe y sus memorias presentar lo que las motiva y las justificaciones claras (mayormente identificadas dentro de un análisis de costo beneficio y que permitan claramente el funcionamiento adecuado de la infraestructura sin afectar su vida útil), todo bajo la aprobación de la interventoría, quien es la responsable técnica de la revisión del cumplimiento normativo.

Se deja la indicación de si existe algún comentario o duda posterior se comunique al Ingeniero Naranjo a su celular con el número 3015296421, para dar la atención del caso.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
N/A			

FIRMAS:

Se presentan las firmas la imagen de pantalla con los asistentes.



Elaboró: German A. Naranjo F. – Grupo de Evaluación VASB-MVCT.
Fecha: 21-10-2022