

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 03

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 01 de febrero de 2023
HORA:	De 02:00 p.m. a 03:00 p.m. horas
LUGAR:	Sesión virtual
ASISTENTES:	Ing. Daniel Orbe / ingeniero del municipio. Abg. Carolina López / asesora jurídica municipio Ing. Lucia Lombana Ortiz / profesional VASB MVCT
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA:

Mesa técnica solicitada por el evaluador del proyecto, para realizar seguimiento a los compromisos del proyecto; *“CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SEPARADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, URBANIZACION LA ESMERALDA, MUNICIPIO DE TUQUERRES, DEPARTAMENTO DE NARIÑO”*

1. Presentación y contextualización.
2. Desarrollo de la reunión.
3. Conclusiones y compromisos.

DESARROLLO:

La ing. Lucia Lombana inicia la mesa de trabajo manifestando que el objetivo de esta es realizar seguimiento y brindar asistencia con relación a la última entrega de la documentación ajustada de los proyectos del municipio de Túquerres – Nariño.

Lo anterior siendo coherente con lo conversado en la mesa de trabajo realizada como compromiso del viceministerio el pasado 27 de enero de 2023.

Se procede con la socialización de las observaciones detalladas por componentes, surgidas de la última revisión de la documentación del proyecto *“CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SEPARADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, URBANIZACION LA ESMERALDA, MUNICIPIO DE TUQUERRES, DEPARTAMENTO DE NARIÑO”*, donde se resalta los siguiente:

- i. Documental y legal: se recomienda a la entidad formuladora ajustar los documentos y formatos una vez se tenga avanzado el componente técnico del proyecto. Con relación a los certificados se solicita aclarar la redacción de algunos de estos.
- ii. Proyección de la población: se indica a la entidad formuladora que se debe complementar el documento de proyección de la población con base a las proyecciones del DANE 2018.
- iii. Estudio hidráulico: se solicita al municipio allegar la documentación de diseño de todas las estructuras y componentes contemplados en el proyecto,

tales como las memorias de diseño hidráulico formuladas para su posible evaluación. A su vez las modelaciones del sistema.

- iv. Se solicita a la entidad allegar los diseños estructurales, topografía y estudio de suelos completos, firmados y con sus respectivos planos a detalles de ingeniería.
- v. Con relación al presupuesto se indica a la entidad que se debe allegar el presupuesto actualizado con sus respectivas cotizaciones y listas de precios de mercado. Se recomienda actualizar el presupuesto cuando el componente técnico se encuentre más avanzado.
- vi. Certificado de aprobación de los diseños por parte de la interventoría: se le aclara a la entidad formuladora que el proyecto debe estar aprobado por una interventoría idónea.
- vii. Ambiental: se indica a la entidad formuladora, que se deben allegar los permisos ambientales correspondientes a PSMV y permiso de vertimiento aprobados. El municipio manifiesta que se encuentran en proceso con Corponariño.
- viii. Predial: se indica a la entidad formuladora que el municipio debe allegar la información necesaria relacionada al componente predial, para que este pueda seguir el proceso de evaluación. Se pacta con el municipio que se realizará una mesa de asistencia predial con la abogada del MVCT.
- ix. Institucional: se le solicita a la entidad formuladora allegar la documentación faltante del componente.

CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

Se programará mesa de trabajo de asistencia al componente predial.

La entidad formuladora se compromete a entregar la documentación el 6 de marzo del 2023.

Se resalta que se hará compañía al proceso de parte del MVCT.


Se enviarán nuevamente las observaciones de la segunda revisión de documentación del proyecto.

La mesa técnica se realizó por los medios virtuales disponibles.

COMPROMISOS

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Mesa de trabajo predial	Todos	Fecha abierta
2	Entrega de documentación ajustada	Municipio	06/03/23

FIRMAS



Elaboró: Lucia Lombana Ortiz / Contratista MVCT
Fecha: 01-02-23
Anexos: ninguno.