

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 1

Mesa de trabajo socialización de observaciones proyecto REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO EN VARIOS TRAMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE REMOLINO MAGDALENA.

FECHA:	16 de febrero de 2023
HORA:	De 9:00 a.m. a 9:30 a.m.
LUGAR:	Aplicativo Teams
ASISTENTES:	Silvio Avendaño, secretario de planeación del municipio de Remolino, planeacion@remolino-magdalena.gov.co Julio cantero, asesor técnico del municipio de Remolino Cel: 3003434790, canterodjm@gmail.com Silvio Urbina Peláez, asesor externo del municipio de Remolino, silviocurbina@gmail.com Alain Perez Ortiz, Ingeniero Hidráulico y estructural formulador del proyecto, xagium2@gmail.com Cel. 300 3606118 Sayda Montes Molina, Evaluador Líder de Proyectos, Grupo de Evaluación de Proyectos MVCT, smontes@minvivienda.gov.co
AUSENTES	Se contó con la asistencia de todos los invitados

ORDEN DEL DIA:

- 1. Mesa de trabajo socialización de observaciones proyecto REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO EN VARIOS TRAMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE REMOLINO MAGDALENA.**

ANTECEDENTES:

En aras de poder continuar con la evaluación del proyecto y finalmente contar con un concepto favorable al mismo por parte de este ministerio, nos permitimos citar el jueves 16/02/2023 a mesa de trabajo virtual para la socialización de los resultados de la revisión efectuada al proyecto del asunto y ajustes al proyecto a que haya lugar.

Complementariamente, recomendamos que a dicha mesa asistan el diseñador y la interventoría de los diseños, con el fin de aclarar el alcance del proyecto y definir los ajustes a realizar al mismo con el propósito de llevar a comité el proyecto para concepto de viabilidad antes del 21 de febrero de 2023, por lo que se requiere de su compromiso y oportunidad en todo lo que se requiere.

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Versión: 6.0
		Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

DESARROLLO:

Iniciando la mesa de trabajo, se solicita autorización para iniciar la grabación de la reunión y se procede a la presentación de cada uno de los asistentes, al igual que se expresa como primera medida la necesidad de que el municipio de Remolino de claridad respecto al alcance del proyecto, dado que en la MGA se menciona que se realizará cambio de tubería de gres por tubería en PVC, por lo que se solicita se defina si se realizará o no una optimización del sistema de redes de acueducto del municipio

Ante lo cual el municipio señala que el proyecto cuenta con un diseño hidráulico, el cual arroja la necesidad de uso de nuevas tuberías para mejorar la prestación del servicio, dado que las redes actuales se encuentran en tubería de gres, presentando fugas y sedimentación por filtración de tierra en las mismas y por lo mismo lo que se busca con el proyecto es optimizar el sistema de acueducto tanto en capacidad de bombeo, como en el transporte mismo del caudal, teniendo en cuenta las siguientes situaciones:

- La tubería no cuenta con la capacidad hidráulica para el funcionamiento de la red
- La tubería no es de un material optimo
- Algunos tramos de tubería presentan sedimentación por fisuras presentadas

El Ingeniero Julio hace la salvedad de que el uso de reposición corresponde a un error de transcripción, así mismo, señala que se requiere de un censo o encuesta a las personas que están recibiendo el servicio actualmente para dejar evidencia de que la prestación del servicio actual no es la adecuada, realizar un levantamiento actual de las redes, con el fin de demostrar de manera técnica que como está actualmente el sistema, hidráulicamente es insuficiente.

Ante lo mencionado, se precisa desde el ministerio que la optimización del sistema de acueducto debe estar respaldada por los respectivos diseños, modelaciones y cálculos, que demuestren que efectivamente con el proyecto se está optimizando el sistema.

Igualmente, se solicita aclarar si el proyecto obedece a una consultoría, por lo que el municipio aclara que los diseños fueron donados en su mayoría y los estudios de suelos fueron contratados de prestación del servicio de un ingeniero y la interventoría la realizó un funcionario del municipio.

En términos generales, una vez verificada la información, se realiza la socialización del estado del proyecto:

- No se evidencia la presentación del Diagnóstico del proyecto
- No se evidencio el Análisis de alternativas
- Proyección de la población a 25 años (Dado que se presentó una proyección a los 23 años)
- El diseño hidráulico no presenta el sustento de la optimización a realizar y pese a que se menciona que los demás componentes del acueducto no requieren de intervención, no se evidencia el análisis técnico sustentado del estado de la planta de tratamiento de agua potable, del tanque elevado de almacenamiento, de la

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
		Fecha: 11/02/2022
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Código: GDC-F-01

bocatoma y de su funcionamiento adecuado en las condiciones actuales.

- No se evidencian las modelaciones hidráulicas
- No se contempla micromedición, pese a que el sistema de acueducto no tiene micromedición y no se presentó información institucional, ni un plan de fortalecimiento que soporte la sostenibilidad del proyecto.
- La documentación se encuentra desactualizada
- No presentó Información institucional
- Plano predial, con la respectiva información y localización, así como los temas de servidumbres, que, de no requerir, se solicita contar con el respectivo certificado donde se indique que no se requieren predios ni servidumbre.
- Actualización del presupuesto con el respectivo cálculo de cantidades, memorias de cálculo de cantidades.
- El presupuesto se encuentra elevado, la cantidad de relleno cuenta con un porcentaje de desperdicio calculado en un 30% y adicional un 25%, incrementando las cantidades de la actividad, no se contempla rehúso de material de excavación, el acarreo de material de cantera es muy extenso, el suministro no está separado de la obra civil y se encuentra desactualizado

Teniendo en cuenta las falencias y la incertidumbre respecto al verdadero alcance que pueda llegar a tener el proyecto, se sugiere al municipio presentar el proyecto como **Estudios, diseños y Optimización de redes de acueducto en varios tramos del municipio de Remolino**, ante lo cual el municipio manifiesta su preocupación en términos de costos y recursos del proyecto si se llega a aprobar los estudios y diseños en un solo proyecto.

Ante las observaciones socializadas, la entidad informó que el presupuesto se encuentra desactualizado, pero que el material de excavación no es reutilizable por recomendaciones geotécnicas y experiencias en proyectos pasados, al igual que manifiestan que la única cantera se encuentra a la distancia dispuesta en el presupuesto, por lo que solicita mesa de trabajo con los especialistas del componente presupuestal para evaluar y aclarar as observaciones realizadas.

Por lo demás el municipio manifiesta que se acoge a lo que el ministerio recomiende, que se verificarán las consistencias y en términos generales se realizarán los ajustes y la complementación necesaria para atender los requerimientos realizados por parte del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, así como todo lo demás necesario para el trámite de viabilización del proyecto.

Adicionalmente, el Evaluador Líder sugiere generar el compromiso de realizar Mesa técnica para el 21 de febrero de 2023, con el fin de hacer la entrega de información pendiente y de los ajustes del proyecto y dar cumpliendo con los requisitos para contar con un concepto favorable.

Finalmente, se señala la disponibilidad por parte del Evaluador Líder y de los especialistas por parte del MVCT para atender cualquier duda al momento de subsanar las observaciones de las listas de chequeo, así como la entera disposición a recibir y evaluar

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Versión: 6.0
		Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

la versión corregida a fin de remitirla a los especialistas del MVCT para la evaluación de cada componente o especialidad.

Se recuerda por parte del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio - MVCT que esta evaluación es documental, por eso es necesario atender la totalidad de las observaciones y evidenciar documentalmente la respuesta a las inquietudes del proceso de evaluación, en el marco de la Ley.

COMPROMISOS

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Mesa técnica resolver observaciones presupuestales	MVCT	21/02/2023

FIRMAS:

Ver imagen de la asistencia a teams.

Elaboró: Sayda Montes Molina

Fecha: 16-02-2023

Registro de asistencia

Link Grabación mesa de trabajo

https://minviviendagovco-my.sharepoint.com/:v:/r/personal/smotes_minvivienda_gov_co/Documents/Grabaciones/Mesa%20de%20trabajo%20socializaci%C3%B3n%20de%20observaciones%20proyecto%20REPOSICION%20DE%20REDES%20DE%20ACUEDUCTO%20EN%20VARIOS%20TRAMOS%20DE%20LA%20CABECERA%20MUNICIPAL%20DE%20REMOLINO%20MAGDALENA-20230216_090911-Grabaci%C3%B3n%20de%20la%20reuni%C3%B3n.mp4?csf=1&web=1&e=pu83oh

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

Mesa de trabajo socialización de observaciones proyecto REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO EN VARIOS TRAMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE REMOLINO MAGDA...

26:03

Chat Gente Participar Reaccionar Vista Salas Aplicaciones Más Cámara Micro Compartir Salir

Participantes

Invite a alguien o marque un número

Compartir invitación

En esta reunión (5)

Silenciar a todos

SM Sayda Naiyury Montes Molina Organizador

AP Alain Pérez (Invitado) Invitado de la reunión

JC Julio M Cantero (Invitado) Invitado de la reunión

PS LUIS MORRON AVENDAÑO SEC... Invitado de la reunión

RM Remolino magd... (Invitado) Invitado de la reunión

JC Julio M Cantero (Invitado)

RM Remolino magdalena (Invitado)

PS LUIS MORRON AVENDAÑO SEC...

AP Alain Pérez

16°C Mayorm. nubla...

9:08 a. m. 16/02/2023

Mesa de trabajo socialización de observaciones proyecto REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO EN VARIOS TRAMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE REMOLINO MAGDA...

28:00

Chat Gente Participar Reaccionar Vista Salas Aplicaciones Más Cámara Micro Compartir Salir

Grabación y transcripción

Informe a todos de que se les está grabando y transcribiendo. Directiva de privacidad

Transcripción

I don't have my stuff.

If I definitely plan it out, but for presenter.

Yeah. Thank you.

Influences and makes Presentar account.

Let's assume this anomaly gardening.

It was in.

Yeah, can't working on morning. This tower. Yeah, same.

A caption.

Please stop being *****.

This is good.

JC Julio M Cantero (Invitado)

RM Remolino magdalena (Invitado)

PS LUIS MORRON AVENDAÑO SEC...


AP Alain Pérez (Invitado)

16°C Mayorm. nubla...


9:10 a. m. 16/02/2023

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

Convocatoria



The screenshot shows a Microsoft Teams meeting titled "Mesa de trabajo socialización de observaciones proyecto REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO EN VARIOS TRAMOS I". The meeting is scheduled for February 16, 2023, from 9:00 a.m. to 9:30 a.m. The organizer is Sayda Naiyury Montes Molina. Participants listed include silviocurbina@gmail.com, planeacion@remolino-magdalena.gov.co, and canterodjm@gmail.com. The interface includes a sidebar with navigation options like Chat, Archivos, and Detalles, and a main area with a calendar view and a list of participants.



This screenshot shows the same Microsoft Teams meeting interface, but with the meeting agenda and content visible. The meeting is scheduled for "jueves, 16 de febrero de 2023 9:00 a. m. - 9:30 a. m.". The agenda includes a section for "Grabación" (Recording) and "Transcripción" (Transcription). The main content area displays a text document with the following text:

En aras de poder continuar con la evaluación del proyecto y finalmente contar con un concepto favorable al mismo por parte de este ministerio, nos permitimos citar para el jueves 16/02/2023 a mesa de **trabajo virtual** para la socialización de los resultados de la revisión efectuada al proyecto del asunto y ajustes al proyecto a que haya lugar.

Complementariamente, recomendamos que a dicha mesa asistan el diseñador y la interventoría de los diseños, con el fin de aclarar el alcance del proyecto y definir los ajustes a realizar al mismo con el propósito de llevar a comité el proyecto para concepto de viabilidad antes del 21 de febrero de 2023, por lo que se requiere de su compromiso y oportunidad en todo lo que se requiere.

Cordialmente:

Profesional Especializado – Subdirección de Proyectos