

 <b>MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO</b>	<b>FORMATO:</b> ACTA	Versión: 6.0
	<b>PROCESO:</b> GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

## ACTA No. 5

### **Mesa de trabajo aclaraciones del Proyecto AJUSTE A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN MAESTRO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE SUTATAUSA.**

FECHA:	02 de marzo de 2023
HORA:	De 2:30 p.m.a 3:30 p.m.
LUGAR:	<b>Aplicativo Teams</b>
ASISTENTES:	Jorge Andrés Arcila Posada Coordinación Consultoría Unión Temporal P&D-DAG, <a href="mailto:j.arcila@grupofluxo.co">j.arcila@grupofluxo.co</a> Sayda Montes Molina, Evaluador Líder de Proyectos, Grupo de Evaluación de Proyectos MVCT, <a href="mailto:smontes@minvivienda.gov.co">smontes@minvivienda.gov.co</a>
AUSENTES	Se contó con la asistencia de todos los invitados

#### **ORDEN DEL DIA:**

### **Mesa de trabajo aclaraciones del Proyecto AJUSTE A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN MAESTRO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE SUTATAUSA.**

#### **ANTECEDENTES:**

Teniendo en cuenta la documentación ajustada remitida mediante radicado No. 2023ER0010887 del 30 de enero de 2023 y con el fin de aclarar el impacto del proyecto, el estado de la PTAR proyectada a ejecutar en otro proyecto, los puntos de vertimiento y documentación que continúa pendiente, se solicita mediante comunicación telefónica nuevamente una Mesa de trabajo del Proyecto AJUSTE A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PLAN MAESTRO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE SUTATAUSA, la cual queda programada para el 02/03/2023 a las 2:30 pm.

#### **DESARROLLO:**

Teniendo en cuenta que el proyecto corresponde a la construcción de redes de alcantarillado sanitario y pluvial, se solicita claridad respecto al estado de la PTAR que se proyectó para ejecutar con otro proyecto, así como claridad respecto al colector que llevará las aguas de la red a la PTAR, el estado de actualización del PSMV y el caudal a descargar en los vertimientos planteados, así como las intervenciones planteadas para dichos vertimientos.

Ante las claridades solicitadas, el consultor del proyecto realizo la presentación en plano, aclarando lo siguiente:

 <b>MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO</b>	<b>FORMATO:</b> ACTA	Versión: 6.0
	<b>PROCESO:</b> GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

El proyecto fue diseñado teniendo en cuenta el caudal de la cabecera, así como los dos centros poblados cercanos a la cabecera municipal, cuyas aguas serán direccionadas hacia el pozo No. 37 con el fin de llevarlas a la PTAR, se precisa que la ubicación exacta de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales aún está por definirse, por parte de la consultoría contratada para tal fin, dado que se está a la espera de concretar la legalidad del predio seleccionado y una vez se cuente con la titularidad se procederá a realizar el respectivo diseño de la PTAR.

Adicionalmente, se aclara que el proyecto objeto de la evaluación ante el ministerio de vivienda ciudad y territorio, no incluye en el alcance la construcción de los 4 colectores que se encuentran en los diseños iniciales, cuyo fin era conectar las redes a la planta de tratamiento, generando que en los diseños presentados al ministerio la red de alcantarillado llegue hasta la descarga por gravedad provisional existente (Pozo 037), así como tampoco incluye la construcción de la PTAR, lo cual será ejecutado posteriormente por el municipio.

El consultor aclara que las redes a construir se conectaran a un pozo existente y que las intervenciones a realizar en los puntos de vertimiento corresponden a la construcción de los cabezales de descarga para los cuales se cuenta con el permiso de ocupación de cauce.

Cabe señalar, que el permiso de vertimientos será tramitado cuando se realice la ejecución de la PTAR y respecto a la actualización del PSMV informan que la misma se encuentra en trámite de aprobación ante la corporación.

De lo mencionado, el Ingeniero diseñador Jorge Arcila, precisa que el proyecto que se está presentando para viabilidad ante el ministerio, corresponde a un proyecto de redes para separar las aguas pluviales de las residuales y que las redes tienen la capacidad de funcionamiento aun cuando no se cuente dentro del alcance con la planta de tratamiento (La cual será construida posteriormente como parte de otro proyecto), dado que hay un punto de descarga que se realiza por gravedad, sin reboses y sin tratamiento, aclarando que así se está realizando actualmente y por lo mismo se entregó un certificado de integralidad y de funcionalidad.

Adicionalmente, el evaluador líder recuerda la necesidad de que se remita la documentación pendiente, carta de alcance del nombre del proyecto, certificado de funcionalidad e integralidad del proyecto, aval de interventoría, planos firmados por la interventoría, presupuesto actualizado con todos sus soportes y los anexos soporte del componente institucional, dado que el proyecto hace parte de los proyectos priorizados para presentar a comité No. 9 del viernes 3 de marzo de 2023.

Finalmente, se señala a la entidad tener en cuenta las sugerencias realizadas durante la mesa de trabajo y se recuerda la disponibilidad por parte del Evaluador líder y de los especialistas por parte del MVCT para atender cualquier duda al momento de subsanar las observaciones, así como la entera disposición a recibir y evaluar la versión corregida a fin de remitirla a los especialistas del MVCT para la evaluación de cada componente o especialidad.

 <b>MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO</b>	<b>FORMATO: ACTA</b>	Versión: 6.0
	<b>PROCESO: GESTION DOCUMENTAL</b>	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

## COMPROMISOS

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Entrega de documentación pendiente y Proyecto ajustado complete.	MVCT	03/03/2023

## FIRMAS:

Ver imagen de la asistencia a teams.


**Elaboró:** Sayda Montes Molina

**Fecha:** 02-03-2023

## Registro de asistencia

## Link Grabación mesa de trabajo

[https://minviviendagovco-my.sharepoint.com/:v/g/person/smontes\\_minvivienda\\_gov\\_co/EbflEx0xsCpBnRcn6L5yINkBV5BN\\_cYBz0JjoX-g1oF6w?e=dZYAQU](https://minviviendagovco-my.sharepoint.com/:v/g/person/smontes_minvivienda_gov_co/EbflEx0xsCpBnRcn6L5yINkBV5BN_cYBz0JjoX-g1oF6w?e=dZYAQU)



The screenshot displays a Teams meeting interface. On the left, a Google Drive folder is open, showing a list of files and folders related to the project. The main window shows a technical drawing or map titled "REVISIÓN AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS (PMR) DEL MUNICIPIO DE SUTATAUSA - CUNDINAMARCA CONTRATO DE CONSULTORIA No. 110". The drawing includes a map of the area with a highlighted intervention zone. The meeting participants are listed on the right: Sayda Nayury Montes Molina (SM) and Jorge Ariza (JA).



**MINISTERIO DE VIVIENDA,  
CIUDAD Y TERRITORIO**

**FORMATO: ACTA**

**PROCESO: GESTION DOCUMENTAL**

Versión: 6.0

Fecha: 11/02/2022

Código: GDC-F-01

Presiona **Esc** para salir de pantalla completa

Nombre Fecha de modificación Tipo Tamaño

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
VDRAY-PrealPTAR	28/04/2022 11:32 a.m.	Carpeta de archivos	
Fichas_Tec_Preal_SUTATAUSA.xlsx	28/04/2022 11:22 a.m.	Hoja de cálculo de...	7 428 KB
MOS_Predio_Interveni (1).pdf	28/04/2022 11:22 a.m.	Documento Adob...	1 558 KB
MOS_Predio_Interveni.pdf	28/04/2022 11:22 a.m.	Documento Adob...	353 KB
VDRAY-PrealPTAR.rar	28/04/2022 11:32 a.m.	WinRAR archive	9 538 802 KB

1 de 1

3:33 / 22:33

2x

**SM**  
Seyla Neiry Montes Molina

**JA**  
Jorge Acila

MOS\_Predio\_Interveni (1).pdf

1 / 1 - 79%

7:51 / 22:33


2x

**SM**  
Seyla Neiry Montes Molina

**JA**  
Jorge Acila

## Convocatoria

 <b>MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO</b>	<b>FORMATO: ACTA</b>	Versión: 6.0
	<b>PROCESO: GESTION DOCUMENTAL</b>	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01



The screenshot shows a Microsoft Teams meeting interface. At the top, there is a search bar and navigation icons. The meeting title is "mesa sutatausa". The meeting details show it is scheduled for 2/03/2023 at 2:30 p.m. for 30 minutes. The organizer is Sayda Naiyury Montes Molina. The meeting is currently in progress, and the screen shows a recording and transcription option. The bottom of the screen shows the Windows taskbar with the time 9:10 p.m. on 11/03/2023.