

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 03

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 27 de abril de 2023
HORA:	De 09:00 a 10:00 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Andrés Martínez – Consultoría del proyecto Carolina Mendoza – Alcalde de Baranoa, Atlántico Mayra Alejandra Martínez Lopera, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP Jairo Arely Urbina Gómez, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP Ricardo Alberto Junco Morales, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes e introducción
2. Reunión en el marco de la evaluación del proyecto
3. Comentarios de los asistentes
4. Cierre de la reunión

DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes e introducción. Participantes de la entidad territorial y evaluadores del MVCT.
2. Reunión en el marco de la evaluación del proyecto CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO DE LA CUENCA 7 Y 8 DEL MUNICIPIO DE BARANOA DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO y SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES CUENCA 5 MUNICIPIO DE BARANOA
3. Comentarios de los asistentes
 - El Ingeniero Jaime Alberto Fuentes Romero abre la reunión cediendo la palabra a la consultoría del proyecto, para que indique el motivo de la reunión.
 - El Ingeniero Andrés Martínez indica que lidera los procesos de viabilización de los proyectos de Baranoa. El proyecto está elaborado en compañía de la Triple A. Se están perfeccionando los diseños hidráulicos del proyecto de la cuenca 5 del municipio de Baranoa. Respecto de la cuenca 7 y 8, es un proyecto grande y de

gran impacto para el municipio. Se espera solucionar lo más pronto, todas las observaciones a las que haya lugar. Indica que con respecto al tema estructural, si se recibió el diseño de los manholes.

- El Ingeniero Jairo Urbina, indica que solamente recibió la memoria, pero no los planos.
- El Ingeniero Andrés Martínez indica que tiene los planos de despieces respecto de la normativa técnica de la Triple A. Pregunta si ha recibido planos del proyecto. Indica que va a entregar los planos.
- El Ingeniero Jairo Urbina indica que en los planos no se entregan las cantidades de obra. En la memoria de cálculo hay que incluir el coeficiente de durabilidad ambiental. Haría también falta el detalle de la plataforma de la excavación sin zanja y del pavimento.
- El Ingeniero Andrés Martínez indica que para la parte de geotecnia del proyecto de cuenca 5 de Baranoa, solicitará una mesa de trabajo para más adelante. Lo anterior, debido a que la triple A, se encuentra realizando las correcciones.
- La Ingeniera Mayra Martínez indica que dentro del paquete, no se encontró la cotización para materiales pétreos.
- El Ingeniero Andrés Martínez indica que va a verificar la información de cotización de materiales pétreos.
- La Ingeniera Mayra Martínez si los pozos van a realizarse con concreto premezclado. Debe incluirse la bomba. De cotizaciones, solicita la tapa en HD. Pide que se solicite la cotización de las tuberías. Observa un cruce mecánico y pregunta para qué es. Indica también que se debe verificar el tema de rendimientos.
- El Ingeniero Andrés Martínez indica que el cruce mecánico es para cruzar a la zona del arroyo grande.
- El Ingeniero Jaime Fuentes, recuerda que se van a hacer reuniones semanales periódicas a fin de agilizar el proceso de evaluación de los proyectos. Indica que la evaluación hidráulica, la entregará en los próximos días.

4. Cierre de la reunión

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Agendamiento de reuniones semanales	Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP	08/05/2023

FIRMAS:

Nombre	Hora de entrada	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol
Jaime Alberto Fuentes Romero	4/27/23, 9:02:34 AM	4/27/23, 9:37:53 AM	35 min 19 s	JFuentes@minvivienda.gov.co	Organizador
Mayra Alejandra Martinez Lopera	4/27/23, 9:02:12 AM	4/27/23, 9:37:42 AM	35 min 29 s	MMartinezL@minvivienda.gov.co	Moderador
Ricardo Alberto Junco Morales	4/27/23, 9:02:40 AM	4/27/23, 9:37:46 AM	35 min 6 s	RAJunco@minvivienda.gov.co	Moderador
Jairo Arely Urbina Gomez	4/27/23, 9:03:53 AM	4/27/23, 9:37:41 AM	33 min 47 s	JUrbina@minvivienda.gov.co	Moderador
Andres Eduardo Martinez Lopez	4/27/23, 9:06:19 AM	4/27/23, 9:37:47 AM	31 min 28 s	alopeze@uninorte.edu.co	Moderador
Carolina mendoza	4/27/23, 9:22:26 AM	4/27/23, 9:37:43 AM	15 min 16 s		Moderador



Elaboró: Jaime Alberto Fuentes Romero

Fecha: 27-04-2023