

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 5

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 15 de mayo de 2023
HORA:	De 09:00 a 09:30 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Wilson Asprilla – Ingeniero de Diseño de la Empresa Prestadora del Servicio Felipe Ceballos, Ingeniero de Diseño de la Empresa Prestadora del Servicio Diego Galeano, Ingeniero de Diseño de la Empresa Prestadora del Servicio Diana Atehortúa, Ingeniera de Diseño de la Empresa Prestadora del Servicio Naty Vanesa Rivero Galvis, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP
	No aplica

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes e introducción
2. Mesa de trabajo en el marco de la evaluación del componente geotécnico del proyecto
3. Comentarios de los asistentes
4. Cierre de la reunión

DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes e introducción. Participantes de la entidad territorial, consultoría del proyecto y evaluadores del MVCT.
2. Reunión en el marco de la evaluación del componente geotécnico del proyecto DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO URBANO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LAS VÍAS CALLE 51 ENTRE CARRERAS 52 Y 50, CARRERA 50 ENTRE LAS CALLE 51 Y 44 Y CARRERA 49 ENTRE CALLE 44 Y MH 175, DEL MUNICIPIO FREDONIA, ANTIOQUIA
3. Comentarios de los asistentes
 - El Ingeniero Jaime Fuentes abre la reunión dando la palabra a la evaluadora del componente geotécnico.

- La Ingeniera Naty Rivero indica que es la evaluadora geotécnica del proyecto y que remitió las observaciones del proyecto. Indica que está muy avanzado el componente geotécnico. Lo que queda por subsanar son asuntos de forma. Se han atendido las observaciones de forma diligente. De las primeras observaciones que se reiteran, son las firmas de la interventoría tanto como en el estudio como en el plano. Pregunta por ese aspecto.
- El Ingeniero Felipe Ceballos indica que se va a dar cumplimiento a ese aspecto.
- La Ingeniera Naty Rivero indica que para dar el visto bueno, se requiere el aval de la interventoría. Otro de los aspectos a corregir, es la flotación y presión del nivel freático. Debe revisarse si esa condición existe, que en todo caso es criterio del geotecnista. Debe revisarse que no haya levantamiento de la red.
- El Ingeniero Diego Galeano, indica que tomó que había un nivel freático muy bajo. Indica que se puede evaluar.
- La Ingeniera Naty Rivero, recomienda revisar el tipo de entibado, según el estudio de suelos que se presenta.
- El Ingeniero Diego Galeano indica que se va a revisar el tema.
- La Ingeniera Naty Rivero, pregunta cuándo se entregarían las correcciones del proyecto.
- El Ingeniero Diego Galeano, se compromete a entregar las subsanaciones el día 19 de mayo de 2023.
- El Ingeniero Jaime Fuentes, indica que estará remitiendo fecha para reunión sobre el componente hidráulico.


4. Cierre de la reunión

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Entrega de subsanaciones geotécnicas del proyecto	Diego Galeano, Ingeniero de Diseño de la Empresa Prestadora del Servicio	19/05/2023

FIRMAS:

Nombre	Hora de entrada	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol
Jaime Alberto Fuentes Romero	5/15/23, 9:01:17 AM	5/15/23, 9:11:57 AM	10 min 40 s	JFuentes@minvivienda.gov.co	Organizador
Naty Vanesa Rivero Galvis	5/15/23, 8:58:59 AM	5/15/23, 9:11:55 AM	12 min 55 s	NRivero@minvivienda.gov.co	Moderador
Diana Atehortúa (Invitado)	5/15/23, 9:01:32 AM	5/15/23, 9:12:00 AM	10 min 27 s		Moderador
Diego Galeano	5/15/23, 9:01:35 AM	5/15/23, 9:02:05 AM	30 s	digalean@unal.edu.co	Moderador
Diego Galeano (Invitado)	5/15/23, 9:01:59 AM	5/15/23, 9:11:55 AM	9 min 56 s		Moderador
Felipe Ceballos (Invitado)	5/15/23, 9:02:05 AM	5/15/23, 9:09:04 AM	6 min 58 s		Moderador
WILSON ASPRILLA	5/15/23, 9:02:12 AM	5/15/23, 9:12:01 AM	9 min 48 s		Moderador



Elaboró: Jaime Alberto Fuentes Romero
Fecha: 15-05-2023