

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 7.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 07/03/2023
		Código: GDC-F-01

ACTA DE MESA DE ASISTENCIA EN EL COMPONENTE HIDRAULICO AL MUNICIPIO DE MOGOTES EN PRESENTACION DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOGOTES – SANTANDER

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 4 de mayo de 2023
HORA:	De 10:00 am a 12:00 md, 2 horas
LUGAR:	Reunión virtual.
ASISTENTES:	<p>German A. Naranjo Faccini, Especialista Hidráulico, Grupo de Evaluación de proyectos VASB.</p> <p>Diana Patricia Pinto Pinto, Secretaria de Planeación del Municipio de Mogotes.</p> <p>Karen Guevara, Representante legal de la Consultoría INJATU S.A.S</p> <p>Benjamín Villamizar, Consultoría del Proyecto.</p>
INVITADOS:	secretariadeplaneacion@mogotes-santander.gov.co

ORDEN DEL DIA:

1. Asistencia al municipio de Mogotes Santander en las dudas específicas del componente hidráulico para la nueva formulación y presentación del proyecto “CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOGOTES – SANTANDER” el cual fue devuelto por el MVCT.

DESARROLLO:

Esta mesa de trabajo virtual se desarrolló el jueves 4 de mayo de 2023, iniciando a las 10:00 a.m., con la finalidad de asistir a el municipio en las inquietudes específicas del componente hidráulico manifestadas en la pasada mesa del 02/05/2023 que presenta su equipo formulador sobre el proyecto “CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOGOTES – SANTANDER” para que sea complementado y presentado nuevamente al MVCT bajo cumplimiento normativo, con la asistencia de la entidad territorial y su consultoría.

Se inicia con el saludo y agradecimiento a los asistentes por parte del MVCT, posteriormente se realiza la presentación de los asistentes, el ingeniero Villamizar procede a presentar en pantalla los avances en la parte de análisis y selección de


alternativas siguiendo las recomendaciones presentadas en la mesa pasada, sobre lo cual, el MVCT da recomendaciones generales basadas en la Normatividad, ver artículos 13, 14 y 45 de la resolución 0330 de 2017, así como los artículos 5 y 14 de la resolución 0799 de 2021 para este ajuste, en específico se recomienda presentar la información suficiente para entender cada alternativa planteada con sus soportes correspondientes, así como presentar con claridad su sostenibilidad en el tiempo en especial sobre la PTAR.

Se procede luego a revisar los temas de parámetros de revisión hidráulica de alcantarillado, donde el MVCT realiza nuevamente las recomendaciones de cumplimiento normativo teniendo en cuenta los criterios de alcantarillados pluviales y combinados del capítulo 4, secciones 1 y 4 del RAS, se recomienda verificar las resoluciones 0799 de 2021 y 0908 de 2021 que modificaron la resolución 0330 de 2017, se recomienda presentar el plano de áreas aferentes y la memoria de cálculo de manera coherente, verificar las necesidades de entibados y su inclusión dentro de los planos de perfiles, los puntos de entrega y de alivio, los niveles de agua definidos en los cabezales de entrega, entre otras recomendaciones. Por último, se recomienda a la Entidad revisar las observaciones de la última lista de chequeo presentada por el MVCT, si se generan mayores dudas se proceda a coordinar una mesa de asistencia, con lo cual, se da por terminada la mesa.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
N/A			

FIRMAS: Se presentan las firmas la imagen de pantalla con los asistentes.



Elaboró: German A. Naranjo F. – Grupo de Evaluación VASB-MVCT.
 Fecha: 20-05-2022