

FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTION DOCUMENTAL

Versión: 7.0 Fecha: 07/03/2023

Código: GDC-F-01

ACTA No. 03

DATOS GENERALES

FECHA:	15 de junio de 2023			
HORA:	De 08:00 a.m. a 09:00 a.m.			
LUGAR:	Aplicativo Teams			
ASISTENTES:	Leidy Lorena Suarez, funcionaria de la oficina de planeación de la Alcaldía del municipio de Motavita (Boyacá)			
	Maria Hernández, funcionaria de la oficina de planeación de la Alcaldía del municipio de Motavita (Boyacá)			
	Carlos Fuerte, secretario de planeación de la Alcaldía del municipio de Motavita (Boyacá)			
	Leidy Perez, equipo de consultoría contratado por la Alcaldía del municipio de Motavita (Boyacá)			
	Mery Mozo, Alcaldesa del municipio de Motavita (Boyacá)			
	Luis Carlos Garcés Fernández – Profesional Especializado, Evaluador líder, Grupo de Evaluación de Proyectos MVCT, Igarces@minvivienda.gov.co			
INVITADOS	Alcaldía municipal de Motavita			

ORDEN DEL DIA:

- 1. Presentación de los asistentes.
- 2. Mesa de seguimiento del proyecto "Optimización del sistema de acueducto de las veredas centro y salvial en el municipio de Motavita, Boyacá".
- 3. Compromisos.

DESARROLLO:

El Ing. Luis Carlos contextualiza la reunión, explicando que se habían realizado dos reuniones previas al proyecto, los días 14-10-2022 y 22-02-2023. Que luego de esas reuniones, el municipio de Motavita presentó unos ajustes del proyecto el día 19 de mayo de 2023.

La Ing. Leidy presenta los ajustes realizados al proyecto, para lo cual se cambio el trazado de las tuberías, en aras de no requerir tantas servidumbres como se tenía con el trazado anterior.

El ing. Luis Carlos manifiesta que se tienen inquietudes con relación a la fuente de abastecimiento del proyecto, teniendo que con la fuente propuesta no se alcanzaría a suplir la totalidad de la población que se pretende beneficiar.

El Ing. Carlos explica que el proyecto se planteo por fases, teniendo que la segunda fase y que se esta adelantando en paralelo, plantea la compra de agua en bloque al prestador Veolia, con la cual se va a abastecer gran parte de la población de la vereda centro.

Adicionalmente, el Ing. Luis Carlos pregunta por los planos del proyecto, los cuales se evidencian fechados de 2022, por lo cual no corresponden a la actualización realizada del proyecto.

La Ing. Leidy explica que se puede tratar de un error en el cargué de la documentación. Se comprometen a realizar el envío de los archivos actualizados.

El Ing. Luis Carlos plantea que en aras de que el proyecto puede seguir a la etapa 3, se requiere la documentación actualizada. Propone que los documentos sean cargados la próxima semana, para poder presentar el proyecto al comité técnico que corresponde a la etapa 2 de la modalidad por etapas.

La Ing. Lorena afirma que cargarán la documentación antes del día 20 de junio de 2023, como son planos, presupuestos, aclaraciones y explicación al diseño del proyecto realizado.

El Ing. Luis Carlos ratifica la total disposición para atender las inquietudes del municipio de Motavita. Además, explica que durante el proceso de evaluación, se pueden realizar las mesas de trabajo que se ameriten o requieran por el municipio, en aras de resolver las inquietudes que existan y poder seguir adelante con el proyecto.

No siendo otro el particular, se procede con el cierre de la reunión.

COMPROMISOS (Si aplica)


#	#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
,	1	Enviar la documentación complementaria al proyecto	Municipio de Motavita	20-06-2023
2	2	Atender inquietudes durante la formulación, a través de mesas de trabajo de Asistencia Técnica.	MVCT	Permanente

FIRMAS:

Ver imagen de la asistencia virtual. Elaboró: Luis Carlos Garcés Fernández

Fecha: 15-06-2023

Registro de asistencia





Convocatoria

