

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 05

DATOS GENERALES

FECHA:	Reunión Presencial, 1 de septiembre de 2023
HORA:	De 8:00 a 9:00 horas
LUGAR:	Reunión Presencial – Sede Administrativa MVCT
ASISTENTES:	-Álvaro Ochoa, Gerente Alc. Turbaco. Celular: 3022898551 -Armando Canabal Faraco. Director de Proyecto. Asociación de Municipios del Golfo de Morrosquillo ASOMOR - Correo: acanabalf@gmail.com - Celular: 3008159013 - Luz Stella Bautista Tibaquirá, Profesional Especializada, Evaluadora Líder del Proyecto. Subdirección de Proyectos. Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico. MVCT. Correo: Lsbautista@minvivienda.gov.co. Celular: 3102205984
INVITADOS:	

OBJETO:

Brindar asistencia técnica al Municipio de Turbaco para socializar las observaciones encontradas a los documentos del componente hidráulico del proyecto 1-2023-24 PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE TURBACO.

ORDEN DEL DÍA:

1. Socialización de las observaciones encontradas a los documentos del componente hidráulico del proyecto 1-2023-24 PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE TURBACO.
2. Establecer compromisos para continuar con la evaluación de los ajustes al proyecto.

DESARROLLO:

En desarrollo de la mesa técnica de trabajo se abordó el avance en la revisión de los documentos del componente hidráulico del proyecto, para lo cual se brindaron las siguientes conclusiones:

Presenta documento de diagnóstico hidráulico el cual requiere inicialmente unos ajustes de forma en su presentación:

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

-Se requiere presentar en archivo editable las memorias de cálculo de las proyecciones de población para cada uno de las ocho (8) zonas de cobertura sanitaria. Lo anterior, no solo para un término de 10 años, si no, a 25 años, período de diseño establecido en la Resolución 330 de 2017, para el diseño de proyectos del sector.

-En la Tabla 5 del documento de diagnóstico se presenta una tabla de caudales proyectados a recibir por cada PTAR (8). Se requiere presentar la memoria de cálculo en archivo editable y aclarar a cuál caudal corresponde. Q medio, Q máximo horario, etc. Se aclara que, si esto corresponde a caudales para diseñar, deberán proyectarse a 25 años.

-En del documento de diagnóstico se presentan unas tablas sobre la calidad de los vertimientos cinco (5) vertimientos, cuya fuente se indica SERAMBIENTE SAS, favor anexar resultados de laboratorio e informe de SERAMBIENTE SAS.

-El documento de diagnóstico hace referencia a la identificación del nivel de complejidad. Es preciso aclarar que al proyecto debe aplicarse la Resolución Vigente, esto es la 330 de 2017, la cual no clasifica niveles de complejidad.

-Se requiere revisar la propuesta de cloración en el proceso de tratamiento en correlación con los objetivos de calidad establecidos en el PSMV.

-No se presentan conclusiones y recomendaciones del diagnóstico.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Entregar los archivos editables de la memoria de cálculo hidráulico de las estructuras del proyecto	Consultoría – Municipio de Turbaco – Bolívar	Sin especificar

FIRMAS:

Anexos: Formato Lista de asistentes reuniones externas diligenciado, en un (1) folio.

Elaboró: Luz Stella Bautista.
Fecha: 01-09-2023

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS


PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-17

LUGAR: Ministerio de Vivienda, Ciudad FECHA: 1-Sep-2023 HORA: 8:00 a.m.

TEMA: Proy. Plan Maestro Alcantarilla de Tubacá PRESIDENTE: Juz Stella Bauhst

EQUIPO ACOMPAÑANTE: _____

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	Alvaro Octavio	Coordinador	Alc. Tubacá	3022896377	intervoluntario2014	Seguimiento	
2	Aramando Canabal	Asesor	Alc. Tubacá	3008159010	acana627@hotmilia	Seguimiento	
3	ASOMOR		Alcantarilla	6070616070	6262020@egmivil-carr		
4	Juz Stella Bauhst	Prof. Especializando	HNCT	3102205984	stbauhsta@minvivienda.gov.co		
5							
6							
7							
8							