

 <b>MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO</b>	<b>FORMATO:</b> ACTA	Versión: 6.0
	<b>PROCESO:</b> GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

## ACTA No.

### DATOS GENERALES

FECHA:	28 de febrero de 2023
HORA:	3:00 pm
LUGAR:	Alcaldía municipal
ASISTENTES:	Secretaría de Planeación Acuamompox SAS ESP Aguas de Bolívar S.A. ESP - Gestor PDA Bolívar Minvivienda
INVITADOS:	

### ORDEN DEL DIA:

1. Observaciones de la matriz de identificación de barrios.
2. Observaciones del recorrido por barrios verificados.

### DESARROLLO:

1. Observaciones de la matriz de identificación de barrios.

Se verificó la información diligenciada en la matriz de identificación de barrios y se determinó que se requiere ajustar lo siguiente:

- Indicar el documento donde se establece la legalidad de los barrios y la fecha de dicho documento. En caso de no existir, el distrito debe certificar cuales son susceptibles de legalización.
- Indicar la presión mínima en redes de distribución para cada barrio.
- Completar la información de los barrios acorde como aparecen en el PBOT.

2. Observaciones del recorrido por barrios verificados.

Se realizó recorrido por los barrios Santa Fé, 16 de julio, 1 de mayo, San Martín, Juan 23 y La Granja.

En general se observó que los barrios cuentan con acueducto y las personas manifiestan que es intermitente; Acuamompox manifiesta que son cerca de 2 horas de servicio seguidas de 2 horas sin servicio.

En cuanto al alcantarillado, a pesar que cuentan con las redes no se han conectado y las viviendas están conectadas a pozos sépticos. En el caso del barrio La Granja las redes de alcantarillado se encuentran en construcción.

No se observaron viviendas ubicadas en posibles zonas de riesgo o protección ambiental.

Muy pocas viviendas de las observadas cuentan con nomenclatura ubicada en la fachada. Las direcciones se toman de la factura del servicio de energía.

Se observó en general necesidades de conexiones internas de acueducto y alcantarillado, y de unidades sanitarias.

El Secretario de Planeación manifiesta que no se han ejecutado proyectos de mejoramiento de viviendas en la zona urbana de Mompox.

En los barrios verificados no se observó presencia de micromedidores de acueducto.

**COMPROMISOS** (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Completar la información de la matriz de identificación de barrios según observaciones realizadas.	Alcaldía y Acuamompox	03-03-2023

**FIRMAS:** Ver listado de asistencia

Elaboró: Shirlena Doria  
Fecha: 28-02-2023