

 <b>MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO</b>	<b>FORMATO:</b> ACTA	Versión: 6.0
	<b>PROCESO:</b> GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

## ACTA No.

### DATOS GENERALES

FECHA:	14 de marzo de 2023
HORA:	08:30 am
LUGAR:	Alcaldía municipal
ASISTENTES:	Secretaría de Planeación Aguas de Buenavista S.A ESP Aguas de Sucre S.A. ESP - Gestor PDA de Sucre Minvivienda
INVITADOS:	

### ORDEN DEL DIA:

1. Observaciones de la matriz de identificación de barrios.
2. Observaciones del recorrido por barrios verificados.

### DESARROLLO:

1. Observaciones de la matriz de identificación de barrios.

Se verificó la información diligenciada en la matriz de identificación de barrios y se determinó que se requiere ajustar lo siguiente:

- Revisar y ajustar continuidad del servicio de acueducto según las condiciones actuales de prestación del servicio.
- El municipio manifestó que han realizado obras de ampliación de cobertura y optimización de redes de acueducto en algunos barrios. Al respecto se indicó que debe darse alcance a la comunicación de manifestación de interés en el programa y relacionar las obras de acueducto y alcantarillado que se han hecho recientemente (últimos 4 años). En la matriz deben relacionarse los barrios en los que se han realizado dichas obras.

2. Observaciones del recorrido por barrios verificados.

Se realizó recorrido por los barrios Brisas del Paraíso, 7 de agosto, La Paz y La Cruz, en los cuales el municipio manifestó ha realizado intervenciones en los sistemas de acueducto y/o alcantarillado; en estos se observó lo siguiente:

En el barrio Brisas del Paraíso se encuentran ubicados la planta de tratamiento de agua potable y el tanque elevado de almacenamiento de agua. En este barrio se observó que las viviendas cuentan con el punto de agua potable en los andenes y no tienen micromedidor. Muchas viviendas están conectadas al acueducto por los callejones y no por el punto que tienen al frente. Las personas entrevistadas manifestaron que

normalmente cuentan con servicio de agua día de por medio, y en la verificación se observó que la presión es buena.

En el barrio 7 de agosto los entrevistados manifestaron que cuentan con servicio de agua 1 o 2 veces por semana y dura varios días, e indicaron que la presión es buena por la tubería que pasa por el frente de las viviendas; algunas están conectadas por el callejón y cuentan con el punto de agua al frente de las viviendas.

En el barrio La Paz, las personas entrevistadas manifestaron que cuentan con servicio de agua cada 8 y hasta 15 días, y las presiones del servicio son muy bajas, por lo cual en muchas viviendas instalan turbinas para recoger agua.

En el barrio La Cruz las personas entrevistadas manifestaron que cuentan con servicio de agua todos los días con buena presión, esto se pudo verificar en la visita.

Todos los barrios visitados cuentan con redes de alcantarillado y las personas entrevistadas manifestaron que están conectadas y funciona sin dificultades. Asimismo, todos los barrios cuentan con algunas calles recién pavimentadas y se observan los puntos de agua y cajas de inspección de alcantarillado nuevas.

En todos los barrios visitados se observaron necesidades de conexiones de agua potable y saneamiento básico, existencia de tazas campesinas y unidades sanitarias inestables estructuralmente, algunas muy pequeñas e incompletas.

Se explicó al municipio y al prestador que el barrio La Paz no podría focalizarse para la implementación del programa debido a las condiciones de prestación del servicio de acueducto.

### **COMPROMISOS** (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Ajustar la información de la matriz de identificación de barrios según observaciones realizadas.	Municipio Aguas de Buenavista	22-03-2023
2	Remitir oficio de manifestación de interés con la relación de obras realizadas en los sistemas de acueducto y alcantarillado en el municipio, especialmente en los barrios visitados.	Municipio	22-03-2023

**FIRMAS:** Ver listado de asistencia

Elaboró: Shirlena Doria  
Fecha: 14-03-2023