

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA # 2 - MESA DE SEGUIMIENTO - PROYECTO ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS SOSTENIBLES DE LOS SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS CORREGIMIENTOS PALAFITOS DE BUENAVISTA Y NUEVA VENECIA EN LA CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA EN EL MUNICIPIO DE SITIONUEVO DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 17 de octubre de 2023
HORA:	De 10:00 am a 12:00 md, 2 horas
LUGAR:	Reunión virtual.
ASISTENTES:	<p>German A. Naranjo Faccini, Especialista Hidráulico, Grupo de Evaluación de proyectos VASB.</p> <p>Omar Camilo Bermeo Noguera, apoyo componente Predial, Grupo de Evaluación de proyectos VASB.</p> <p>Kelly Franco González, Área Técnica, Aguas del Magdalena.</p> <p>Mauricio Suarez, Director de la Consultoría del Proyecto</p> <p>Camilo Galindo, Consultoría del Proyecto</p>
INVITADOS:	<p>contactenos@sitionuevo-magdalena.gov.co</p> <p>tecnica4@aguasdelmagdalena.com</p> <p>odefrey25@hotmail.com</p> <p>ingenieria@myringenieria.co</p> <p>msuarez@myringenieria.co</p>

ORDEN DEL DIA:

1. Mesa de seguimiento al proyecto ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS SOSTENIBLES DE LOS SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS CORREGIMIENTOS PALAFITOS DE BUENAVISTA Y NUEVA VENECIA EN LA CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA EN EL MUNICIPIO DE SITIONUEVO DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA entre el MVCT y Aguas del Magdalena como formulador del proyecto, para revisar el estado del proyecto

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

y atender cualquier inquietud que manifieste el PDA sobre las observaciones presentadas por el MVCT.

DESARROLLO:

Esta mesa de trabajo virtual se desarrolló el martes 17 de octubre de 2023, iniciando a las 10:00 a.m., con la finalidad de revisar el estado del proceso de evaluación por requerimientos que cursa el proyecto ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS SOSTENIBLES DE LOS SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS CORREGIMIENTOS PALAFITOS DE BUENAVISTA Y NUEVA VENECIA EN LA CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA EN EL MUNICIPIO DE SITIONUEVO DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, así como asistir al formulador en cuanto a las inquietudes sobre las observaciones que se mantienen, buscando dar las recomendaciones y claridades necesarias para que se pueda proceder con su complementación.

Se inicia con el saludo y la presentación de los asistentes, luego de lo cual, el Ingeniero Suarez indica que las subsanaciones del componente de suelos ya fueron remitidas al MVCT y que el ajuste del componente de estructuras depende del componente hidráulico, el Ingeniero Naranjo manifiesta que la subsanación de suelos se encuentra en proceso de evaluación y que tan pronto se tenga su resultado se informará por correo al PDA, se espera que a más tardar en una semana se esté dando respuesta.

Posteriormente el Ingeniero Galindo procede a presentar en pantalla el avance desarrollado en el componente documental, ante lo que el ingeniero Naranjo recomienda este componente sea ajustado una vez se tenga el visto bueno del componente presupuestal. Luego se pasa al de hidráulica realizando varias consultas sobre diferentes observaciones, entre las principales se presentan los complementos del análisis de alternativas; la presentación de la inclusión de la pérdida del separador ciclónico en el cálculo de la bomba de la captación; la inclusión del diseño de ventosas y purgas; la inclusión de los empujes para anclajes, ante lo que el Ingeniero Naranjo recomienda se revise con el especialista de suelos si el considera necesario un anclaje o si el suelo logra resistir el empuje; se presenta el ajuste de espesores en el filtro de la PTAP; se indica que en cuanto a los detalles de planos está en proceso de mejorar los detalles, el ingeniero Naranjo recomienda que con esos detalle sean revisados contra lo de presupuestos para que sea coherente, entre otras evidenciando los avances en cuanto a estas observaciones.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

Por último se trata el componente predial donde el Ingeniero Galindo presenta la claridad del plano predial en donde se requieren dos servidumbres no para inversiones del alcance sino para el paso de funcionarios del operador en momentos de inundación, así mismo se indica la dificultad de encontrar información en la zona sobre dos predios, ante lo que el Doctor Bermeo realiza la revisión en las bases de IGAC que cuenta el MVCT y presenta las imágenes del resultado de la consulta en el chat de la reunión (se anexan abajo), Estas serán analizadas por la consultoría.

PREDIO No 1						
DATOS GENERALES						
Departamento: 47-MAGDALENA						
Municipio: 745-SITIONUEVO						
Dirección: EL COPE Y AGUA DULCE						
Número Predial Nacional: 00-02-00-00-0000-0083-0-00-00-0000						
Número Predial: 00-02-0000-0083-000						
Destino Económico: D - Agropecuario						
Matrícula Inmobiliaria: 228-2497						
Área Terreno: 8 Ha 1250.0m ²						
Área Construida: 11.0m ²						
Avalúo: \$ 4,082,000						
Propietarios						
Tipo Documento	Número Documento:	Nombre				
NO TIENE DOCUMENTO	0	ALEJANDRO SUC SUAREZ PEREZ				
CÉDULA DE CIUDADANÍA	5113505	LAMBERTO RAFAEL DE LA HOZ ALTAMAR				
CÉDULA DE CIUDADANÍA	72134496	RODOLFO RAFAEL FONSECA ESCOBAR				
Terrenos						
Zona Física	Zona Geoeconómica	Área				
11	07	8 Ha 1250.0m ²				
Construcciones						
Habitaciones	Banos	Locales	Pisos	Uso	Puntaje	Área
0	0	0	1	2 - Ramadas - Cobertizos - Caneyes	40	11.0m ²

PREDIO No 1						
DATOS GENERALES						
Departamento: 47-MAGDALENA						
Municipio: 745-SITIONUEVO						
Dirección: LUBERIO						
Número Predial Nacional: 00-02-00-00-0000-0189-0-00-00-0000						
Número Predial: 00-02-0000-0189-000						
Destino Económico: D - Agropecuario						
Matrícula Inmobiliaria: 228-4244						
Área Terreno: 53 Ha 2750.0m ²						
Área Construida: 0.0m ²						
Avalúo: \$ 24,406,000						
Propietarios						
Tipo Documento	Número Documento:	Nombre				
CÉDULA DE CIUDADANÍA	3702932	ENRIQUE RAFAEL GRANADOS BADILLO				
Terrenos						
Zona Física	Zona Geoeconómica	Área				
11	07	53 Ha 2750.0m ²				
Construcciones						
Habitaciones	Banos	Locales	Pisos	Uso	Puntaje	Área

Presentan en pantalla la propuesta del Formato 7 del MVCT para los formatos, lo cual manifiesta el Doctor Bermeo que considera adecuadas.


FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

El Consultor se compromete en remitir la información de las subsanaciones presentadas el jueves al PDA, y el PDA indica que una vez reciba estas subsanaciones al día siguiente las estarían remitiendo al MVCT. Con lo cual el compromiso quedaría de enviar la información el 23/10/2023. También sobre los componentes institucionales se coordinará una mesa de trabajo entre el MVCT, el PDA y el Municipio. No quedan más inquietudes al momento por los asistentes, con lo cual se da por terminada la mesa.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remitir el resultado de la evaluación del componente de suelos.	MVCT	24/10/2023
2	Remitir las subsanaciones hidráulicas y prediales al MVCT	Consultoría / PDA	23/10/2023

FIRMAS: Se presentan a manera de firmas la imagen de la reunión evidenciando la presencia de los asistentes:



Elaboró: German A. Naranjo F. – Grupo de Evaluación VASB-MVCT.
Fecha: 24/10/2023