

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 4

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C., 14 de noviembre de 2023
HORA:	De 09:30 a 10:00 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	José Jorge Barreto, Empresa Prestadora del Servicio Carlos Augusto Gámez García, Interventoría del proyecto Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes e introducción
2. Reunión en el marco de la evaluación del proyecto
3. Comentarios de los asistentes
4. Cierre de la reunión

DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes e introducción. Participantes de la entidad territorial, consultoría del proyecto y evaluadores del MVCT.
2. Reunión en el marco de la evaluación del proyecto CONSTRUCCION DE LA LINEA DE IMPULSION DE AGUA POTABLE ENTRE LOS MUNICIPIOS DE CERETE Y CIENAGA DE ORO, CORDOBA
3. Comentarios de los asistentes
 - El Ingeniero Jaime Fuentes abre la reunión solicitando la palabra a la empresa de servicios públicos, para que ese sirva a explicar el estado de las subsanaciones del proyecto.
 - El Ingeniero José Jorge Barreto, indica que tuvieron una reunión con la alcaldía de Ciénaga de Oro, para la firma de documentación. La alcaldía comentó que tiene una amplificación de gasoducto por la zona. Les solicitaron mirar la posibilidad de pasar la tubería por vía urbana. Hicieron un ajuste a los planos. El municipio, entregará certificados prediales. Del último correo recibido sobre la evaluación a los componentes hidráulico y documental del proyecto, se están haciendo las subsanaciones. Los últimos cambios afectaron el presupuesto. Indica sobre el criterio de selección del material de tuberías, que va a enviar en el documento de informe técnico, haciendo una comparación entre materiales PVC y PEAD.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

- El Ingeniero Jaime Fuentes, recomienda que se realice el análisis multicriterio según el artículo 45 de la Resolución 0330 de 2017.
- El Ingeniero José Jorge Barreto, indica que la bomba es existente. Indica que para las estructuras de captación de agua superficial, es existente. El artículo 61 y 62 aplican para las redes de distribución del municipio. Para las líneas de impulsión, las presiones mínimas y máximas de servicio, no aplicarían. Indica que el artículo 63 no aplica para el proyecto, porque no existen redes de distribución. Indica que para todos los puntos, se está usando la caja más desfavorable que es la que está sobre el municipio, la cual podría afectarse por la caja de tránsito. Indica que el caudal de incendios, la disposición de hidrantes y diámetros internos, no aplica para el proyecto. Se cuenta con un macromedidor a la salida de la bomba. En el documento de memoria de cálculo, se adjuntaron las memorias hidrológicas para el proyecto. En la modelación de EPANET, se solicita un mayor desarrollo de los artículos de la Resolución 0330 de 2017. Se aspira a que la tubería se mantenga sin cambios durante todo el proyecto. No se van a generar sobrepresiones en el sistema. La línea no va a tener cambios sustanciales dentro del desarrollo. Como consideración final, dentro del EPANET, que se envía, está la opción de que el modelo corra las 24 horas.

Se está subsanando el tema predial. Se enviará el día 15 de noviembre de 2023.
 Las subsanaciones estructurales serán enviadas para el 17 de noviembre de 2023.
 Las subsanaciones hidráulicas serán enviadas el 17 de noviembre de 2023.
 Las subsanaciones institucionales serán entregadas el 24 de noviembre de 2023.

4. Cierre de la reunión

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Entrega de subsanaciones prediales del proyecto	José Jorge Barreto, Empresa Prestadora del Servicio	15/11/2023
2	Entrega de subsanaciones hidráulicas y estructurales del proyecto	José Jorge Barreto, Empresa Prestadora del Servicio	17/11/2023
3	Entrega de subsanaciones institucionales del proyecto	José Jorge Barreto, Empresa Prestadora del Servicio	24/11/2023

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

FIRMAS:

Nombre	Hora de entrada	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol
Jaime Alberto Fuentes Romero	11/14/23, 9:30:41 AM	11/14/23, 10:22:41 AM	52 min	JFuentes@minvivienda.gov.co	Organizador
Barreto Barreto, Jose	11/14/23, 9:33:18 AM	11/14/23, 10:22:39 AM	49 min 21 s	josejorge.barreto@aqualia.com	Moderador
Gamez Garcia, Carlos Augusto	11/14/23, 9:33:19 AM	11/14/23, 10:22:41 AM	49 min 22 s	carlosaugusto.gamez@aqualia.com	Moderador

Elaboró: Jaime Alberto Fuentes Romero
Fecha: 14-11-2023