

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 02

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá DC, 21 de noviembre de 2023
HORA:	De 17:00 a 18:00 horas
LUGAR:	Virtual – Microsoft teams
ASISTENTES:	Delmi Aranda, invitada de la Junta Administradora de la Asociación de Usuarios de Acueducto, Alcantarillado y/o Aseo de San Joaquín-ASUSAC Mosquera Molina Luis Eduardo, invitado de la Junta Administradora de la Asociación de Usuarios de Acueducto, Alcantarillado y/o Aseo de San Joaquín-ASUSAC Sandra Zapata, lideresa de la Junta Administradora de la Asociación de Usuarios de Acueducto, Alcantarillado y/o Aseo de San Joaquín-ASUSAC Diego Alejandro Sorza Rios – Especialista en geología MVCT. Lizardo Ovalle – Evaluador, grupo de evaluación de proyectos MVCT.
INVITADOS:	

OBJETO:

Mesa de asistencia para el municipio de Candelaria-Valle del Cauca sobre el proyecto **Estudios y Diseños de Infraestructura para Optimización de Sistema de Acueducto del Corregimiento San Joaquín, Candelaria – Valle**

DESARROLLO:

1. Presentación de los integrantes.
2. Desarrollo mesa frente a alcances del proyecto y documentación disponible:

El centro poblado de San Joaquín, localizado en el Municipio de Candelaria – Valle del Cauca tiene como prestador del servicio de acueducto a la Junta Administradora de la Asociación de Usuarios de Acueducto, Alcantarillado y/o

Página 1 de 3

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Aseo de San Joaquín-ASUSAC; en la documentación allegada, se informa que actualmente el acueducto de San Joaquín viene captando sus aguas, desde un pozo profundo que bombea aproximadamente a 120 metros de profundidad, explotando la fuente de aguas subterránea disponible en la región, sin embargo, el pozo presenta fallas evidenciadas median registro fotográfico, encontrando grietas en la paredes del filtro a profundidad aproximada de 75 metros.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Asociación de Usuarios de Acueducto, Alcantarillado y/o Aseo de San Joaquín-ASUSAC presentó ante el VASB el proyecto de pre inversión denominado "Estudios y Diseños de Infraestructura para Optimización de Sistema de Acueducto del Corregimiento San Joaquín".

Al respecto este Ministerio, hizo entrega a la asociación ASUSAC, de un archivo en Word con el borrador de pliegos sugeridos para sistemas de acueducto, que debe ser complementado con los antecedentes disponibles en el municipio, la definición de los productos de la consultoría incluyendo la alternativa de aguas subterráneas, los profesionales requeridos y su dedicación, y con el presupuesto estimado para financiar la consultoría junto con la interventoría.


Se recomienda la lectura cuidadosa de la Resolución 0661 de 2019, para revisión y verificación de los requisitos de presentación de proyectos y la consulta especial de los anexos a la misma, particularmente, los anexos 1, 2 y 3.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Complementar los pliegos sugeridos	Municipio	30/11/2023
2			
3			

FIRMAS:

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01



Anexos: (Opcional)

Elaboró: Lizardo Ovalle, Contratista VASB

Revisó: Lizardo Ovalle, Contratista VASB

Fecha: 21/11/2023