

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 1

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C., 26 de diciembre de 2023
HORA:	De 11:00 a 11:30 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Wilmer Díaz Torres, Consultoría del proyecto Jairo Galaraga – Consultoría del proyecto Orlando Gómez, Alcalde de Simití – Bolívar Wilman Quintana, Alcalde Electo de Simití – Bolívar Elkin Esparza, Alcaldía de Simití - Bolívar Juan Carlos Restrepo Mejía, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes e introducción
2. Reunión en el marco de la evaluación del proyecto
3. Comentarios de los asistentes
4. Cierre de la reunión

DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes e introducción. Participantes de la entidad territorial, consultoría del proyecto y evaluadores del MVCT.
2. Reunión en el marco de la evaluación del proyecto CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE SIMITI, SUR DE DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
3. Comentarios de los asistentes
 - El Ingeniero Jaime Fuentes abre la reunión dando la palabra al Ingeniero Juan Carlos Restrepo, para que se refiera sobre sus dudas acerca de la evaluación del componente estructural del proyecto.
 - El Ingeniero Juan Carlos Restrepo, pregunta sobre cuáles son las estructuras diseñadas para el proyecto. Indica que hay problemas para abrir los planos estructurales.
 - El Ingeniero Jairo, toma la palabra indicando que el proyecto es un plan maestro de alcantarillado. Las obras que se tienen contempladas para la realización de los

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

estudios y diseños, constan de una topografía muy irregular. El municipio se encuentra en una meseta. Actualmente la cobertura del sistema de alcantarillado es 0%. Los tratamientos son a través de pozos sépticos. En esta formulación, hay un sistema de alcantarillado convencional con unos colectores principales y secundarios que van instalados en la vía, con silla yee y colectores de 6 pulgadas, que debido a la topografía del municipio, se va a contar con dos estaciones elevadoras. El suelo del municipio es bastante rocoso. Las excavaciones son muy difíciles de realizar. En la parte estructural, se va a constar de estaciones elevadoras, pozos de inspección, planta de tratamiento. En términos generales, el alcance es un sistema de alcantarillado con una cobertura del 100%.

- El Ingeniero Juan Carlos Restrepo, pregunta sobre los criterios utilizados para el diseño de las estructuras.
- El Ingeniero Wilmer Díaz, indica que se contemplaron tres tipos de estructuras en el proyecto, las cuales son:
 1. Estaciones de Bombeo: De forma cilíndrica ubicadas en el casco urbano y a la salida del casco urbano. Fueron diseñadas teniendo en cuenta los requerimientos de la NSR-10.
 2. Pozos de Inspección
 3. Planta de Tratamiento
- El Ingeniero Jaime Alberto Fuentes Romero, indica que ya se remitió la evaluación del componente legal, ambiental, documental, hidráulico, topográfico y predial del proyecto, al municipio. Además explica cómo funciona la evaluación del proyecto. Explica que se tienen evaluadores de apoyo para los componentes predial, geotécnico, estructural, presupuestal, eléctrico, institucional y topográfico. A medida que vaya recibiendo las evaluaciones de los diferentes componentes, así mismo, las estará enviando a los correos de la mesa de trabajo.

Se les sugiere avanzar en las correcciones a medida que se les vayan enviando las observaciones.

Cuando se tengan todas las observaciones al proyecto, se les realiza un requerimiento, el cual se les enviará por oficio con la lista de chequeo.

Una vez el proyecto cumple con todos los requerimientos, es pasado a Comité técnico para que de la viabilidad o concepto técnico. Cuando ya se cumplan todos esos requisitos, el comité emitirá alguno de estos conceptos: viable, viable condicionado, favorable sin financiación, favorable condicionado, favorable para mitigación de riesgo o situación de desastres, no viable.

El Ingeniero Jaime Alberto Fuentes Romero, indica que las dudas o inquietudes pueden manejarse mediante correo electrónico o mesas de trabajo y que está presto a brindar respuesta oportuna.

De igual manera, solicita remitir un documento aclaratorio, para dar respuesta a cada una de las observaciones realizadas por el evaluador líder y los evaluadores de apoyo.

Propone mesa de trabajo para el 15 de enero de 2024.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

- El Ingeniero Wilmer Díaz, propone entregar la información subsanada para antes del 15 de enero de 2024.
- 4. Cierre de la reunión

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Agendamiento de Mesa de trabajo del componente topográfico del proyecto	Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP	15/01/2024
2	Remisión de subsanaciones de los componentes predial, topográfico e hidráulico del proyecto	Wilmer Díaz Torres, Consultoría del proyecto	15/01/2024

FIRMAS:



Elaboró: Jaime Alberto Fuentes Romero
Fecha: 26-12-2023