

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 03

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 18 de enero de 2024
HORA:	De 10:00 a 10:50 horas
LUGAR:	Virtual – Aplicativo de TEAMS
ASISTENTES:	Miguel Suárez – Consultoría – Cultura Preciosa – miguelsuarezing@gmail.com Carolina Caviedes – Consultoría – Representante legal Cultura Preciosa. Danilo Sánchez – Topógrafo – Consultoría. Jairo Andrés Guerrero – Secretario de Planeación – Ventaquemada – planeacion@ventaquemada-boyaca.gov.co Alvaro Andrés Corcho – Ingeniero Especialista – Evaluador Líder – Grupo de Evaluación de Proyectos – MVCT – aacorcho@minvivienda.gov.co
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los participantes.
2. Presentación del proyecto por parte de la consultoría.
3. Compromisos.

DESARROLLO:

1. Se presenta a la mesa técnica del 18 de enero del 2023 por parte del municipio de Ventaquemada, Jairo Andrés Guerrero, como secretario de planeación del municipio, por parte de la consultoría se encuentra los ingenieros Miguel Suárez, Danilo Sánchez, la supervisora del proyecto como entidad contratante Carolina Caviedes. Por parte del ministerio se encuentra el ingeniero Alvaro Corcho.
2. El ingeniero Alvaro Corcho indica que la razón para esta mesa de trabajo es aclarar el alcance de las observaciones realizadas, hacer una revisión del componente hidráulico del alcantarillado sanitario, el cual fue solicitado

Página 1 de 3

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

actualizar en la mesa de trabajo del 8 de noviembre, ya que en la radicación inicial del proyecto ante el mecanismo de viabilización, el alcantarillado sanitario consideraba profundidades en el sistema superiores a 10 metros, por medio de perforación dirigida.

3. El Ingeniero Miguel Suárez, hace una presentación general del proyecto al Secretario de Planeación, explicando el tema de la nueva estación de bombeo cerca de la plaza de mercado, aclarando que este sistema pretende ser temporal, ya que de acuerdo con el POT proyectado, se deberá hacer un desvío del sistema por detrás de la iglesia (vía proyectada), con el fin de que el sistema de bombeo salga de operación.
4. El Ingeniero Miguel Suárez da claridad que, ya que no se cuenta con el diseño geométrico de la vía, en el documento se hará aclaración al alcance y las recomendaciones que haya lugar.
5. El ingeniero Alvaro Corcho indica que con respecto a la información enviada a inicios del mes de enero del 2024, se tienen algunas observaciones, dentro de las cuales se encuentran el componente eléctrico, que no fue considerado inicialmente dentro de los estudios y diseños, los planos no cumplen con la información completa de perfil, se solicita que se aclare el material en el cual se haría la estación elevadora, ya que en los detalles de los planos algunos se encuentran en mampostería y otros en concreto, se solicita unificar esto con la nueva versión del presupuesto, los cuales deben considerar las variaciones del salario de acuerdo con el aumento del salario mínimo.
6. El Ingeniero Miguel Suárez indica que esto se trabajará excepto el tema eléctrico, por lo que le solicita al jefe de planeación que, en el caso de contar con un especialista, se haga la solicitud de revisión de la capacidad requerida para la estación elevadora y el punto de conexión.
7. El Ingeniero Alvaro Corcho le solicita a la consultoría una fecha para la radicación de los demás componentes.
8. El Ingeniero Miguel Suárez indica que solo se recibió lo relacionado al componente hidráulico.
9. El Ingeniero Alvaro Corcho indica que, la Arquitecta Natalia Correa, quien era la Secretaria de Planeación, se le había enviado la lista de chequeo e información específica de otros componentes como topografía y predial. Teniendo en cuenta que no se contaba con todos los requerimientos, se indica que al final de la reunión se hará el envío de los documentos.
10. La ingeniera Carolina Caviedes indica que estará pendiente a esta información, para proseguir con la subsanación de los componentes.
11. El ingeniero Alvaro Corcho pregunta si hay puntos adicionales por tratar el proyecto o el proceso de evaluación.
12. La consultoría menciona que no tiene dudas al respecto, sin embargo, indica que una vez se reciban los requerimientos, en caso de ser necesario,

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

solicitarían una nueva mesa de trabajo. Caso igual con el secretario de planeación, Jairo Guerrero.

13. La reunión finaliza a las 10:40 a.m.

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Ajuste a los diseños y memorias	Consultor	Pendiente por determinar de acuerdo con el alcance de los requerimientos.
2	Envío de requerimientos de los diferentes componentes	Alvaro Corcho	18/01/2024
3	Revisión de los requerimientos documentales y prediales	Municipio	Pendiente por determinar de acuerdo con el alcance de los requerimientos.

FIRMAS:



Anexos: N/A

Elaboró: Alvaro Andrés Corcho Ramírez

Fecha: 18/01/2024