

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 9

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C., 18 de marzo de 2024
HORA:	De 10:00 a 11:00 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Edison Echeverry, Consultoría del proyecto Jarrison Fernando Meza Galvez, Consultoría del proyecto Duvan Rueda, Consultoría del proyecto Juan Carlos Uribe, Empresa de Servicios Públicos Ariel Bustamante, Consultoría del proyecto Carolina Cardona, Consultoría del proyecto Ricardo Junco, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes e introducción
2. Reunión en el marco de la evaluación geotécnica del proyecto
3. Comentarios de los asistentes
4. Cierre de la reunión

DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes e introducción. Participantes de la entidad territorial, consultoría del proyecto y evaluadores del MVCT.
2. Reunión en el marco de la evaluación geotécnica del proyecto CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LODOS PARA LA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA, ANTIOQUIA
3. Comentarios de los asistentes
 - El Ingeniero Jaime Fuentes abre la reunión solicitando la palabra a la Empresa de Servicios Públicos. Indica que para las próximas reuniones es obligatoria la presencia del municipio.
 - El Ingeniero Duván Rueda, indica que se les realizó solicitud de hacer evaluación de integración suelo-estructura. Hay estructuras que son antiguas, que se necesita información para saber el tipo de cimentación y diseño que requiere. Con base a las

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

- otras inquietudes con respecto a las excavaciones de las redes, se hizo análisis. En cuanto a la parte de riesgos, solicita mayor amplitud en la información.
- El Ingeniero Ricardo Junco, indica que con respecto a la cimentación se ha verificado que no se indica si las zapatas son corridas o continuas. No se indica si el espacio es el indicado para la construcción de la Planta de Tratamiento. Con respecto a los análisis de gestión del riesgo, se debe hacer respecto a lo encontrado en los informes del Servicio Geológico y del Municipio. Debe analizarse donde se encuentra el municipio. Indica que no encontró la información de los registros de los 4 sondeos y apiques. Solicita el documento inicial de observaciones que recibió el municipio. Pregunta las dimensiones definitivas de la cimentación. Solicita que se le envíe una respuesta aclaratoria de cada uno de los puntos que se les evaluó inicialmente. Indica que no encontró la información del interventor del proyecto. Indica que las estructuras se pueden evaluar con los grupos de uso II o IV.
 - La Ingeniera Carolina Cardona indica que se va a realizar la actualización de las subsanaciones geotécnicas para el 18 de marzo de 2024.
 - El Ingeniero Jaime Fuentes propone que la subsanación, sea remitida para posterior evaluación del Ingeniero Ricardo Junco y emisión de observación a la entidad territorial. En caso de que los formuladores lo requieran, se podrá citar una nueva mesa de trabajo.
4. Cierre de la reunión

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Entrega de actualización de subsanaciones geotécnicas	Carolina Cardona, Consultoría del proyecto	18/03/2024

FIRMAS:

Nombre	Hora de entrada	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol
Jaime Alberto Fuentes Romero	3/18/24, 10:00:42 AM	3/18/24, 10:17:23 AM	16 min 41 s	JFuentes@minvivienda.gov.co	Organizador
Jaime Alberto Fuentes Romero	3/18/24, 10:20:01 AM	3/18/24, 10:54:34 AM	34 min 32 s	JFuentes@minvivienda.gov.co	Organizador
Jarrison Fernando Meza Galvez	3/18/24, 10:00:47 AM	3/18/24, 10:19:49 AM	19 min 1 s	jmezag@ticsa.com.mx	Moderador
Jarrison Fernando Meza Galvez	3/18/24, 10:31:58 AM	3/18/24, 10:54:26 AM	22 min 27 s	jmezag@ticsa.com.mx	Moderador
Carolina Cardona Marin	3/18/24, 10:01:27 AM	3/18/24, 10:54:29 AM	53 min 1 s	ccccardona@ticsa.com.mx	Moderador
ARIEL RENE BUSTAMANTE CHAVEZ	3/18/24, 10:02:07 AM	3/18/24, 10:54:34 AM	52 min 26 s	arbustamante@poligran.edu.co	Moderador
Ricardo Alberto Junco Morales	3/18/24, 10:03:15 AM	3/18/24, 10:54:31 AM	51 min 16 s	RAJunco@minvivienda.gov.co	Moderador
Edison Alexander Echeverri Cataño	3/18/24, 10:06:26 AM	3/18/24, 10:54:31 AM	48 min 4 s	eecheverri@ticsa.com.mx	Moderador
Duvan Amir Rueda Sanchez	3/18/24, 10:11:57 AM	3/18/24, 10:32:26 AM	20 min 28 s		Moderador
JUAN CARLOS URIBE LARA	3/18/24, 10:24:04 AM	3/18/24, 10:24:13 AM	8 s	JUAN.CARLOS.URIBE@aguasregionales.com	Moderador
JUAN CARLOS URIBE LARA	3/18/24, 10:25:20 AM	3/18/24, 10:54:34 AM	29 min 13 s	JUAN.CARLOS.URIBE@aguasregionales.com	Moderador
Duvan Amir Rueda Sánchez	3/18/24, 10:35:29 AM	3/18/24, 10:54:34 AM	19 min 5 s		Moderador

Elaboró: Jaime Alberto Fuentes Romero
 Fecha: 18-03-2024