

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 20240404

DATOS GENERALES

FECHA:	04 de abril de 2024
HORA:	De 8:00 a 11:00 am
LUGAR:	TEAMS.
ASISTENTES:	Se anexa lista de asistentes de TEAMS.
INVITADOS:	N.A.

ORDEN DEL DIA:

Retroalimentación sobre el presupuesto del Proyecto en evaluación: CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTACIÓN DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO (ECA) Y FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD DE APROVECHAMIENTO EN EL MARCO DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO EN EL MUNICIPIO DE INIRIDA.

DESARROLLO:

Antecedentes:

- A través del radicado No.2023ER0151067 del 27/12/2023, fue radicado el proyecto ante el VASB, para su evaluación.
- El 20/02/2024, mediante el radicado No.2024EE0008450 se notificó al Municipio que el proyecto superó la revisión documental preliminar e ingresó al mecanismo de Evaluación.
- Se realiza mesa de trabajo para la retroalimentación sobre el componente de presupuesto, cuya evaluación fue remitida al municipio el día 26/02/2024.

Los aspectos relevantes de la reunión fueron los siguientes:

- La cotización de la ferretería de Inírida debe hacerse por la totalidad de las 7 t de acero requeridas y no solo por 1 kg de acero.
- No hay especificaciones técnicas claras en los pliegos tipo ECA, que permitan establecer el presupuesto.
- Por consiguiente, no hay especificaciones de los paneles solares en los pliegos tipo ECA.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

- Se establece el compromiso por parte del Municipio de hacer una revisión de los APU's y aplicar unos rendimientos más ajustados y que tomen en consideración las condiciones del territorio de Inírida.
- Se deben revisar las especificaciones técnicas o construirlas en caso de que no existan, para los equipos tales como montacargas, báscula, furgón, entre otros, de manera que la especificación quede clara y quede justificada la capacidad del equipo a adquirir.
- En el ítem excavación se debe indicar si ésta es en material común, roca, o bajo agua.
- ¿Se consulta si en Inírida hay posibilidad de conseguir escombros para mezclarlos con el material proveniente de la excavación? Esto en caso de que el Geotecnista permitiera hacer este tipo de mezcla.
- Se sugiere que las recomendaciones sobre el material a utilizar como relleno o como base de la placa de la ECA sea concordante con la recomendación del geotecnista sobre el tipo de material de relleno a utilizar. El municipio de Inírida consultará al ingeniero Miguel - quien validó el estudio de suelos, y verificará si es posible utilizar como material de relleno el material proveniente de la excavación o si este puede ser mezclado con algo de relleno, en qué proporción se podría realizar esta mezcla

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Se deben revisar o construir las especificaciones de cada uno de los ítems del proyecto que hagan falta.	Municipio	Mayo/2024
2	Se debe actualizar los APU's y aplicar unos rendimientos más ajustados y que tomen en consideración las condiciones del territorio de Inírida.	Municipio	Mayo/2024
3	La cotización de la ferretería de Inírida debe hacerse por la totalidad de las 7 t de	Municipio	Mayo/2024

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

	acero requeridas, y no solo por kg de acero.		
4	Consultar con el Geotecnista sobre el material a utilizar como relleno, en particular la posibilidad de utilizar el material proveniente de la excavación un una proporción de éste.	Municipio	Mayo/2024

FIRMAS: Formulario de asistentes

Elaboró: Ghisel González SP DIDE VASB
 Fecha: 01-05-2024

FORMULARIO DE ASISTENTES TEAMS

1. Resumen						
Título de la reunión	COMPONENTE DE PRESUPUESTO ECA INIRIDA					
Participantes que asistieron	8					
Hora de inicio	4/04/24, 7:55:50 AM					
Hora de finalización	4/04/24, 11:46:53 AM					
Duración de la reunión	3 h 51 min 2 s					
Tiempo medio de asistencia	2 h 8 min 19 s					
2. Participantes						
Nombre	Primera entrada	Última salida	Duración de l	Correo electrónico	Id. de participante (UPN)	Rol
Ghisel Alcira Gonzalez Grey	4/04/24, 8:03:21 AM	4/04/24, 11:05:29 AM	3 h 2 min 8 s	GAGonzalez@minvivienda.gov.co	GAGonzalez@minvivienda.gov.co	Organizador
Andres Fabian Vargas Fernandez	4/04/24, 7:55:53 AM	4/04/24, 11:46:53 AM	3 h 51 min	AFVargas@minvivienda.gov.co	AFVargas@minvivienda.gov.co	Moderador
PAOLA SPDE INIRIDA	4/04/24, 7:59:26 AM	4/04/24, 8:22:30 AM	23 min 3 s			Moderador
Aura Patricia Leon Boton	4/04/24, 8:00:43 AM	4/04/24, 11:05:39 AM	3 h 4 min 56 s	ALeon@minvivienda.gov.co	ALeon@minvivienda.gov.co	Moderador
Stefany Gómez	4/04/24, 8:04:31 AM	4/04/24, 11:05:26 AM	3 h 54 s			Moderador
PAOLA SPDE INIRIDA	4/04/24, 8:24:58 AM	4/04/24, 8:55:29 AM	30 min 30 s			Moderador
PIERO	4/04/24, 8:41:16 AM	4/04/24, 11:05:31 AM	2 h 24 min 15 s			Moderador
PAOLA SPDE INIRIDA	4/04/24, 9:03:37 AM	4/04/24, 9:53:27 AM	49 min 49 s			Moderador