

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA MESA DE SEGUIMIENTO – PROYECTO: FASE I DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE EL PLAYÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 2 de mayo de 2024
HORA:	De 9:00 am a 10:00 am, 1 hora
LUGAR:	Reunión virtual.
ASISTENTES:	Leslie Alejandra Gomez Burgos, Subdirección de Programas, MVCT German A. Naranjo Faccini, Especialista Hidráulico, Grupo de Evaluación de proyectos VASB. Sandra Milena Reyes Ruiz, Coordinadora de gestión de proyectos de la ESANT Oscar García, Especialista Hidráulico de la Consultoría encargado del Diseño.
INVITADOS:	N/A.

ORDEN DEL DIA:

1. Mesa de seguimiento del proyecto "FASE I DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE EL PLAYÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER" para la presentación de las diferentes alternativas evaluadas por el Consultor para acercar el proyecto al cumplimiento normativo del RAS.

DESARROLLO:

Esta mesa de trabajo virtual se desarrolló el jueves 2 de mayo de 2024, iniciando a las 9:00 a.m., con la finalidad de que el formulador del proyecto en compañía de su consultor presenten las alternativas viables que se evaluaron para satisfacer los aspectos normativos de diseño de sistemas de alcantarillado según el RAS ante el MVCT para recibir recomendaciones en como presentar los ajustes correspondientes al proyecto "FASE I DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE EL PLAYÓN,

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

DEPARTAMENTO DE SANTANDER”; en compañía del PDA de Santander y su Consultoría.

Se da la palabra a el ingeniero García para que proceda con su presentación, en la cual expone varias alternativas de ajuste para aproximar el diseño del proyecto a los requerimientos normativos, el Ingeniero Naranjo durante la presentación de cada alternativa realiza algunas preguntas que son resueltas por el Ingeniero García dando claridad sobre las diferentes alternativas, El Ingeniero Naranjo recomienda que estas sean analizadas con la Interventoría y se realice un análisis de alternativas mediante una metodología de matrices multicriterio como lo solicita el RAS donde según los aspectos definidos en la normatividad se realice la comparación y se defina la mejor alternativa de manera concertada con el PDA y su Interventoría y posterior a esto se realice la presentación del resultado ante el MVCT.

Por último, el Ingeniero García se compromete a que el próximo martes se desarrolle la nueva mesa donde presentará el resultado del análisis ya validado por la interventoría. Con lo que se da por terminada la reunión.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Coordinar la mesa para presentar el resultado del análisis de alternativas al proyecto.	PDA	09/05/2024

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

FIRMAS: Se presentan a manera de firmas la imagen de la reunión evidenciando la presencia de los asistentes:



PROYECTO MUNICIPIO PLAYÓN
OPCION 3 COMBINADO + PLUVIAL

<u>AGUAS NEGRAS</u>	<u>AGUAS LLUVIAS</u>
<ul style="list-style-type: none">• Ajustar a la normatividad el sistema a combinado.• Se cambian los diámetros (todos a diámetro mínimo 260mm).• Ajustar Ft.• Se debe garantizar la separación interna de las domiciliarias.• Se estima un cambio de aprox 10Km	<ul style="list-style-type: none">• Permanecería igual con aporte del 85%.

Ajuste rápido.
Incremento del presupuesto

Oscar Garcia (Invitado)

GF
German Andres Naranjo...

OG
Oscar Garcia (Invitado)

LB
Leslie Alejandra Gomez ...

Elaboró: German A. Naranjo F. – Grupo de Evaluación VASB-MVCT.
Fecha: 15/05/2024