

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 02072024

DATOS GENERALES

FECHA:	02-07-2024
HORA:	De 02:00 a 02:40 pm
LUGAR:	TEAMS
ASISTENTES:	Ghisel Alcira Gonzalez Grey. Contratista Grupo de evaluación de proyectos. DIDE – VASB. Braulio Cano Burgos. Contratista DPR – VASB. Andres Fabian Vargas Fernández. Contratista Grupo de evaluación de proyectos. DIDE – VASB. Jose Eduard Guaza Zabala. Contratista Grupo de evaluación de proyectos. DIDE – VASB. Aura Patricia Leon Boton. Contratista DPR – VASB. Jose Manuel Vásquez Leal. Coordinador grupo de evaluación de proyectos. DIDE – VASB. Aníbal Brito Vidal. Contratista DPR – VASB.
INVITADOS:	N.A.

ORDEN DEL DIA:

El tema a revisar es: Especificación técnica y cotización del cargador de baterías para la planta de aprovechamiento energético del proyecto CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTACIÓN DE CLASIFICACIÓN Y APROVECHAMIENTO (ECA), UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS Y FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE APROVECHAMIENTO Y TRATAMIENTO EN EL MARCO DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO, EN EL MUNICIPIO DE INÍRIDA – GUAINÍA.

DESARROLLO:

Página 1 de 3

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

El ing. Andrés Fabián Vargas solicitó la presente reunión para aclarar una duda frente al presupuesto del proyecto toda vez que aún no ha recibido la especificación técnica del cargador de baterías ni la respectiva especificación técnicas y se requiere para poder tener un presupuesto final para proceder evaluar esta versión.

La ing. Patricia León informó que el municipio se encuentra en la gestión y trámite de la especificación técnica y al llegar a la respectiva cotización esta semana. Se destacó que aún no se ha recibido la cotización del cargador de 180 Amperios por parte del proveedor, en cuanto a la especificación técnica el municipio viene trabajando en ella.

El ing. José Guazá señaló que lo ideal es esperar la cotización de 180 Amperios antes de tomar decisiones sobre la procedencia de la evaluación.

El ing. Aníbal Brito indicó que las 5 horas no es el tiempo de carga. Explicó que la corriente viene de un inversor y la corriente de salida teórica es de 160 amperios. Mencionó que la potencia teórica de salida es de 38,4 kWh, lo cual sería suficiente para alimentar al sistema. Por lo que – considerando las pérdidas respectivas – el cargador de 180 Amperios es el indicado. Confirmó que el sistema de tratamiento de residuos sólidos orgánicos demanda 20 kWh de carga.

La ing. Ghisel Gonzalez recordó que este proyecto tiene un componente de apropiación de diseños, en el marco del cual se realizarán ajustes derivados de las profundización de diseños para su implantación en el territorio.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Allegar la especificación técnica ajustada y cotización del cargado de baterías de 180 Amperios.	Municipio de Inírida	04/Jul
2	Evaluar el presupuesto con los soportes que se reciban.	MVCT	09/Jul

FIRMAS: Se adjunta lista de asistentes de TEAMS

Anexos: N.A.
Elaboró: Ghisel González
Fecha: 10-07-2024

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

PANTALLAZO TEAMS

1. Resumen						
Titulo de la reunión	Presupuesto Inirida - Cargador de baterías del sistema de aprovechamiento energético					
Participantes que asistieron	7					
Hora de inicio	7/02/24, 1:58:34 PM					
Hora de finalización	7/02/24, 2:39:02 PM					
Duración de la reunión	40 min 28 s					
Tiempo medio de asistencia	30 min 54 s					
2. Participantes						
Nombre	Primera entrada	Última salida	Duración de la reunión	Correo electrónico	Id. de participante (UPN)	Rol
Ghisel Alcira Gonzalez Grey	7/02/24, 1:58:36 PM	7/02/24, 2:38:47 PM	40 min 10 s	GAGonzalez@minvivienda.gov.co	GAGonzalez@minvivienda.gov.co	Organizador
Braulio Cano Burgos	7/02/24, 1:58:56 PM	7/02/24, 2:39:02 PM	19 min 22 s	BCano@minvivienda.gov.co	BCano@minvivienda.gov.co	Moderador
Andres Fabian Vargas Fernandez	7/02/24, 1:58:56 PM	7/02/24, 2:39:01 PM	40 min 5 s	AFVargas@minvivienda.gov.co	AFVargas@minvivienda.gov.co	Moderador
Jose Eduard Guaza Zabala	7/02/24, 2:00:40 PM	7/02/24, 2:38:48 PM	38 min 7 s	JGuaza@minvivienda.gov.co	JGuaza@minvivienda.gov.co	Moderador
Aura Patricia Leon Boton	7/02/24, 2:01:22 PM	7/02/24, 2:39:02 PM	37 min 39 s	ALeon@minvivienda.gov.co	ALeon@minvivienda.gov.co	Moderador
Jose Manuel Vasquez Leal	7/02/24, 2:08:20 PM	7/02/24, 2:38:57 PM	30 min 36 s	JVasquez@minvivienda.gov.co	JVasquez@minvivienda.gov.co	Moderador
Anibal Brito Vidal (No comprobado)	7/02/24, 2:28:21 PM	7/02/24, 2:38:43 PM	10 min 22 s			Moderador