



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 4

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C., 18 de noviembre de 2024
HORA:	De 10:00 a 11:00 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Guillermo Bermeo, Asomsurca Yeison V, Asomsurca Luis Devia, Alcaldía de La Plata, Huila Jesús Antonio Castro Guerra, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP Naty Vanesa Rivero Galvis Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP Jairo Arely Urbina Gómez, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes e introducción
2. Reunión en el marco de la evaluación del proyecto
3. Comentarios de los asistentes
4. Cierre de la reunión

DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes e introducción. Participantes de la entidad territorial, consultoría del proyecto y evaluadores del MVCT.
2. Reunión en el marco de la evaluación del proyecto OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA
3. Comentarios de los asistentes
 - El Ingeniero Jaime Fuentes abre la reunión dando la palabra al evaluador estructural, para que indique sus observaciones.
 - El Ingeniero Jairo Urbina, indica que hay observaciones parecidas a dos proyectos que se tienen radicados al Ministerio.
 - El Ingeniero Guillermo Bermeo, indica que el proyecto más pequeño se había presentado a Gobernación. Los proyectos que Aguas del Huila y Gobernación habían presentado, no tenían informes estructurales. Se espera subsanar en cada proyecto, el tema de cajillas,

pozos de inspección y cabezales de descarga. Indica que los proyectos son totalmente diferentes los dos proyectos.


- La Ingeniera Naty Rivero indica que se generaron observaciones a su componente, pero que no se han recibido las subsanaciones.
- El Ingeniero Yeison Vargas indica que tiene dudas sobre el aval de interventoría en el informe. Pregunta si la certificación requiere que se diga algo más.
- La Ingeniera Naty Rivero indica que el certificado indica que se está de acuerdo con la metodología implementada para la obtención de muestras. El documento no certifica que avala el estudio de suelos. El aval debe ser a la totalidad del estudio de suelos. Se debe soportar que los suelos no presentan potencial de licuación. Se deben también incluir informaciones del oficio al informe geotécnico.
- El Ingeniero Guillermo Bermeo indica que la estructura de descole no se va a intervenir.
- La Ingeniera Naty Rivero, indica que debe estar claro cómo se van a manejar las excavaciones.
- El Ingeniero Yeison, indica que se tienen grandes profundidades. Indica que no se manejan entibados dentro del presupuesto. Indica que se agregó al informe un estudio en el que se especifica un porcentaje dentro del estudio de suelos.
- La Ingeniera Naty Rivero, indica que dentro del informe, se debe incluir la información del oficio. Son cosas que pueden realizar que no implica ir a campo. Se debe soportar los porcentajes de arenas y de conglomerados.
- El Ingeniero Guillermo Bermeo indica que para el 21 de noviembre de 2024 se remitirán las subsanaciones geotécnicas.
- El Ingeniero Yeison Varón, indica ilustrativamente que los dos proyectos radicados de La plata, Huila, no se empalman entre sí. Indica que los proyectos no tienen conectividad entre ellos.
- El Ingeniero Jesús Castro, pregunta si se puede realizar mesa de trabajo para el 19 de noviembre de 2024. Pide que se aporte la información de los dos proyectos.

4. Cierre de la reunión

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Envío de subsanaciones geotécnicas del proyecto	Guillermo Bermeo, Asomsurca	21/11/2024
2	Mesa de trabajo del componente topográfico del proyecto	Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP	19/11/2024

FIRMAS:



Nombre	Hora de entrada	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol
Jaime Alberto Fuentes Romero	11/18/24, 10:00:26 AM	11/18/24, 10:58:04 AM	57 min 38 s	JFuentes@minvivienda.gov.co	Organizador
Jaime Alberto Fuentes Romero	11/18/24, 10:59:39 AM	11/18/24, 11:00:53 AM	1 min 13 s	JFuentes@minvivienda.gov.co	Organizador
GUILLERMO BERMEO (No comprobado)	11/18/24, 10:00:37 AM	11/18/24, 10:58:05 AM	57 min 28 s		Moderador
YEISON V (No comprobado)	11/18/24, 10:01:29 AM	11/18/24, 10:08:48 AM	7 min 18 s		Moderador
Jairo Arley Urbina Gomez	11/18/24, 10:02:04 AM	11/18/24, 10:58:04 AM	56 min	JUrbina@minvivienda.gov.co	Moderador
Naty Vanesa Rivero Galvis	11/18/24, 10:02:25 AM	11/18/24, 11:00:48 AM	58 min 23 s	NRivero@minvivienda.gov.co	Moderador
Jesus Antonio Castro Guerra	11/18/24, 10:05:45 AM	11/18/24, 11:00:40 AM	54 min 54 s	JACastro@minvivienda.gov.co	Moderador
YEISON V (No comprobado)	11/18/24, 10:09:27 AM	11/18/24, 10:58:27 AM	48 min 59 s		Moderador
yeison (No comprobado)	11/18/24, 10:12:02 AM	11/18/24, 10:58:04 AM	46 min 1 s		Moderador
luis devia	11/18/24, 10:18:17 AM	11/18/24, 10:58:10 AM	39 min 52 s		Moderador
ms090711	11/18/24, 10:43:28 AM	11/18/24, 10:46:41 AM	3 min 12 s	ms090711@myvip365.com	Moderador

Elaboró: Jaime Alberto Fuentes Romero
 Fecha: 18-11-2024